

OZN	POPIS	OZN	POPIS	OZN	POPIS
	ROZVADĚČ		VYPÍNAČ Č.1, IP 3x		ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ
	UZEMNĚNÍ/POSPOJENÍ		VYPÍNAČ DVOVITÝ Č.5, IP3x		OVLADAČ VZT DOTYKOVÝ
	SVÍTIDLO KULATÉ LED		VYPÍNAČ SCHODIŠŤ. Č.6, IP3x		OVLADAČ VZT DO VLHKA
	SVÍTIDLO LINIOVÉ LED		VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ Č.7, IP3x		REGULÁTOR OTÁČEK PRO VZT
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ		STMÍVAČ OTOČNÝ		ČIDLO CO2 PRO VZT
	ZÁSUVKA 230V, CLONKY, IP3x / IP44		TLAČÍTKO + ZPOŽĎOVACÍ RELÉ		TERMOSTAT PROSTOROVÝ
	DVOJZÁSUVKA 230V, CLONKY, IP3x		VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ Č.2		TERMOVENTIL 230V
	KABELOVÝ VÝVOD 230V		VYPÍNAČ ŘAZENÍ 3, KONTROLKA, 16A		BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO SE SKLEM
	KABELOVÝ VÝVOD 400V		ČIDLO POHYBU STROPNÍ		VENKOVNÍ ČIDLO UT
	KABELOVÝ VÝVOD PRO ŽALUZIE		NOUZOVÉ SVÍTIDLO		VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ, 20W/m

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SVĚTLÁ VÝŠKA m	DRUH PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
3.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,76	2,390 (3,790)	VINYL	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	SOKL, v. 80mm
3.02	HERNA	108,98 (104,10 S.V.2,5m)	2,390 (5,020)	VINYL	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp + AKU	SOKL, v. 80mm AKU podhled
3.03	WC + UMÝVÁRNA	17,62	2,550	KER. DLAŽBA	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD, v. 2000 mm
3.04	WC PERSONÁL	1,43	2,550	KER. DLAŽBA	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD, v. 2000 mm
3.05	CHODBA + SCHODIŠTĚ	38,10	2,390 (3,440)	VINYL	:	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp + AKU	SOKL, v. 80mm AKU podhled
3.06	HERNA	[illegible]0,50 (105,25 S.V.2,5m)	2,390 (5,020)	VINYL	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp + AKU	SOKL, v. 80mm AKU podhled
3.07	WC + UMÝVÁRNA	[illegible]8,94	2,550	KER. DLAŽBA	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD, v. 2000 mm
3.08	WC PERSONÁL	1,59	2,550	KER. DLAŽBA	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD, v. 2000 mm
3.09	Ú[illegible]IDOVÁ MÍSTNOST	1,40	2,550	KER. DLAŽBA	P2a	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD, v. 2000 mm
3.10	POCHOZÍ STŘECHA				:			

4.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	13,72	cca 2,880	VINYL	P2d	NOVÁ VÁPNOVÁ OMÍTKA 30% TUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED SKp	SOKL, v. 80mm
4.02	WC + UMÝVÁRNA	14,22	2,550	KER. DLAŽBA	P2c	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
4.03	WC PERSONÁL	1,47	2,550	KER. DLAŽBA	P2c	JEDNOVRSTVÁ SÁDRO-VÁPENNÁ OMÍTKA 15mm	SDK PODHLED SKp	KERAM. OBKLAD v. 2000 mm
4.04	HERNA	34,21	cca 2,680	VINYL	P2d	NOVÁ VÁPNOVÁ OMÍTKA 30% TUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED SKp	SOKL, v. 80mm
4.05	HERNA	44,32	cca 2,680	VINYL	P2d	NOVÁ VÁPNOVÁ OMÍTKA 30% TUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED SKp	SOKL, v. 80mm

POZNÁMKY:

ROZVODY NAD 10mm2 VČETNĚ PŘÍPOJNICOVÝCH ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-C
ROZVODY DO 10MM BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.
VODOROVNÉ ROZVODY BUDOU VŽDY VEDENY NAD SDK STROPEM NEBO V PODLAHÁCH
VE STĚNÁCH BUDOU ZASEKÁNY POUZE SVISLÉ ROZVODY
V MÍSTECH INSTALACE V PŘÍČKÁCH NESMÍ BÝT INSTALAČNÍ KRABICE PROTI SOBĚ, JE NUTNO JE ODSADIT
ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH A KONCOVÝCH PRVKŮ ŽALUZIÍ, VZT A UT JE ZAKRESLENO VE SCHEMATECH

REVIZE 1

±0,000 =PODLAHA V 1.NP místnost 1.00 (411,70)

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Jindřich Kejík, FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902, B. Němcové 5/49, Liberec 5
Architekt: Ing. arch. Vojtěch Valtr, Mobil: 702 088 459
VYPRACOVAL: Martin Müller, Email: martin@martinmuller.cz
KONTROLOVAL: Ing. Martin Sehnoutka, ČKAIT 0501337, Mobil: 724 653 100, Email: sehnoutka@fsvision.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: FS Vision, FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902, mobil: +420 777 179 927, email: kejik@fsvision.cz

KRAJ: Liberecký | OBEC: Liberec

INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978

AKCE - NÁZEV, MÍSTO: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100 OPTIMALIZACE KAPACITY MŠ PASTELKA OSTAŠOV, na p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce

ČÁST PROJEKTU: D.1.4.D,E,F - ELEKTROINSTALACE

PŘÍLOHA: Silnoproudé rozvody 2.NP

STUPEŇ PD: DPS | FORMÁT: 18xA4 | MĚŘÍTKO: 1:50 | DATUM: 03/2018 | ČÍSLO VÝKRESU: 5 | STAV. OBJEKT: