



| OZN | POPIS | OZN | POPIS | OZN | POPIS |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| | ROZVADĚČ | | VYPÍNAČ č.1, IP 3x | | ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ |
| | UZEMNĚNÍ/POSPOJENÍ | | VYPÍNAČ DVOUVÝŘ č.5, IP3x | | OVLAĐAČ VZT. DOTYKOVÝ |
| | SVÍDLLO KULOVÉ LED | | VYPÍNAČ SCHODIŠŤ. č.6, IP3x | | OVLAĐAČ VZT. DO VLHKY |
| | SVÍDLLO LINEOVÉ LED | | VYPÍNAČ KŘIŽOVÝ č.7, IP3x | | REGULAŘ OTÁČEK PRO VZT. |
| | SVÍDLLO NASTĚNNÉ | | STMVAČ OTÁČOVÝ | | ČIDLO CO2 PRO VZT. |
| | ZÁSUVKA 230V, č.10, IP44 | | TLAČÍTKO + ZPOŽDŮVACÍ RELÉ | | TERMOSTAT. PROSTOROVÝ |
| | DVOUZÁSUVKA 230V, č.10, IP3x | | VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 3, KONTROLKA, 16A | | BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO SE SKLEM |
| | KABELOVÝ VÝVOD 400V | | ČIDLO POHYBU STROPNÍ | | VENKOVNÍ ČIDLO UT |
| | KABELOVÝ VÝVOD PRO ŽALUZIE | | NOUZOVÉ SVÍDLLO | | NOUZOVÉ SVÍDLLO STROPNÍ |

POZNAMKY:

ROZVODY NAD 10mm² VČETNĚ PŘÍPOJNICOVÝCH ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-C
ROZVODY DO 10mm² BUDOU PROVEDENY V SOUSTAVĚ TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PŘÍKLI.
VODOROVNÉ ROZVODY BUDOU VZDY VEDENY NAD SDK STROPEM NEBO V PODLAHÁCH
VE STĚNÁCH BUDOU ZASEKÁNY POUZE SVISLE ROZVODY
V MÍSTECH INSTALACE V PŘÍČKÁCH NESMÍ BÝT INSTALAČNÍ KRABICE PROTI SOBĚ, JE NUTNO JE ODSADIT

REVIZE 1

10.000 ZPODLEHA V 1.NP měřnost 1,00 (411 70)

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing. arch. Jindřich Kojík
FS Vision s.r.o., IČ: 227 82 902
B. Němcová 840, Liberec 5
Autobus: Ing. arch. Vojtěch Váňk, Mobil: 772 088 459

RODZ: Liberec

INVESTOR: Stavební město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše, 1, Liberec, 460 59, IČO: 00026719, DIČ: CZ00026719

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Šumavská č.p. 100
OPTIMALIZACE KAPACITY MŠ PASTELKA OSTRAVOV,
na p.p.č. 35/32/1 a 34/1 k.ú. Ostřavov u Liberce

ČÁST PROJEKTU: D.1.A.D.E.F. - ELEKTROINSTALACE

PRACOVNÍ: Silnoproudé rozvody 3.NP

PRÁCE:

OSNOVY PROJEKTANT:



FS Vision s.r.o., IČ: 227 82 902
moh. 4420 777 779 927, email: info@fsvision.cz

STŘEŠNÍ PRÁCE: DPS

FORMÁT: 6x44

DATA: 03/2018

PRACOVNÍ: ČÍSLO VÝKRESU: 6