



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 2/20

CJ MML 038685/20

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

17. 2. 2020

Změna zadávací dokumentace I

v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„MŠ Jeřmanická, MŠ Pramínek Liberec – oprava chodníků“

Vážený dodavatelé,

zadavatel Vám tímto poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů v rámci prohlídky místa plnění.

Všechny níže uvedené dotazy se vztahují k chodníku v Mateřské škole Jeřmanická.

Dotaz dodavatele č. 1:

Položka č. 29 - Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových, tloušťka 100 mm změnit na 300 mm, včetně následné aktualizace položek přesunů hmot.

Odpověď zadavatele č. 1:

Opraveno v položkovém výkazu výměr (nový výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu).

Dotaz dodavatele č. 2:

Doplnit rozpočet položku 31 a 32 o položky na dopravu sutí do vzdálenosti alespoň 10 km.

Odpověď zadavatele č. 2:

Ponecháno beze změny, vzdálenost skládky může být u každého účastníka jiná (také dle jeho sídla), alternativně lze vozit i k recyklaci na drtičku při splnění zákonných povinností. Položku číslo 997013509 " Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, ocení každý účastník individuálně, vzdálenost si určí sám dle vlastní kalkulace. Cena dle ceníků URS za 1 km je 10,30 Kč.

Dotaz dodavatele č. 3:

Doplnit rozpočet o položku dopravy sutí a materiálu na stavbě, tzv. kolečkování.

Odpověď zadavatele č. 3:

Doplněno pro množství, u kterého lze předpokládat kolečkování (násypy pro rampu a ruční dočištění hran výkopu). Převážná většina sutí bude ihned po vybourání naložena na dopravní

prostředek a odvezena na skládku (je v cenách položek), není nutno ručně kolečkováním přesouvat v místě stavby.

Dotaz dodavatele č. 4:

Doplnit rozpočet o položky odstranění rámového pole oplocení za účelem zajištění vjezdu do areálu MŠ a následnou montáž po ukončení prací.

Odpověď zadavatele č. 4:

Doplněno v položkovém výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 5:

V rámci nájezdové rampy chodníku doplnit rozpočet o položku násypů a hutnění.

Odpověď zadavatele č. 5:

V položkovém výkazu výměr bylo obsaženo pod čísly položek č. 39 a 40.

Vzhledem k výše uvedeným změnám, které zadavatel provedl, se **zvyšuje předpokládaná hodnota této zakázky o 120 000 Kč bez DPH. Nová předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nyní činí 870 000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota** veřejné zakázky je **nyní 950 000 Kč bez DPH.**

V případě, že nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky **překročí maximální** hodnotu předmětu zakázky, bude toto posuzováno jako **nesplnění zadávacích podmínek** a zadavatel takového účastníka z další účasti v dotčené části výběrového řízení vyloučí.

Vzhledem k povaze provedených Změn zadávací dokumentace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dnem 6. března 2020 v 9:30 hod. Otevírání obálek s nabídkami proběhne tentýž den, tj. 6. března 2020 v 10:00 hod.** v sídle zadavatele - budova radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, 2. patro, zasedací místnost č. 202. **Způsob podání nabídek se nemění.**

Zadavatel zároveň avizuje, že v nejbližších dnech bude zveřejněna Změna zadávací dokumentace II, která se bude týkat druhého chodníku v MŠ Pramínek.

Omlouváme se za vzniklé obtíže.

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – chodník MŠ Jeřmanická – nová verze