



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/SR 4/20
CJ MML 040603/20

Vyřizuje / telefon
Tománková/485 243 219

V Liberci dne
21.2.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace V.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto poskytujeme odpověď na dotaz, který byl v rámci výše uvedeného řízení vznesen z řad dodavatelů.

Dotaz dodavatele č. 1

Ve výkazu výměr je uveden oddíl 711 izolace proti vodě, ve kterém se nachází položky viz níže. V technické zprávě a projektové dokumentaci SANCE+BP je uvedeno použití chemické injektáže, následně zaslepení cementovou sanační maltou a utěsnění silikátovou stěrku od úrovně podlahové desky + 15 cm nad provedenou injektáž. Dále není uvedena položka: oškrabání spár a omítky.

711	Izolace proti vodě			
218	711300111RA0	Systémová chemická injektáž zdiva	m2	83,880
219	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst -dle pozn.8	m2	144,880
220	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	5,108

Ve výkazu výměr se nenachází položka pro cementovou sanační maltu, těsnící silikátovou stěrku, oškrabání spár a omítky v 1.PP. Prosím o doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 1

Položka č. 218 je označena 711300111RA0, kdy RA0 znamená agregovanou položku (písmeno A). K položce je přiřazen popis Systémová chemická injektáž zdiva, jednotková cena také odpovídá kompletním pracím a firma, která chemickou injektáž provede, jim také ocení celý proces - všechny související práce a dodávky, potřebné k provedení chemické injektáže dle popisu v PD (technická zpráva na str. 5). Součástí systémové chemické injektáže je kromě vlastních injektážních prací



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

i stavební připravenost (proškrábání spár), zaslepení cementovou sanační maltou a utěsnění silikátovou stěrkou.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Za zadavatele:.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., v. r.
primátor města Liberec