



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 3/20

CJ MML 060478/20

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485 243 216

V Liberci dne

13.3.2020

Změna zadávací dokumentace II.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla II.“

Vážený dodavatelé,

v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dochází k doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel doplňuje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, čl. 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ o následující požadavek:

„Zhotovitel se zavazuje, že instalovaná měřidla budou připravena pro vzdálený odečet pomocí IoT prostřednictvím LPWAN sítě, a to LoRaWAN nebo NB-IoT. Součástí vodoměrů musí být odečtová hlava LoRaWAN/NB-IoT nebo radiový modul LoRaWAN/NB-IoT. Měřiče tepla musí být vybaveny optickým výstupem dle IEC 62056-21 a/nebo RS485 + radiovým modulem LoRaWAN/NB-IoT interním nebo externím. Zadavatel nepřipouští řešení s různými převodníky protokolů (např. M-Bus to LoRaWAN/NB-IoT, RS-485 to LoRaWAN/NB-IoT, ...). Součástí dodávky musí být popis payloadu (zprávy přenášené vzduchem) a konfigurační software do mobilních platforem iOS/Android s Bluetooth Low Energy interfacem“.

Výše uvedený požadavek je rovněž doplněn do návrhu smlouvy čl. II Předmět, místo a účel plnění.

Aktuální podoby návrhů smluv přikládáme a rovněž uveřejňujeme na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1311.html

Z důvodu provedení změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do **23. 03. 2020 10:00 hodin.**

Nabídky budou podávány v souladu se zadávací dokumentací.

S pozdravem

Za zadavatele:.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., v. r.
primátor města Liberec

Přílohy:

SoD - 1. část, výměna vodoměrů a kalorimetrů fin. II doplnění zad.podm..doc.

SoD - 2. část, výměna vodoměrů a kalorimetrů fin. II doplnění zad. podm..doc