

DOPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VPUSTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE
DOPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO VARNÝ BLOK MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE DODÁVANÉ TECHOLOGIE

VODA

Stojánkové baterie + sprchy pro nerezový nábytek dodávka technologie, pro porcelán dodávka stavby

↙Š1	Rohové ventily na zdi (t.+st.)	R 1/2	v. 70	mm
↙Š2	Pračkový ventil z bet. soklu nebo podl. (t.+st.)	R 3/4	v. 70	mm
↙Š3	baterie na zdi – příprava pro navíják na hadici se sprchou (t+s)	R 1/2	v. 1200	mm
↙Š4	Pračkový ventily (teplá)	R 3/4	v. 150	mm
↙Š5	Pračkové ventily (st.+ st. změkčená)	R 3/4	v. 150	mm
↙Š6	Pračkový ventil na zdi (studená)	R 1/2	v. 1200	mm
↙Š7	Pračkový ventil (st. změkčená)	R 3/4	v. 70	mm
↙Š8	Rohové ventily na zdi (t.+st.)	R 1/2	v. 350	mm
↙Š9	Pračkový ventil na zdi (st. v.)	R 1/2	v. 70	mm
↙Š10	baterie (t+s)		v. 1200	mm
↙Š11	Pračkový ventil studená voda.	R 3/4	v. 50	mm
↙Š12	Pračkový ventil na zdi (st. v. do zmĕkč.)	R 1	v. 1200	mm
↙Š13	Pračkový v. na zdi (st.zm.v.pro rozv. zm.v.) potrubí rozvedeno k zakončení ↙Š3 ↙Š7	R 1	v. 1200	mm

Tlak vody – min.2,5bar a max.5bar

ODPADY

↙Ö1	Odpad do zdi	DN 50	v. 400	mm
↙Ö2	Odpad do zdi	DN 50	v. 70	mm
↙Ö3	Gule – stavba	DN 100	v. podl.	
↙Ö8	Odpad pod podl. (pro podl. vanu)	DN 100	v. –240	mm
↙Ö9	Odpad do podlahy	DN 70	v. 10	mm
↙Ö8	Odpad do podlahy / zdi (cca100°C)	DN 50	v. 70	mm

ELEKTRO

↙E1	Zásuvka na zdi	230 V	3,5	kW	v. 1200 mm
↙E2	Zásuvka na zdi	400 V	3,5	kW	v. 1200 mm
↙E3	volný konec 3 m - pokládací/chl. pult	230 V	1	kW	v. 600 mm
↙E4.1	vypínač na zdi s možností dopojení kabelu škrabky	400 V	12	kW	v.1200 mm
↙E5	volný konec 1,5 m - ohřevné pulty	230 V	3,5	kW	v. z podl.
↙E6	volný konec 1,5 m - chladící pult	230 V	1	kW	v. z podl.
↙E7	volný konec 3 m - chladící agregáty	230 V	2	kW	v.1200 mm
↙E8.1	volný konec 3 m - myčka bílého nádobí	400 V	12	kW	v. 70 mm
↙E8.2	volný konec 3 m - myčka černého nádobí	400 V	18	kW	v. 70 mm
↙E10	zásuvka na zdi	230 V	3,2	kW	v.1200 mm
↙E11	Zásuvka na zdi - lednice	230 V	0,5	kW	v.2000 mm
↙E13	volný konec 3 m - míchací kotel	400 V	30	kW	v. 70 mm
↙E14	volný konec 2 m - konvektomat	400 V	39	kW	v. 70 mm
↙E15	volný konec 2 m - kotel, pánev, ... - ovládání plyn. zař.	230 V	0,7	kW	v. 70 mm
↙E16	volný konec 2 m - kotel	400 V	18	kW	v. 70 mm
↙E19	volný konec 2 m - tlaková pánev	400 V	16	kW	v. 70 mm

UZEMĚNÍ

↙PE	Kabel pro uzemění (volný konec 0,5–3m, dle el. vedení)	v. 70 mm

Veškeré kovové a nerezové zařízení a technologie napojená na el. vedení musí být pospojený kabelem pro uzemění.(Podlahové vpusti, digestoře, stoly)

PLYN - varný blok

↙PZ	Uzavírací kohout pro každé zařízení	DN3/4 xx kW v. 70 mm

INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Generální projektant

Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1 460 59, Liberec 1		
HIP	Ing. Aleš Janoušek	Vypracoval	Ing. Radek ANDĚL
Zodp. projektant	Ing. Radek ANDĚL	Kontroloval	
Akce	ZŠ Husova Liberec – vypracování PD stavebních úprav kuchyně II	Zakázka č.	1115
		Stupeň	DPS
		Datum	12/2017
Část GASTRO		Č. části	D.4.1 Paré
		Měřítko	1 : 50
Příloha TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE		Formát	A1
		Č. přílohy	D.4.1.2