



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 11/20

CJ MML 072101/20

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

8.4.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy jednoho z dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1

Provedení varných kotlů – stálá náplň

Výrobci v současné době již nepoužívají z ekologických důvodů u varných kotlů provedení se stálou náplní (původně byl používán glykol, ale i ten bylo nutné pravidelně min 1 x ročně měnit) a standardně je používáno automatické doplňování duplikátoru upravenou vodou. Bude toto technické řešení akceptováno?

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel trvá na technické specifikaci zařízení a požaduje varné kotle s trvalou náplní.

Dotaz dodavatele č. 2

Konvektomat – zasouvací dveře

V popisu stroje je uvedeno, že zařízení musí být vzhledem k dispozici vybaveno zasouvacími dveřmi. Z výkresu to však patrné není, je zde dostatek prostoru pro instalaci přístrojů s křídlovými dveřmi – bude toto řešení akceptováno?

Odpověď zadavatele č. 2

Konvektomaty je možné dodat s křídlovými otevíracími dveřmi.

Dotaz dodavatele č. 3

Změkčovač vody – je uvažován jako centrální?

Technické parametry uvedené v popisu přístroje (25l/min, hodinový průtok cca 1m3/hod při tvrdosti 15dH). Takový přístroj může být použit pouze pro myčku černého nádobí, pokud má být současně používán jako centrální pro myčku stolního nádobí a konvektomaty, pak jsou jeho kapacita a výkon nevyhovující. Změkčovač je třeba dimenzovat na spotřebu 2,5-3m3/hod. V části ZTI není rozvod upravené vody (suchovod) popsán!! Co máme ocenit?

Odpověď zadavatele č. 3

Kapacita změkčovače vody byla přepočítána a vyhovuje. Změkčená voda je napojená na myčku černého nádobí, myčku stolního nádobí, výdej a konvektomaty (viz výkresy ZTI). Co se týká kapacity změkčovače, z pohledu projektanta gastro je dostatečná. Navíc napojená technologie nikdy nepoběží všechna naráz. Pozn. - návrh platí pro předpokládanou tvrdost vody dle specifikace. Oceňte prosím změkčovač dle specifikace projektu.

Dále se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek** se tímto prodlužuje a končí dnem **24.04.2020 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec