


[illegible]

Tepelný spád 70/55

zodpovědný projektant: <b>Tomáš Vele, ČKAIT 0501242</b>		kreslí: <b>Tomáš Vele, ČKAIT 0501242</b>	
objednatel:	Magistrát města Libavce nám. Dr. E. Beneše 11, 460 01 Libavce (Stará Město)	TEP Libavec spol. s r.o. Pivovarská 17, Libavec nad Nisou tel.: 483 710 226 mail: tep@tpc.cz WWW.tpe-tpc.cz	
místo stavby:	Zákazní škola Česká 354, 463 12 Libavce XXV-Velece, Libavce 25	formát : 2x4 A4 datum : 1/2019 zakázka: VP056/106 slujeň: DIVZ	
část:	Měření a Regulace	č. paré:	
výkres:	Půdorys 1 PP, kotelny, umístění technologie	výkres č. 1:50 MaR-1	

## Legenda vybavení

počet	záložní	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 3,56 kW při 80/60°C	2
2	Rezidivní a.s. sítěbná DN 200	2
3	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C 50/6 bar	2
4	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 500/6 bar	1
5	Rezidivnice MaR	1
6	Neutralizační box pro výfuk 1500 kW	1
7	Ohřívač vody nepřemítný HR 300/2,6 m <sup>2</sup>	1