



P-317143_B DR. MILADY HORÁKOVÉ 144/10

Ing. Ota Pour

| | | | | | |
|------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------------|
| STAVBA: | SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA BYTOVÝ DŮM B | | PK HOŠEK Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 IČO: 03454339 hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160 | | |
| | | | | | |
| MÍSTO: | DR. MILADY HORÁKOVÉ 144/10, LIBEREC, P.P.Č.4022, K.Ú.LIBEREC | | HLAVNÍ PROJEKTANT: | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: |
| | | | JAN HOŠEK | ING. OTA POUR | ING. OTA POUR |
| INVESTOR: | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1 V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA | | FORMÁT: | DATUM: | PARÉ ČÍSLO: 7 |
| | | | A1 | 09/2017 | |
| | | | STUPEŇ PD: | ZAKÁZKA ČÍSLO: | |
| | | | DŮR-SP | 2017121 | |
| PROJEKTOVÁ ČÁST: | | | ČÁST: | MĚŘÍTKO: | |
| | D.1.4.c – elektroinstalace (silnoproud, slaboproud) | | D.1.4.c | — | |
| VÝKRES: | | | | | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | Rozvaděč SS | | | | D.1.4.c - E05 |


19.7.2020


Krytí = IP30/20

Pi = 2 kW

Ps = 0,5 kW

Provedení PLAST / OCEP pod omítku





PHP - přípojnice hlavního pospojování

Přípojnice vyrovnání potenciálů
- přípojnice ekvipotencionálního pospojování

- 1 Základový zemnič - hromosvodní soustava
- 2
- 3 Rozváděč RB
- 4 Rozváděč ostatní
- 5 Plyn
- 6 Voda
- 7 Vytápění
- 8 Elektrické přístroje
- 9 Kovové prvky / velké
- 10 Přípojnice ekvipotencionálního pospojování

