



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/SR 23/20
CJ MML 008550/21

Vyřizuje / telefon
Mgr. Lucie Jírová/
485 243 207

V Liberci dne
13.1.2021

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace V v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1:

Zásuvka IP65 - další popis nebo referenční typ; kde jsou zásuvky umístěny, k čemu slouží?

508	210111031R00	Zásuvka ukončovací do 5x2 mm ² IP65 18 včetně krabice
-----	--------------	---

Na výkresech takové zásuvky nejsou.

Na výkrese není v legendě zásuvka v IP65, je zde „Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44“

nebo „Zásuvka nástěnná 400V / 16A / IP44“

Odpověď č. 1:

Pol. 508 - zde při tvorbě rozpočtu vznikla administrativní chyba v názvu položky, jedná se o **ukončovací krabici 5x2,5 mm² IP65 včetně dodávky a montáže krabice**. Přílohou tohoto dokumentu posíláme opravený rozpočet.



Dotaz č. 2:

Zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE) - na výkresech jsou v bytech téměř všechny zásuvky kresleny jako dvojnásobné, ve výkaze jsou pouze jednoduché

509	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - jednonásobná 18 včetně zásuvky komplet
510	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení 96 včetně zásuvky komplet
511	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní 4 včetně zásuvky komplet

Odpověď č. 2:

Pol. 510 - zde při tvorbě rozpočtu vznikla administrativní chyba v názvu položky a počtu kusů, jedná se o **zásuvku domovní 2 násobnou 16A / 230 V včetně zásuvky komplet - 99 ks**. Přílohou tohoto dokumentu posíláme opravený rozpočet.

Dotaz č. 3:

Zásuvka IP65 – ve výkazu výměr pol. č. 508, na výkresech takové zásuvky nejsou. Ve výkrese není v legendě zásuvka IP65, je zde „Zásuvka jednonásobná 230V / 16A / IP44“ nebo „Zásuvka nástěnná 400V / 16A / IP44“

508	210111031R00	Zásuvka ukončovací do 5x2 mm ² IP65	kus	18,00
-----	--------------	--	-----	-------

Dotaz: Kde jsou zásuvky IP65 umístěny a k čemu slouží?

Odpověď č. 3:

Viz odpověď č. 1.

Pol. 508 - zde při tvorbě rozpočtu vznikla administrativní chyba v názvu položky, jedná se o **ukončovací krabici 5x2,5 mm² IP65 včetně dodávky a montáže krabice**. Přílohou tohoto dokumentu posíláme opravený rozpočet.

Dotaz č. 4:

Zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE) na výkresech jsou v bytech téměř všechny zásuvky kresleny jako dvojnásobné, ve výkaze jsou pouze jednoduché. Výkaz výměr pol. č. 509, 510, 511

509	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - jednonásobná	kus	18,00
		18 včetně zásuvky komplet	18,00	
510	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	96,00
		96 včetně zásuvky komplet	96,00	
511	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	4,00
		4 včetně zásuvky komplet	4,00	

Dotaz: Jaké zásuvky platí?



Odpověď č. 4:

Viz odpověď č. 2.

Pol. 510 - zde při tvorbě rozpočtu vznikla administrativní chyba v názvu položky a počtu kusů, jedná se o **zásuvku domovní 2 násobnou 16A / 230 V včetně zásuvky komplet - 99 ks**. Přílohou tohoto dokumentu posíláme opravený rozpočet.

Zadavatel zároveň v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 1. 2. 2021 do 10:00 hod. Způsob podání nabídek se nemění.

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec

Příloha č. 1 – Aktuální výkaz výměr