



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 022638/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

1.2.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 1 (obdržena dne 29. 01. 2021)

Kde nalezne uchazeč v zadávací dokumentaci podrobnější popis níže uvedených položek regulačních ventilů? Pro správné nacenění je třeba specifikovat parametry těchto armatur.

110 M HWL.150020000010 REGULACE TLAKU 200

76 M 150010000016 REGULACE TLAKU 100

Informace zadavatele k žádosti č. 1

Pro uváděné ventily lze parametry odečíst z výkresové dokumentace.

Aby nevznikly pochybnosti, tak zde uvádíme :

110 M HWL.150020000010 REGULACE TLAKU 200

- vstupní tlak hydrostatický 4,5 bar
- vstupní tlak hydrodynamický..... 4,45 bar
- průtok 23 l/s
- výstupní tlak3,1 bar

76 M 150010000016 REGULACE TLAKU 100

- vstupní tlak hydrostatický 6,7 bar
- vstupní tlak hydrodynamický..... 6,4 bar
- průtok 4,5 l/s
- výstupní tlak3,9 bar

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 25.02.2021 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec