



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 025105/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

5.2.2021

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace II.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 2 (obdržena dne 02. 02. 2021)

Dotaz č. 1

SO 1.1 – k položce 32 výkazu výměr chybí výztuž nosných zdí vstupní komory vodojemu. Dle Technické zprávy v zadávací dokumentaci je výztuž zdí ze ztraceného bednění požadována.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Doplněno v upraveném výkazu výměru (viz informace níže).

Dotaz č. 2

SO 1.1 – pol. 40, 41 – projektová dokumentace uvažuje na konstrukci vodojemu beton bílých van (dle ÚRS položky 380326332, 380326333). Ve výkazu výměr zadání nejsou použity položky pro beton bílých van.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

V popisu položky i v technické dokumentaci je jasně uvedeno, že se jedná o konstrukci bílých van. Bylo pouze použito jiné číslo položky.

Položky jsou opraveny v upraveném výkazu výměru (viz informace níže).

Dotaz č. 3

SO 1.1 – ve výkazu výměr chybí jádrové vrtání prostupů.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Ve výkazu výměr je uvedeno: „Součástí položky je i bednění pro zřízení otvorů a prostupů“. Zhotovitel si zvolí způsob provedení prostupů. Současně viz Úvod ceníku 015 (A 02).

Dotaz č. 4

SO 1.1 - pol. 50, 51 - ve výkazu výměr zadání je uvažována podpěrná konstrukce v. do 4m. Dle projektové dokumentace je výška stropu od podlahy 5,5m.

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Položka 50, 51 se vztahuje ke stropní konstrukci vstupního objektu, v=2,85 m.

Pro bednění stropů není v oddíle 015 (A 02) „Nádrže a jímky“ zmiňována podpěrná konstrukce ani v položce (plný popis, poznámka k souboru cen) ani v úvodu ceníku. Bednění je součástí položky.

Dotaz č. 5

SO 1.1 – pol.124 – ve výkazu výměr „podkladní beton“ je výměra vynásobena číslem 0,1. Dle zadávací dokumentace je hydroizolace požadována na celé ploše podkladního betonu.

Informace zadavatele k dotazu č. 5

Jde o chybu ve výkazu výměr, správně 22,4 x 7,7 m.

Opraveno v upraveném výkazu výměru (viz informace níže).

Dotaz č. 6

SO 1.1 - pol. č. 125 - chybí zvýšení množství na přesah izolačních pásů (dle metodiky ÚRS má být množství násobeno koeficientem 1,15)

Informace zadavatele k dotazu č. 6

Navazuje na informaci zadavatele k dotazu č. 5 (jde o související položky).

Opraveno v upraveném výkazu výměru (viz informace níže).

Dotaz č. 7

SO 1.1 – Technická zpráva zadávací dokumentace uvádí 1 vrstvu hydroizolačního pásu na vnější plochy ŽB stěn vodojemu s ochrannou geotextilií. Ve výkazu výměr tato plocha chybí.

Informace zadavatele k dotazu č. 7

Původně bylo uvažováno s izolací $v=1$ m pod terén (pod XPS), bude opraveno na celou výšku.

Opraveno v upraveném výkazu výměru (viz informace níže).

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Výkazy výměr). Upravené výkazy výměr jsou uvedeny jako nová (upravená) příloha č. 4 zadávací dokumentace (Upravené výkazy výměr). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1441.html). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali a ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu výkazů výměr.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

S ohledem na tuto změnu zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 03.03.2021 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec