



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 028902/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

11.2.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 3 (obdržena dne 08. 02. 2021)

Dotaz č. 1

Při zpracování cenové nabídky na VZ “Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“ Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací k návrhu dmyhadla. Viz. Pol.

117 M R-dmych dmyhadlo 400 l/min, 300W

Pro správný návrh dmyhadla je třeba znát rozdíl tlaků Δp . V technické zprávě ani nikde jinde v projektové dokumentaci jsme tuto informaci nenalezli. Můžeme požádat o zaslání tohoto údaje k vypracování relevantní cenové nabídky?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Požadovaný tlak je 72 kPa.

Žádost o vysvětlení č. 4 (obdržena dne 08. 02. 2021)

Žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

05 - SO 1.5 – Technologická část, pol. č. 69 – žádáme o upřesnění typu čtečky karet, antivandal, dle standardu SCVaK.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Pro dostatečnou přesnost a srozumitelnost uvádí zadavatel následující upřesnění:

Čtečka karet - EDK4B, Mateo.

Každý účastník může v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nabídnout i jiné, rovnocenné řešení (také viz čl. 2.2 Zadávací dokumentace „Kvalitativní parametry“).

Dotaz č. 2

05 - SO 1.5 – Technologická část, pol. č. 72 a 73 – žádáme o přesnější popis parametrů Tlakového čidla Sitrans P/Z a ovládací skříňky servopohonu, V PD jsme popis parametrů těchto výrobků nenašli.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Pro dostatečnou přesnost a srozumitelnost uvádí zadavatel následující upřesnění:

Tlakové čidlo Sitranz P/Z - DCE-528/0-10bar/A/PD/GP, Nivelko.

Ovládací skříňka servopohonu - Skříň XAL D04, Schneider + signální a ovládací hlavice viz výkres rozvaděče list 3 a 4 (viz příloha č. 5 ZD).

Každý účastník může v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nabídnout i jiné, rovnocenné řešení (také viz čl. 2.2 Zadávací dokumentace „Kvalitativní parametry“).

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 03.03.2021 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec