



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 031719/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

15.2.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace V.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 6 (obdržena dne 11. 02. 2021)

Žádost o doplňující informace.

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje:

Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona, a to předložením mimo jiné následujícího dokladu:

• dokladu prokazujícího, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, tj. osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci v případě osob usazených nebo hostujících dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, odst. 3, písm. c) v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické nebo stavby zdravotnětechnické, a to u osob odpovědných za plnění předmětu zakázky.

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Dotaz č. 1

Chápe dodavatel správně, že na zakázku, kde převažujícím předmětem je výstavba vodojemu, vodovodu a kanalizace, může dodavatel pro splnění profesní způsobilosti předložit osvědčení autorizovaného technika nebo stavitele na stavby hydrotechnické (TV01, SV01), což jsou přehrady, ostatní vodní nádrže, úpravy vodních toků, malé vodní elektrárny, stavby na ochranu před povodněmi a stavby k plavebním účelům?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (čl. 5.2 Profesní způsobilost), pro prokázání profesní způsobilosti je požadováno předložení osvědčení o autorizaci či osvědčení o registraci v případě osob usazených nebo hostujících dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, odst. 3, písm. c) **v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické nebo stavby zdravotnětechnické**. Autorizace uvedená v dotazu č. 1 odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací.

Dále zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v souladu s § 79 zákona odst. 2 zákona mimo jiné v následujícím rozsahu: Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem (seznam + osvědčení) alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich ve výši min. 10 000 000 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem za posledních 10 let. Obdobnými zakázkami se rozumí zakázky týkající se výstavby či rekonstrukce vodohospodářských staveb.

Dotaz č. 2

Chápe dodavatel správně, že na zakázku, kde převažujícím předmětem je výstavba vodojemu, vodovodu a kanalizace, splní dodavatel kvalifikaci doložením seznamu a osvědčení na stavby jejímž předmětem byla jen výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, malých vodní elektráren, odbahnění a revitalizace vodních ploch, staveb na ochranu před povodněmi, staveb k plavebním účelům a úpravy vodních toků.?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (čl. 5.3.1 Technická kvalifikace) obdobnými zakázkami se rozumí **zakázky týkající se výstavby či rekonstrukce vodohospodářských staveb**. Pro splnění kvalifikačního předpokladu musí účastník doložit alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich ve výši min. 10 000 000 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem za posledních 10 let. Při pochybnosti o tom, zda předložená referenční zakázka je vodohospodářskou stavbou, se bude přihlížet zejména k definici dle § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Z příkladů uvedených v dotazu č. 2 tomuto požadavku při dodržení stanoveného finančního limitu odpovídají výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, vodních elektráren, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k plavebním účelům a stavební úpravy vodních toků.

Dotaz č. 3

Chápe dodavatel správně, že na zakázku s předpokládanou maximální cenou 74 000 000,- Kč, kde převažujícím předmětem je výstavba vodojemu, vodovodu a kanalizace, splní dodavatel kvalifikaci doložením seznamu a osvědčení na 3 stavby realizovaných účastníkem za posledních 10 let jejímž předmětem byla jen výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží, malých vodní elektráren, odbahnění a revitalizace vodních ploch, staveb na ochranu před povodněmi, staveb k plavebním účelům a úpravy vodních toků s finančním objemem každé z nich ve výši min. 10 000 000 Kč bez DPH ?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (čl. 5.3. Technická kvalifikace), zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace mimo jiné i předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Pro splnění kvalifikačního předpokladu musí účastník doložit alespoň **3 obdobné zakázky** (viz Informace zadavatele k dotazu č. 2) **s finančním objemem každé z nich ve výši min. 10 000 000 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem za posledních 10 let.**

Minimální výše finančního objemu obdobných zakázek byla stanovena s ohledem na povinnost zadavatele vyplývající z novely zákona č. 134/2016 Sb, zákona o zadávání veřejných zakázek, která s platností od 1.1.2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání, a s ohledem pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže. Požadavky zadavatele na splnění technické kvalifikace dle čl. 5.3.1 jsou zároveň požadavkem na referenční zakázky požadované pro účely hodnocení nabídek (čl. 9, hodnotící kritérium „Zkušenosti účastníka se stavbami vodního hospodářství“) tj. v rámci této veřejné zakázky mají účastníci předložit nejen 3 obdobné zakázky nutné pro splnění části technické kvalifikaci, ale i tolik obdobných (referenčních) zakázek nad rámec povinných obdobných (referenčních) zakázek, aby mohli získat co největší počet bodů v rámci hodnocení nabídek.

Pokud zadavatel odpoví na dotaz č. 2 a 3 ano, tak máme následující dotaz:

Dotaz č. 4

Opravdu zadavatele nezajímá, jestli potencionální dodavatel má zkušenosti s výstavbou či rekonstrukcí vodojemu, vodovodu a kanalizace ale stačí, že dokáže stavět třeba rybníky?

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Zadavatel se bude předloženými referencemi účastníků podrobně zabývat v průběhu posouzení a hodnocení nabídek.

Zadavatel považuje požadavky na účastníky stanovené zadávací dokumentací za dostatečné a přiměřené předmětu této veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 03.03.2021 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec