

Príloha k žádosti o vydání stavebního povolení

Seznam dokladů předkládaných stavebnímu úřadu Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a další doklady

Poř. číslo	Dotčený účastník	Typ stanoviska - vyjádření	číslo jednací spis.zn.	ze dne
1	Magistrát města Liberec odbor stavební úřad	Rozhodnutí – územní rozhodnutí	SURR/7130/067329/18-Po CJ MML 188369/18	28.08.2018
2	Magistrát města Liberec odbor životního prostředí	Souhrnné stanovisko	MML/ZP/Piv/138157/17 – SZ 138157/17/2	07.08.2017
3	Magistrát města Liberec odbor životního prostředí	Závazné stanovisko – souhlas dle §14 LZ	MML/ZPOP/KOP/167585/17- SZ 147568/17/3	15.08.2017
4	Magistrát města Liberec odbor stavební úřad	Závazné stanovisko – souhlas dle §15 SZ	SUPP/7130/190272/19-Po CJ MML 207805/19	26.09.2019
5	Krajská hygienická stanice LK	Stanovisko k akci	KHDLB 19655/2019	09.09.2019
6	Hasičský záchranný sbor LK krajské ředitelství	Závazné stanovisko	HSLI-2242-3/KŘ-P-PRE-2019	31.10.2019
7	Magistrát města Liberec odbor dopravy	Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku komunikace	MML147496/17-OD/Bb CJ MML 160273/17	03.08.2017
8	Magistrát města Liberec odbor dopravy	Vyjádření – souhlas	MML147497/17-OD/Bb CJMML 160709/17	04.08.2017
9	Policie České republiky - DI	Souhlas s akcí	KRPL-82925-1/ČJ-201980506-06	24.09.2019
10	Policie České republiky KŘ Policie LK	Vyjádření k existenci zařízení	KRPL-21768-16/ČJ-2017-18000SU-5	13.07.2017
11	Městské lesy p.o.	Stanovisko a souhlas s akcí	---	31.07.2018
12	DPMLJ a.s.	Stanovisko k akci	2338/2019	15.11.2019
13	ČEZ Distribuce, a.s.	Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochr.pásmu vedení	1105575268	09.09.2019
14	ČEZ Distribuce, a.s.	Sdělení o existenci energetického zařízení	0101173019 0101173015	05.09.2019
15	ČEZ ICT Services, a.s.	Sdělení o existenci energetického zařízení	0700100862 0700100866	05.09.2019
16	Telco Pro Services, a.s.	Sdělení o existenci energetického zařízení	0200960152 0200960156	05.09.2019
17	GridServices s.r.o. (RWE Distribuční služby s.r.o.)	Sdělení – povolení stavby	5001995353	13.09.2019
18	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	Vyjádření k PD – DSP	O19690110382/TPCLI/Hi	05.12.2019
19	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	Sdělení k existenci zařízení ve správě SČVK	SCVKZAD52395	06.09.2019
20	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) (O2)	Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení	POS 1117/17	18.07.2017
21	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) (O2)	Vyjádření k existenci SEK	741846/19	05.09.2019
22	UPC Česká republika, a.s. InfoTel, spol. S r.o.	Vyjádření k existenci vedení kom.sítě	E012915/19	05.09.2019
23	T-Mobile Czech Republic a.s.	Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochr.pásmu sítě technické infrastruktury	E34216/19	05.09.2019
24	Teplárna Liberec a.s.	Vyjádření k existenci zařízení	0228/Vi/17	05.05.2017
25	České Radiokomunikace a.s.	Vyjádření k existenci podzemních sítí	UPTS/OS/227463/2019	05.09.2019
26	Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku (VO)	Vyjádření k existenci vedení VO	573/2019	16.09.2019
27	Liberecká IS, a.s.	Vyjádření k existenci podzemních sítí	480/2019	09.09.2019
28	a-net Liberec s.r.o.	Vyjádření k existenci SEK	2019/383	18.09.2019
29	HELIOS MB s.r.o.	Vyjádření k existenci SEK	---	10.09.2019
30	Ministerstvo obrany ČR Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů	Závazné stanovisko	82876/2019-1150-OÚZ-PCE	20.12.2019

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Stavba: „Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace na p.p.č. 909/1, 909/4, 909/9, 2225, 2196, 2184/1, 887, 2171, 843/1, 2043/2, 587/2, 2043/1 a 620 v k.ú. Ruprechtice“.

Stavebník: Statutární město Liberec

Stavba bude provedena v těchto fázích:

- výkopové práce,
- položení potrubí,
- zához stavby,
- terénní úpravy.

Termín zahájení prací bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámen 14 dní předem.

Po dokončení stavebních prací požádá stavebník o kolaudační souhlas.



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/067329/18-Po
CJ MML 188369/18
Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka
tel. 485243618

Liberec, dne 28.8.2018

SML - odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

statutární město Liberec
Doručeno: 03.09.2018
CJ MML 192073/18
listy: 5 přílohy: 0



ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí je v právní moci dne:
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
a je vykonatelné: dnem nabytí právní moci

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.3.2018 podalo a dne 4.7.2018 doplnilo

SML - odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 587/2 (ostatní plocha), parc. č. 594/13 (ostatní plocha), parc. č. 620 (ostatní plocha), parc. č. 843/1 (ostatní plocha), parc. č. 887 (ostatní plocha), parc. č. 909/1 (lesní pozemek), parc. č. 909/4 (lesní pozemek), parc. č. 909/9 (lesní pozemek), parc. č. 1742/6 (ostatní plocha), parc. č. 2043/1 (ostatní plocha), parc. č. 2043/2 (ostatní plocha), parc. č. 2068/41 (ostatní plocha), parc. č. 2069/4 (ostatní plocha), parc. č. 2171 (ostatní plocha), parc. č. 2184/1 (ostatní plocha), parc. č. 2196 (ostatní plocha), parc. č. 2225 (ostatní plocha) v katastrálním území Ruprechtice.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o novostavbu vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložku sdělovacích kabelů, vyvolanou výstavbou vodovodu a kanalizace. Stavba bude sloužit ke gravitačnímu zásobení pitnou vodou spotřebiště v místní části Ruprechtice, dále k odvádění splaškových vod z částí zájmové lokality.

V současné době je lokalita zásobena vodou přes čerpací stanice. Tento systém je velmi neekonomický, energeticky náročný a s omezenou kapacitou, proto je navržen gravitační přívod vody do lokality, vyrovnávací akumulace nad spotřebištěm = vodojem a následné zásobní řady do spotřebiště.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty (SO):

SO 04 - Vodovodní řady III. TP

SO 05 - Splašková kanalizace

SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

SO 04 - Vodovodní řady III. TP:

V zájmové lokalitě jsou navrženy celkem čtyři větve vodovodních řadů.

Hlavní větev s označením "V-III.-1" je vedena od vodojemu Horská jižním směrem ulicí Na Vyhlídce, dále ulicí Kovařovicova a následně ulicí Horská. Na křižovatce s ulicí Nezamyslova se řad stáčí severozápadním směrem a dále pokračuje jako řad " V-III.-1/2 ". Řad " V-III.-1 "je z tvárné litiny DN200 délky 1160,2 m.

Řad " V-III.-1/2" je z tvárné litiny DN80 délky 160,4 m. Tento řad je ukončen v ulici Nezamyslova přepojením na stávající vodovodní řad.

Řad " V-III.-1/2.1" je napojen na řad " V-III.-1/2" v ulici Nezamyslova a dále pokračuje jižním směrem k ulici Mošnova, kde je ukončen přepojením na stávající vodovodní řad. Řad "V-III.-1/2.1" je z tvárné litiny DN80 délky 65,0 m.

Na křižovatce ulic Horská a Kovařovicova je na hlavní větev napojen řad " V-III.-1/1", který dále vede ulicí Divoká. Tento řad je ukončen na křižovatce s ulicí Horská podzemním hydrantem. Řad "V-III.-1/1" je z tvárné litiny DN200 délky 342,2 m.

Dále bude provedeno propojení na stávající vodovod v ul. Mošnova, kde bude na křižovatce s ul. Michelský vrch osazeno šoupě na oddělení II. a III. tlakového pásma. Na stávajícím řadu na křižovatce ulic Mošnova a Michelský vrch bude osazeno sekční šoupě, kterým bude odděleno II. a III. TP.

Nové vodovodní řady III. TP budou gravitačně zásobeny z nově budovaného vodojemu Horská a budou propojeny se stávajícím systémem.

SO 05 - Splašková kanalizace:

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační. V ulici U Pramenů je napojena na stávající kanalizaci přes stávající šachtu. Dále je vedena severovýchodním směrem v souběhu s navrhovaným vodovodem. Splašková kanalizace je ukončena za křižovatkou ulic Na Vyhlídce a U Slunečních lázní v šachtě s uzavěrem. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v ulici U Pramenů přes stávající kanalizační šachtu. Splašková kanalizace je napojena na odpad z vodojemu, odvádějící odpadní vody z vodojemu, v ulici Na Vyhlídce. Součástí gravitační kanalizace jsou revizní šachty typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů.

Kanalizace je navržena z kameninových trub DN300 v délce 516,5m.

SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů:

Při pokládce nových inženýrských sítí dojde ke střetu se sítěmi CETIN. V místě kolize je navržena stranová přeložka kabelové trasy CETIN. Stávající trasa sdělovacího vedení CETIN bude ručně odkryta a v celé délce kolize (36m) a v místech překládek bude bez přerušení přesunuta do nové pozice v zelené ploše. Přeložka sdělovacích kabelů bude napojena na stávající sdělovací kabely v ulici Kovařovicova.

Stávající trasa sdělovacího vedení CETIN bude ručně odkryta a v celé délce kolize (36m) a v místech překládek bude bez přerušení přesunuta do nové pozice v zelené ploše.

Umístění stavby na pozemku:

SO 04 - Vodovodní řady III. TP: stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 587/2, 594/13, 843/1, 887, 909/4, 909/9, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 2069/4, 2171, 2184/1, 2196, 2225, 909/1 v katastrálním území Ruprechtice.

SO 05 - Splašková kanalizace: stavba se umísťuje na pozemcích parc.č. 843/1, 620, 2184/1, 2196, 2225, v katastrálním území Ruprechtice.

SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů: stavba se umístí na pozemku parc.č. 2184/1 v katastrálním území Ruprechtice.

Určení prostorového řešení stavby:

SO 04 - Vodovodní řady III, TP:

Hlavní větev s označením "V-III.-1" má délku 1160,2 m.

Řad " V-III.-1/2" je délky 160,4 m.

Řad " V-III.-1/2.1" je délky 65,0 m.

Řad " V-III.-1/1 je délky 342,2 m.

SO 05 - Splašková kanalizace:

Kanalizace je v délce 516,5m.

SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

Délka přeložky zemního vedení CETIN (2 souběžné kabely): 36m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně grafické přílohy rozhodnutí, která obsahuje též zákres stavby do kopie katastrální mapy a koordinační situační výkres v měřítku 1:250. Zákresy jsou součástí dokumentace pro územní řízení, kterou zprac. SNOWPLAN spol. s r.o., IČO 27497763 a byly ověřeny stavebním úřadem.
2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 587/2, parc. č. 594/13, parc. č. 620, parc. č. 843/1, parc. č. 887, parc. č. 909/1, parc. č. 909/4, parc. č. 909/9, parc. č. 1742/6, parc. č. 2043/1, parc. č. 2043/2, parc. č. 2068/4i, parc. č. 2069/4, parc. č. 2171, parc. č. 2184/1, parc. č. 2196, parc. č. 2225 v katastrálním území Ruprechtice.
3. V projektové dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení bude projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou k dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských sítí budou respektovány v projektové dokumentaci vyššího stupně.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci, p.o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací.
5. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky.
6. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.
7. *V projektové dokumentaci vyššího stupně (ke stavebnímu povolení a k provádění stavby) je nutno respektovat podmínky souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí (dále jen MML – OŽP) ze dne 7.8.2017, č.j. MML/ZP/Piv/138157/17-SZ 138157/17/2:*
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:
 - K vlastní realizaci stavby SO 04 Vodovodní řady III, TP a SO 05 Splašková kanalizace je, po jejím řádném umístění, nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního zákona. Formulář žádosti je ke stažení na www.liberec.cz. Žádost musí být podána u zdejšího Vodoprávního úřadu.
 - Obecnému stavebnímu úřadu musí být doloženo stanovisko vlastníka (popřípadě provozovatele, pokud je k tomu zmocněn) sítí, na které se žadatel hodlá napojit.

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MML - odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody č.j. MML/ZPOP/KOP/167585/17-SZ147568/17/3 ze dne 15.8.2017:

- Konečné povolení a realizace stavby budou možné až po vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno dočasné odnětí plnění funkcí lesa částí lesních pozemků p.č. 909/1, 909/4, 909/9 v k.ú. Ruprechtice v rozsahu plochy staveniště.
- Pokud při provádění stavby (výkopové práce) dojde k poškození kořenů stromů s průměrem přesahujícím 3 cm. poranění bude bezodkladně ošetřeno fungicidním přípravkem. V případě rozsáhlého poranění budou poškozené části kořenu nejprve rovně seříznuty.
- Kmeny stromů, které rostou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou v případě rizika poškození ochráněny např. vypolštářovaným bedněním z fošen. Pokud přesto dojde k jejich poškození, poranění bude bezodkladně odborně ošetřeno fungicidním přípravkem.

9. Budou respektovány podmínky ze závazného stanoviska odboru hlavního architekta statutárního města Liberec ze dne 15.2.2018 č.j. HA/7110/010351/18/Le-HAUP, a to zejména:

- Záměr bude dále připravován a realizován v souladu s ověřenými částmi dokumentace, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska a to bez jakýchkoliv změn týkajících se umístění stavby nebo jejího architektonického a materiálového řešení.
- Textová část dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – znění dle 405/2017 Sb., v platném znění (dále jen „vyhláška“). Zvláštní důraz bude kladen na kapitolu týkající se vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování (nestačí pouze uvést, že je s tímto v souladu). Bude vyhodnocen soulad záměru s územním plánem a charakterem území.

10. Budou splněny podmínky z vyjádření statutárního města Liberec, odboru správy veřejného majetku, ze dne 26.10.2016 zn. SM2016/490 a ze dne 23.5.2017 zn. SM2017/252, a to zejména“

- Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při případné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO a SSZ musí zůstat přístupné pro údržbu.
- Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně přeložek a demontáží musí být předem projednány a odsouhlaseny se SML odbor SM-správa VO a SSZ. Tyto práce budou plně hrazeny investorem stavby.
- Při stavbě musí být stavebníkem respektována ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.
- Zahájení prací musí být ohlášeno 5 dnů předem na SML odbor SM - správa VO a SSZ na tel. číslo: 485 243 882 a elektronicky na e-mail milan.benda@magistrat.liberec.cz a poruchy VO Liberec@eltodo.cz.
- Jakékoliv případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SSZ je nutno okamžitě nahlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy (Eltodo-Citelum) neprodleně odstranění závady a uvedení zařízení VO a SSZ do původního - funkčního stavu.
- V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu.
- Zákres sítě VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených tras je nutné zajistit řádné vytyčení skutečného průběhu tras VO a SSZ naší pověřenou firmou (email: poruchyVO.Liberec@eltodo.cz), která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ.

11. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice ze dne 9.5.2017, zn. SCVKAD2027:

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zášypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

12. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.5.2017 pro provádění činností v ochranných pásmech zn. 0100740114 a podmínky z vyjádření ze dne 24.7.2017 zn. 1093770958.

13. Žadatel je povinen splnit podmínky z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.(dále jen „CETIN“) ze dne 5.5.2017 č.j. 606398/17 a ze dne 18.7.2017 č.j. POS 1117/7, a to zejména:

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Jaroslav Kysela, e-mail: jaroslav.kysela@cetin.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užit pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

Před započatím prací bude vedení CETIN vytyčeno a v místech střetů budou ručně vykopány sondy pro zajištění skutečné hloubky a způsobu uložení kabelové trasy. Po vykopání sond bude přizván správce sítě p. Petr Ježek ke kontrole. Stávající trasa sdělovacího vedení CETIN bude ručně odkryta a v celé délce kolize (36m) a v místech překládek bude bez přerušení přesunuta do nové pozice zelené ploše. Veškeré práce budou odsouhlaseny správcem sítě a budou prováděny pod jeho dozorem. V případě jakéhokoli poškození vedení bude správce sítě neprodleně kontaktován. Délka přeložky zemního vedení CETIN (2souběžné kabely) : 36m. Po provedení prací bude zajištěno nové geodetické zaměření trasy. Práce budou provedeny na náklady investora.

Dále budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.

14. Budou respektovány podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení ze stanoviska GridServices, s.r.o., ze dne 8.8.2017 zn. 5001548652, a to zejména:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyčení-pz>)-poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/>.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následně stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontakt-ni-system>.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, optří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkovou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
15. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SML - odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1

Odůvodnění:

Dne 20.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Na základě oznámení ze dne 25.4.2018 účastníka řízení pana [REDAKCE] o umístění kanalizace v komunikaci Divoká (parc.č. 2171 v k.ú. Ruprechtice) bylo rozhodnuto o přerušení řízení písemností ze dne 15.5.2018 (CJ MML 109632/18). Dále bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení pana [REDAKCE]

o umístění vodovodní přípojky (parc.č. 2148/4 v k.ú. Ruprechtice). Správní orgán stavebníka vyzval k doplnění žádosti a upřesnění DUR písemností ze dne 24.5.2018 (CJMML 117971/18). Řízení zůstalo přerušeno.

Žadatel byl vyzván, aby předloženou žádost doplnil v souladu s doloženými podklady zakres všech inženýrských sítí. Stavebník dne 4.7.2018 doplnil podklady k rozhodnutí.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům pokračování územního řízení písemností ze dne 20.7.2018, CJ MML 161869/18, současně podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dal stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší stavebníkovi, vlastníkům dotčených pozemků, obci, dále osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám mohou být navrženou stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

SML - odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

statutární město Liberec, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec I,

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 587/6, 587/11, 587/13, 587/14, 587/17, 587/18, 587/19, 590/1, 593/2, 595/2, 595/22, 595/29, 595/30, 595/37, 596/1, 598, 843/2, 843/3, 2039/2, 2039/4, 2039/6, 2039/7, 2040/1, 2040/2, 2041/2, 2041/3, 2042/1, 2042/2, 2042/3, 2042/5, 2042/6, 2044/1, 2044/2, 2044/3, 2045, 2046, 2047/1, 2047/3, 2048, 2052, 2056/1, 2056/2, 2058, 2059, 2065/1, 2065/5, 2067/5, 2068/5, 2068/7, 2068/59, 2068/60, 2068/73, 2118/5, 2118/6, 2118/36, 2118/39, 2118/40, 2119, 2120, 2121, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 2125/14, 2125/15, 2125/16, 2125/24, 2125/25, 2125/32, 2125/37, 2125/39, 2125/42, 2125/50, 2125/51, 2125/53, 2125/56, 2126, 2127, 2128/1, 2128/2, 2129, 2132/1, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2148/8, 2151/1, 2151/2, 2151/3, 2151/4, 2152, 2154/2, 2161, 2162, 2163, 2166, 2167, 2168/2, 2169, 2173, 2174/1, 2174/3, 2175, 2177/1, 2178/1, 2178/2, 2178/3, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2180, 2181, 2182, 2183/1, 2183/2, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2195/1, 2199/3, 2199/8, 2200, 2201, 2202/19, 2203/1, 2203/7, 2204/1, 2208/10, 2209/1, 2211/8, 2211/14, 2223, 2224, 2226, 2234/4, 2246, 2047/2, 2055, 2065/7, 592/2, 2068/50, 2118/3, 2118/35, 2172/3, 2172/2, 2172/4, 2125/46, 2176/1, 2125/68, 2168/1, 2234/1, 2227/1 v katastrálním území Ruprechtice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 1291, č.p. 34, č.p. 1162, č.p. 1163, č.p. 1165, č.p. 1164, č.p. 1280, č.p. 1101, č.p. 396, č.p. 332, č.p. 285, č.p. 1265, č.p. 1264, č.p. 1079, č.p. 1080, č.p. 1274, č.p. 32, č.p. 1038, č.p. 1039, č.p. 127, č.p. 150, č.p. 158, č.p. 341, č.p. 112, č.p. 1186, č.p. 1185, č.p. 331, č.p. 1230, č.p. 287, č.p. 196, č.p. 171, č.p. 1084, č.p. 1050, č.p. 1049, č.p. 428, č.p. 1007, č.p. 1237, č.p. 1277 a č.p. 115

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření:

- souhrnného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 7.8.2017, č. j. MML/ZP/Piv/138157/17 – SZ 138157/17/2
- závazného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody ze dne 15.8.2017, č. j.: MML/ZPOP/KOP/167585/17-SZ147568/17/3
- závazného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 4.8.2017 č.j. MML147497/17-OD/Bb
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 3.8.2017 č.j. MML147496/17-OD/Bb
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 9.8.2017 č.j. KHSLB 15371/2017
- závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 16.8.2017 č.j. HSLI-2379-2/KŘ-P-PRE-2017
- závazného stanoviska Statutárního města Liberec – odboru hlavního architekta ze dne 15.2.2018 č.j. HA/7110/010351/18/Le-HAUP
- závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR, ze dne 26.7.2017, zn. 6822/64182/2017-8201-OÚZ-PCE a ze dne 29.5.2017, zn. 4614/62682/2017-8201-OÚZ-PCE
- vyjádření Statutárního města Liberec – odbor správy veřejného majetku ze dne 23.5.2017 SM 2017/252
- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k nově dodaným podkladům rozhodnutí nevyjádřili.



Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodává-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:

Statutární město Liberec

Příloha:

- * ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

SML - odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec I

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené orgány státní správy

Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Na vědomí

Magistrát města Liberec - odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 587/6, 587/11, 587/13, 587/14, 587/17, 587/18, 587/19, 590/1, 593/2, 595/2, 595/22, 595/29, 595/30, 595/37, 596/1, 598, 843/2, 843/3, 2039/2, 2039/4, 2039/6, 2039/7, 2040/1, 2040/2, 2041/2, 2041/3, 2042/1, 2042/2, 2042/3, 2042/5, 2042/6, 2044/1, 2044/2, 2044/3, 2045, 2046, 2047/1, 2047/3, 2048, 2052, 2056/1, 2056/2, 2058, 2059, 2065/1, 2065/5, 2067/5, 2068/5, 2068/7, 2068/59, 2068/60, 2068/73, 2118/5, 2118/6, 2118/36, 2118/39, 2118/40, 2119, 2120, 2121, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 2125/14, 2125/15, 2125/16, 2125/24, 2125/25, 2125/32, 2125/37, 2125/39, 2125/42, 2125/50, 2125/51, 2125/53, 2125/56, 2126, 2127, 2128/1, 2128/2, 2129, 2132/1, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2148/8, 2151/1, 2151/2, 2151/3, 2151/4, 2152, 2154/2, 2161, 2162, 2163, 2166, 2167, 2168/2, 2169, 2173, 2174/1, 2174/3, 2175, 2177/1, 2178/1, 2178/2, 2178/3, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2180, 2181, 2182, 2183/1, 2183/2, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2195/1, 2199/3, 2199/8, 2200, 2201, 2202/19, 2203/1, 2203/7, 2204/1, 2208/10, 2209/1, 2211/8, 2211/14, 2223, 2224, 2226, 2234/4, 2246, 2047/2, 2055, 2065/7, 592/2, 2068/50, 2118/3, 2118/35, 2172/3, 2172/2, 2172/4, 2125/46, 2176/1, 2125/68, 2168/1, 2234/1, 2227/1 v katastrálním území Ruprechtice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 1291, č.p. 34, č.p. 1162, č.p. 1163, č.p. 1165, č.p. 1164, č.p. 1280, č.p. 1101, č.p. 396, č.p. 332, č.p. 285, č.p. 1265, č.p. 1264, č.p. 1079, č.p. 1080, č.p. 1274, č.p. 32, č.p. 1038, č.p. 1039, č.p. 127, č.p. 150, č.p. 158, č.p. 341, č.p. 112, č.p. 1186, č.p. 1185, č.p. 331, č.p. 1230, č.p. 287, č.p. 196, č.p. 171, č.p. 1084, č.p. 1050, č.p. 1049, č.p. 428, č.p. 1007, č.p. 1237, č.p. 1277 a č.p. 115



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec I

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Statutární město Liberec

Odbor správy veřejného majetku

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec I

Váš dopis značky / ze dne

Náše značka

MML/ZP/Piv/138157/17-
SZ 138157/17/2

Vyhizuje / linka

Bc.Pivmec/4879

Liberec

7.8.2017

Věc: "Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace, p.p.č. 587/2, 594/13, 620, 843/1, 887, 909/4, 909/9, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 2069/4, 2117, 2184/1, 2196, 2225 v k.ú. Ruprechtice" - souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 29.6.2017 Vaši žádost o souhrnné vyjádření k realizaci výše uvedené akce. K žádosti byla předložena projektová dokumentace k územnímu řízení.

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme:

1) **Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Koutecká) :**

Bez připomínek.

2) **Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Ing. Klinovská) :**

Bez připomínek.

3) **Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Janečková) :**

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem sděluje k výše uvedenému záměru následující:

- S umístěním dané stavby souhlasíme.
- K vlastní realizaci stavby SO 04 Vodovodní řady III. TP a SO 05 Splašková kanalizace je, po jejím řádném umístění, nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla dle § 15 odst. 1) vodního zákona. Formulář žádosti je ke stažení na www.liberec.cz. Žádost musí být podána u zdejšího Vodoprávního úřadu.
- Obecnému stavebnímu úřadu musí být doloženo stanovisko vlastníka (popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) sítí, na které se žadatel hodlá napojit.

Upozorňujeme:

- V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodního řadu nebo kanalizační stoky, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi vlastníkem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a jeho provozovatelem.

4) **Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) :**

K předloženému záměru není nutné z hlediska ochrany ovzduší vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neboť nedochází k umístění nebo ke stavbě stacionárních zdrojů, a z hlediska ochrany zájmů chráněných tímto zákonem Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí s realizací záměru souhlasí.

5) **Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ĚDPADY (Ing. Russig) :**

S předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu, že s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>).

6) **Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Ing. Kopecký) :**


Vzhledem k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem je rozhodování podle zvláštních předpisů podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona (289/1995 Sb.).

Závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona bude vydáno na základě žádosti o vydání tohoto souhrnného vyjádření. Samostatnou žádost tedy není třeba podávat.

Konečné povolení a realizace záměru pak budou možné až na základě pravomocného povolení dočasného odnětí plnění funkcí lesa dotčených částí lesních pozemků (plocha staveniště). Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhl. Mze č. 77/1996 Sb.

Nedílnou součástí vyjádření je i **situace** se zákresem stavby, opatřená razítkem odboru.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 4
460 59 LIBEREC


Ing. Jaroslav Rašík
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: PD

Doporučeně na dodejku:


1. adresát

Obyčejně:

2. MML, Stavební úřad

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ověřená projektová dokumentace

Datum: 20.12.2011



SO 04 - Vodovodní řada III. TP-V-III.-1/1
LT DN200 dl. 342,2 m

SO 05 - Plynová sít' kabelu
LT DN300-50,0 m

face



IV. TLAKOVÉ PÁSMO
III. TLAKOVÉ PÁSMO




 Splašková kanalizace
 Vodovodní řad III. TP
 Kanalizační šachta DN1000
 Vodní uzávěra


 Podzemní vedení NN
 Nadzemní vedení NN
 Podzemní vedení VN
 Optický/metalický kabel
 Stávající vodovod
 Stávající kanalizace
 Veřejné osvětlení
 Plynovod STL

 Stavební pruh
 Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně
 Příčné řezy
 SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

Parcelní hranice
 Vlastnické hranice
 Parcelní číslo
 Druh parcely



KLAD LÍSTU



INVESTOR:		 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat-liberec.cz	
PROJEKTANT:		 SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 395/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB TEL.: +420 464 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	
	2017023-VDJH	ING. PETR KORÍNEK	ING. MARTINA BUBENÍČKOVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Kontroloval:	
	ING. PETR KORÍNEK	ING. PETR KORÍNEK	
AKCE: Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace			
OBJEKT:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP SO 05 - Splašková kanalizace SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů	STUPEŇ:	Číslo výkresu: 2
		DUR DATUM: KVĚTEN 2017	
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACE	Číslo přílohy: C.3.1	Měřítko: 1:1000

MAGISTRAT MESTA LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ověřená projektová dokumentace

Datum:

Přesílení na stávající V3
sodovodní řád

III. TLAKOVÉ PÁSMO
II. TLAKOVÉ PÁSMO

SO 04 | Vodařina



Legenda:

 Splašková kanalizace
 Vodovodní řad III. TP
 Kanalizační šachta DN1000


 Podzemní vedení NN
 Nadzemní vedení NN
 Podzemní vedení VN
 Optický/metalický kabel
 Stávající vodovod
 Stávající kanalizace
 Veřejné osvětlení
 Plynovod STL
 Příčné řezy

 Stavební pruh

 Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně

 Parcelní hranice
 Vlastnické hranice

Druh parcely



KLAD ÚSTŘ.



Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 36 Liberec I - Staré město
info@magistrat-liberec.cz

INVESTOR:

PROJEKTANT:



SNOWPLAN, spol. s r.o.
MRS. TILKOVÁ 309/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JERAB
TEL.: +420 484 946 571, GSM: +420 734 780 420
info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

ZÁKAZKA č.:

2017023-VDIH

SLAVKA P. ZEMČA PROJEKT
ING. PETR KOŘÍNEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. PETR KOŘÍNEK

VYPRACOVAL:
ING. MARTINA BUBENIČKOVÁ

ING. PETR KOŘÍNEK

AKCE:

Vodojem Horská
zásobní řady a splašková kanalizace

OBJEKT

SO 04 - Vodovodní řady III. TP
SO 05 - Splašková kanalizace
SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

STUPĚŇ
DUR

OKLAD
KVĚTEN 2017

ČÍSLO VÝKRESU:
2

PŘÍLOHA

KOORDINAČNÍ SITUACE

ČÍSLO PŘÍLOHY:
C.3.2

MĚŘITVO:
1:1000

řady III. TP-V-II.-1
1,2 m

V78


PVC 400

PVC 400

PVC 400

PVC 400

KANALIZACE
KANALIZACE



SO 04 - Vodovodní řady III. TP-V-III.-1
LT DN200 dl. 1160,2 m





MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody

nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1
tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

PŘEDÁNO K DORUČENÍ

DNE: 26-09-2019

7. DS

fel

Č. j.: MML/ZPOP/KOP/197492/19-
SZ186282/19/2

Vyřizuje: Ing. Kopecký

Liberec 17. 9. 2019

Rozhodnutí bylo provedeno
dnem 18. 9. 2019 podpisem

Obdrží: dle rozdělovníku

Věc: Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa



ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „lesní zákon“), příslušný podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) téhož zákona, po posouzení předložené žádosti Statutárního města Liberec, IČ: 002 62 978, odboru správy veřejného majetku, podle § 15 a § 16 lesního zákona:

1) povoluje dle § 13 odst. 1 lesního zákona:

A. trvalé odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. č. 909/9 v k. ú. v rozsahu 2.120 m².

B. dočasné odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v následující tabulce:

Tab. 1: Dočasně odnímané pozemky

Katastrální území	Číslo parcely	Vlastník pozemku	Rozsah doč. odnětí
Ruprechtice	1683/5	ČR (Lesy ČR, s. p.)	část pozemku – 70 m ²
Ruprechtice	1701/1	ČR (Lesy ČR, s. p.)	část pozemku – 275 m ²
Ruprechtice	1719/2	ČR (Lesy ČR, s. p.)	část pozemku – 30 m ²
Ruprechtice	2261/1	ČR (Lesy ČR, s. p.)	část pozemku – 2.850 m ²
Ruprechtice	909/4	Statutární město Liberec	část pozemku – 170 m ²
Ruprechtice	909/9	Statutární město Liberec	část pozemku – 130 m ²
Ruprechtice	1705	Statutární město Liberec	část pozemku – 200 m ²
Ruprechtice	1719/1	Statutární město Liberec	část pozemku – 730 m ²
Ruprechtice	2236/1	Statutární město Liberec	část pozemku – 2.750 m ²
Celkem:			7.205 m ²

- Dočasné odnětí se povoluje pro veškeré pozemky ve stejné lhůtě a to od 30. 6. 2020 do 30. 6. 2022.

Odnětí je povolováno pro možnost realizace stavby: „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ zahrnující výstavbu nového vodojemu o objemu 2 x 250 m³, vodovodního přivaděče, vodovodního řadu a úseku kanalizace.

povolení trvalého odnětí plnění funkcí lesa pro plochu samotného vodojemu a dočasného odnětí částí lesních pozemků potřebných pro realizaci přivaděče, vodovodního řadu a odpadní kanalizaci. Zmíněným odnětím bylo podmíněno vydání konečného povolení a realizace stavby.

Celkový rozsah záboru vyžadující trvalé odnětí je 0,2120 ha, celkový rozsah záboru vyžadující dočasné odnětí je 0,7205 ha.

Způsob záboru byl žadatelem (oproti podané žádosti) upraven. V rámci podané žádosti bylo řešeno pouze dočasné odnětí pro veškeré dotčené plochy (v rozsahu 0,9325 ha), plocha vodojemu však nebude ani po dokončení stavby umožňovat plnění funkcí lesa a proto je nutné její trvalé vynětí z PUPFL.

V souladu s ust. § 17 odst. 2 písm. c) lesního zákona se pro plochu vodojemu nepředepisuje poplatek za odnětí, na další součásti stavby se tato výjimka nevztahuje. V návaznosti na výše zmíněné byly opraveny i výpočty poplatků za odnětí. Z uvedených důvodů správní orgán rozhodl, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může podle ustanovení § 81 správního řádu účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje. **Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec.**



Ing. Jaroslav Rašín


vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží do DS:

1. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn (LS Jablonec nad Nisou)
2. Celní úřad pro Liberecký kraj, České mládeže 1122, 460 06, Liberec, IDDS: vznny3t (po nabytí právní moci)

Obdrží interně (dodejka):

3. Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
4. Spis



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

*odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody*

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1
tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

C.j.: MML/ZPOP/KOP/167585/17-
SZ147568/17/3

Vyřizuje: Ing. Kopecký
tel: 48 52 44 893

V Liberci dne 15.8.2017

Obdrží: dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Věc: Souhlas s vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „lesní zákon“) příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona dle § 14 odst. 2 téhož zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů pro stavbu „**Vodojem Horská – zásobní řady a kanalizace**“ umístěnou na lesních p.p.č. 909/1, 909/4, 909/9 a ostatních plochách p.p.č. 587/2, 594/13, 620, 843/1, 887, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 2069/4, 2171, 2184/1, 2196, 2225 vše v k.ú. Ruprechtice. Realizaci stavby má dojít k dočasnému záboru částí lesních parcel uvedených výše (staveniště pro zásobní řady). Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projektovou kanceláří SNOWPLAN, spol. s r.o. (Ing. Petr Kořínek, č. zak.: 2017023-VDJII, květen 2017).

Souhlas je vydáván za následujících podmínek:

- Konečné povolení a realizace stavby budou možné až po vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno **dočasné odnětí** plnění funkcí lesa částí lesních pozemků p.č. 909/1, 909/4, 909/9 v k.ú. Ruprechtice v rozsahu plochy staveniště.
- Pokud při provádění stavby (výkopové práce) dojde k poškození kořenů stromů s průměrem přesahujícím 3 cm, poranění bude bezodkladně ošetřeno fungicidním přípravkem. V případě rozsáhlejšího poranění budou poškozené části kořenu nejprve rovně seříznuty.
- Kmeny stromů, které rostou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou v případě rizika poškození ochráněny např. vypořádávaným bedněním z fošen. Pokud přesto dojde k jejich poškození, poranění bude bezodkladně odborně ošetřeno fungicidním přípravkem.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel žádost o závazné stanovisko k výše uvedené stavbě. Vzhledem k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem je rozhodování podle zvláštních předpisů podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Při vydávání závazných stanovisek podle tohoto ustanovení lesního zákona správní orgán posuzuje především možný negativní vliv zamýšlených staveb na lesní pozemky, lesní porosty na nich a jejich řádné obhospodařování a plnění funkcí lesa.

Předmětná akce spočívá ve vybudování nového vodovodního řádu III. tlakového pásma pro zásobování pitou vodou a dále ve vybudování splaškové kanalizace v k.ú. Ruprechtice. Tato akce přímo souvisí se stavbou „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³“ (souhlas byl vydán písemností: č.j.: MML/ZPOP/KOP/166352/17-SZ147493/17/2 z 14.8.2017).

Stavbou mají být přímo dotčeny lesní pozemky p.č. 909/1, 909/4, 909/9 v k.ú. Ruprechtice a další nelesní pozemky ve stejném k.ú. Část trasy vodovodního řádu vedená po lesních pozemcích je totožná s trasou vodovodního přivaděče z vodojemu „Orion“ (souhlas s touto stavbou byl vydán již v rámci výše uvedeného stanoviska). Riziko negativního střetu se zájmy chráněnými lesním zákonem v případě části stavby, která se přímo nedotýká lesních pozemků, je zanedbatelné.

Protože realizací stavby dojde k dočasnému záboru částí lesních pozemků, vydávaný souhlas je podmíněn dočasným odnětím plnění funkcí lesa. Souhrnnou žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro obě části záměru je možné podat u Magistrátu města Liberec.

Z výše uvedených důvodů správní orgán s vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů souhlasí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti obsahu závazného stanoviska je možné směřovat odvolání podané proti rozhodnutí, které bude na základě tohoto závazného stanoviska vydáno.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ [2]


Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí

Osobní převzetí:

1) 

Obdrží interně:

- 2) MML – odbor stavební úřad, zde
- 3) Spis



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/190272/19-Po
CJ MML 207805/19
Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka
tel. 485243618

Liberec, dne 26.9.2019

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)

vydává souhlas

s vydáním správního aktu o povolení stavby (stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru apod.), jímž se uděluje veřejnoprávní oprávnění k realizaci umístěné stavby,

a to stavby:

Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace.

na pozemku parc. č. 587/2, 594/13, 620, 843/1, 887, 909/1, 909/4, 909/9, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 2069/4, 2171, 2184/1, 2196, 2225 v katastrálním území Ruprechtice

obec: Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice

O umístění této stavby rozhodl zdejší stavební úřad územním správním aktem:

- a) územní rozhodnutí č. j SURR/7130/067329/18-Po ze dne 28.8.2018, které je v právní moci ode dne 5.10.2018,

kdy stavební úřad tímto ověřuje (potvrzuje), že dokumentace stavby, zpracovaná za účelem získání potřebného veřejnoprávního oprávnění k provedení již umístěné speciální stavby, je plně v souladu se všemi částmi výše uvedeného územního správního aktu, kterým byla předmětná stavba umístěna (v případě územního rozhodnutí se jedná o obsah jeho celého výroku).

Tento souhlas byl vydán na základě dokumentace stavby (projekt) „vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace“, kterou vypracovala společnost SNOWPLAN spol. s r.o., IČO 27497763, datum zpracování dokumentace je květen 2017.

Odůvodnění:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, obdržel dne 4.9.2019 žádost o vydání souhlasu, který je zapotřebí pro vydání veřejnoprávního oprávnění k provedení umístěné speciální stavby (povolení stavby, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru apod.) speciálním stavebním úřadem.

Stavební úřad posoudil žádost a dospěl k závěru, že dokumentace stavby je plně v souladu s obsahem výše uvedeného územního správního aktu č. j. SURR/7130/067329/18-Po ze dne 28.8.2018, a proto vydal tento souhlas, kterým výše uvedenou skutečnost potvrdil (ověřil).

Poučení:

Tento souhlas, vydaný podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 149 správního řádu, nenahrazuje rozhodnutí ani opatření, popř. „jiný“ úkon správního orgánu (ust. § 154 a § 158 odst. 1 správního řádu), dalších správních úřadů, jichž je zapotřebí pro odsouhlasení provádění speciální stavby speciálním stavebním úřadem podle zvláštních předpisů.

Toto závazné stanovisko není rozhodnutím, vydaným ve správním řízení, a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v průběhu navazujícího projednávání, řízení o odsouhlasení provádění speciální stavby speciálním stavebním úřadem, popř. v rámci opravného prostředku směřujícím proti správnímu aktu speciálního stavebního úřadu, kterým bude odsouhlaseno provádění speciální stavby a které bude konečným (výsledným) správním aktem, jímž by mělo být založeno vlastní veřejnoprávní oprávnění, které by již zakládalo vlastní právo provádět konkrétní speciální stavbu.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

V Liberci dne 9. 9. 2019

Č. j.: KHSLB 19655/2019

Sp. značka: S – KHSLB 19655/2019

Vyřizuje: Mikešová, DiS.

Č. j. odesílatele:

Počet listů/příloh: 2/1

Adresa pro doručování:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**Odbor správy veřejného majetku****nám. Dr. E. Beneše 1****460 59 LIBEREC 1****statutární město Liberec**

Doručeno: 11.09.2019

CJ MML 195712/19

listy:2 přílohy:0



nmibes71421274

„Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978, ze dne 4. 9. 2019, pod č.j.: KHSLB 19655/2019, o vydání závazného stanoviska k provedení stavby „Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 3, § 5, § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

se stavbou „Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace“ na pozemcích p.č. 887, 2171, 2069/4, 2068/41, 594/13, 1742/6, 587/2, 2184/1, 843/1, 2043/2, 620, 2196, 2043/1, 2225, 909/4 a 909/9 v k.ú. Ruprechtice

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o kráceném rozboru vzorku vody z vodovodních řadů V-III. – 1, V-III. – 1/1, V-III. – 1/2 a V-III. – 1/2.1 prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah rozboru musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).

- 2) Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 4. 9. 2019 doručena žádost STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, o vydání závazného stanoviska pro provedení stavby „Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace“. Současně s žádostí byla předložena projektová dokumentace zpracovaná společností SNOWPLAN, spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČO 27497763, zak. č. 2017023-VDJH, datum: listopad 2017, paré 8.

Projektová dokumentace pro stavební řízení řeší výstavbu vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložku sdělovacích kabelů. Navrhovaná stavba zahrnuje následující stavební objekty SO 04 – Vodovodní řady III. TP (V-III. – 1:LT DN200 o délce 1160,2 m, V-III. – 1/1:DN200 délky 342,2 m, V-III. – 1/2: DN80 délky 160,4 m, V-III. – 1/2.1: DN80 délky 65,0 m) a stavební objekty SO 05 – Splašková kanalizace (KAM DN300 délky 516,5 m). Stavba bude sloužit ke gravitačnímu zásobení pitnou vodou spotřebiště v místní části Ruprechtice, Liberec, dále k odvádění splaškových vod ze zájmové lokality.

SO 04 – Vodovodní řady III. TP:

Vodovodní řad V-III. – 1 – hlavní větev v celkové délce 1160,2 m bude vedena od vodojemu Horská jižním směrem ulicí Na Vyhlídce, dále ulicí Kovařovicova a následně ulicí Horská. Na křižovatce s ulicí Nezamyslova se řad stáčí severozápadním směrem a dále bude pokračovat jako řad „V-III.-1/2“. Řad „V-III.-1“ bude z tvárné litiny DN200.

Vodovodní řad V-III. – 1/2 – v celkové délce 160,4 m bude ukončen v ulici Nezamyslova přepojením na stávající vodovodní řad. Řad V-III. – 1/2 bude z tvárné litiny DN80.

Vodovodní řad V-III. – 1/2.1 – v celkové délce 65,0 m bude napojen na vodovodní řad „V-III.-1/2“ v ulici Nezamyslova a dále bude pokračovat jižním směrem k ulici Mošnova, kde bude ukončen přepojením na stávající vodovodní řad. Vodovodní řad V-III.-1/2.1 bude z tvárné litiny DN80.

Vodovodní řad V-III. – 1/1 – v celkové délce 342,2 m bude napojen na hlavní větev na křižovatce ulic Horská a Kovařovicova a dále povede ulicí Divoká. Tento řad bude ukončen na křižovatce s ulicí Horská podzemním hydrantem. Vodovodní řad V-III.-1/1 bude z tvárné litiny DN200.

SO 05 – Splašková kanalizace – kanalizace je navržena jako gravitační. V ulici U Pramenů bude napojena na stávající kanalizaci přes stávající šachtu. Dále bude vedena severovýchodním směrem v souběhu s navrhovaným vodovodem. Splašková kanalizace bude ukončena za křižovatkou ulic Na Vyhlídce a U Slunečních lázní, v šachtě s vodovodním uzávěrem. Kanalizace bude z kameninových trub DN300 v délce 516,5 m.

Před uvedením stavby do užívání musí být prokázáno, že pitná voda na konci nových vodovodních řadů odpovídá požadavkům § 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Před uvedením stavby do užívání musí být prokázáno, že materiály a výrobky přicházející do přímého styku s vodou jsou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme na povinnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

Předložená žádost byla posouzena podle § 3, § 5, § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s výše uvedenými podmínkami.

Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje 42
se sídlem v Liberci

Ing. Jarmila Petříčková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha: Projektová dokumentace

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství

Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

Tel.: 950 470 111, Fax: 950 470 001, E-mail: hzsik@hzsik.cz

č. j. HSLI-2242-3/KŘ-P-PRE-2019

Liberec

31. října 2019

Počet listů:

1

Příloha:

1x ověřené PBR



ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Eva Procházková, oprávněná úřední osoba, tel. 950 471 227, fax 950 471 008,
e-mail: eva.prochazkova@hzsik.cz

Název stavby:

Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace
SO 04 – Vodovodní řady III. TP

Místo stavby:

SO 05 – Splašková kanalizace

Stavebník – investor:

k.ú. Ruprechtice

Předložená dokumentace:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
pro stavební řízení
Ing. Petr Kořínek, ČKAIT 0500705, listopad 2017

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále též „HZS Libereckého kraje“, „HZS LK“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci pro stavební řízení předloženou dne 4.9. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Libereckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Závazné stanovisko ze dne 16.8.2017 pod č.j. HSLI-2379-2/KŘ-P-PRE-2017 (pro územní řízení), požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval Ing. Jan Trafina, ČKAIT 0500783, červenec 2017,**
- **Požárně bezpečnostní řešení stavby, zpracoval Ing. Jan Trafina, ČKAIT 0500783, říjen 2019, zak.č. 219204.**

Předložená dokumentace zahrnuje dílčí části stavebních objektů. HZS Libereckého kraje sděluje, že posuzování dílčí části předložené dokumentace, a to stavby SO 06 – Přeložka sdělovacích kabelů, nesplňuje kritéria věcné působnosti a tudíž nepodléhá výkonu státního požárního dozoru dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby specifikovaného výše dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Libereckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si HZS Libereckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Převzal:


Dne:

Podpis:


Podatel vyrozuměn:
telefonicky/e-mailem

Dne:

Podpis:



plk. Ing. Martin Rosina
rada - vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a ZPP
oprávněná úřední osoba



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

VYPRAVENO 4.8.2017

Čj.: MML147496/17-OD/Bb

CJ MML 160273/17

VYŘIZUJE: Ing. Brabcová

TEL.: 485 243 833

Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 23.8.2017

a je vykonatelné



Brabcová

statutární město Liberec
odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
460 59 Liberec 1

V Liberci dne 03.08.2017

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „silniční správní úřad“) příslušný podle ust. § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, po posouzení a projednání žádosti účastníka řízení /ve smyslu ust. § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)/, kterým je

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec 1 (dále jen „žadatel“),

podané dne 17.07.2017, o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací – Na Vyhlídce, Divoká, Kovařovicova, Horská, U Trianglu, U Koupaliště, Na Kopci, Nezamyslova a U Pramene, z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku,

rozhodl podle ust. § 25, odst. 5, písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 40, odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), takto:

zvláštní užívání silničního pozemku v ulici Na Vyhlídce (p.p.č. 2196), Divoká (p.p.č. 2171), Kovařovicova (p.p.č. 2184/1), Horská (p.p.č. 843/1), U Trianglu (p.p.č. 1742/6), U Koupaliště (p.p.č. 2068/41, 2069/4), Na Kopci (p.p.č. 594/13), Nezamyslova (p.p.č. 587/2, 2043/1, 2043/2), U Pramene (p.p.č.) pro umístění vodovodního řádu, splaškové kanalizace a přeložky sdělovacích kabelů (SO 06) vše v katastrálním území Ruprechtice v rámci stavby "Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace"

se povoluje

od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu životnosti předmětných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek.

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nebude-li ve lhůtě do tří let od data vydání tohoto rozhodnutí zahájena stavba, pozbývá rozhodnutí platnost a musí být vydáno nové.
2. Umístění sítí musí být v souladu s ustanovením ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích a § 50 vyhlášky. Do vozovky může být uloženo pouze podélné vedení kanalizace. Ostatní sítě lze uložit po předchozím souhlasu silničního úřadu pouze, pokud bude prokázána neexistence jiného technického řešení.

3. Před prováděním výkopových prací je třeba požádat odbor dopravy - oddělení silniční a dopravní, o vydání povolení zvláštního užívání silničního pozemku podle ust. § 25, odst. 6, písm. c), bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
4. Budou splněny „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací“, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
5. Při umísťování inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
6. Před provedením konečné povrchové úpravy bude správci komunikací předložen protokol o provedené hutnící zkoušce.
7. Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání.
8. Povrchy komunikace musí být protokolárně předány zpět statutárnímu městu Liberec, odboru správy veřejného majetku.
9. Výkopové práce nesmí být prováděny od 1.11. do 31.3. roku.
10. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel.

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s ust. § 40, odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podal dne 17.07.2017 žádost o zvláštní užívání pozemních komunikací, ve smyslu ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích. Správní řízení o žádosti bylo v souladu s ust. § 44, odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti.

Silniční správní úřad posoudil žádost podle ust. § 40, odst. 5 vyhlášky a podle ust. § 25, odst. 6, písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k výše uvedenému, silniční správní úřad povolil zvláštní užívání v souladu s ust. § 25, odst. 1, 2, 6 a 13 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 40, odst. 10 vyhlášky a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení, odvolání k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u Magistrátu města Liberec, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.



Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.


Obdrží:

Účastníci řízení podle ust. § 27, odst. 1 správního řádu

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec 1

Co:

ODSD - spis



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML147497/17-OD/Bb
CJ MML 160709/17
VYŘIZUJE: Ing. Brabcová
TEL.: 485 243 833

statutární město Liberec, odbor správy
veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
460 59 Liberec 1

V Liberci dne 04.08.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40, odst. 4, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),

vydává souhlas

podle § 40, odst. 4, písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ke stavbě „Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace“ na p.p.č. 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1, 1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6 a 2261/1 v katastrálním území Ruprechtice. V rámci realizace objektu SO 1.2 – Terénní úpravy + komunikace dojde k napojení objektu vodojemu na účelovou komunikaci vjezdem na manipulační plochu a zřízení parkovacího zálivu. Navržené účelové komunikace vyhovují ČSN 736110. Vzhledem k tomu, že bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, v souladu s § 68, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán od podrobnějšího odůvodnění upouští.

Pokud nebude do tří let od vydání tohoto stanoviska vydáno územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, pozbývá toto závazné stanovisko platnosti.

Na základě těchto skutečností vydal silniční správní úřad **závazné stanovisko** tak, jak je výše uvedeno.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
ODBOR DOPRAVY
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 351
460 59 LIBEREC

22

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec 1

Co:


ODSD - spis




Legenda:

- Vodovodní řady III. TP
- Splašková kanalizace
- Hranice tlakových pásem

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
Stanoviško ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,




INVESTOR:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 03 Liberec 1 - Staré město info@statustmesto-liberec.cz	
PROJEKTANT:	SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTIKOVA 380/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB TEL.: +420 484 846 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA Č.:	2017023-V01JH	VÝKONOVÁ: 1 ROLE: INŽENÝR KONTROLA: ING. PETR KORINEK
AKCE:	Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace	
OBJEKT:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP SO 05 - Splašková kanalizace SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů	STUPEŇ: DSP DATUM: LISTOPAD 2017 ČÍSLO VÝKRU: 1
PRŮVODNÁ:	PRŮVODNÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	ČÍSLO MĚŘKY: A, B MĚŘKA: ...




INVESTOR:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 03 Liberec 1 - Staré město info@statustmesto-liberec.cz	
PROJEKTANT:	SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTIKOVA 380/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB TEL.: +420 484 846 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA Č.:	2017023-V01JH	VÝKONOVÁ: 1 ROLE: INŽENÝR KONTROLA: ING. PETR KORINEK
AKCE:	Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace	
OBJEKT:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP SO 05 - Splašková kanalizace SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů	STUPEŇ: DSP DATUM: LISTOPAD 2017 ČÍSLO VÝKRU: 1
PRŮVODNÁ:	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ČÍSLO MĚŘKY: C.1 MĚŘKA: 1:10 000	





K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



Legenda

Vodovodní řada III. TP
Spašková kanalizace

Směr pohledu

Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely




INVESTICE	Statutární město Liberec
PROJEKTANT	SNOW/ SNOWPLAN spol. s r.o. SNOWPLAN spol. s r.o. TEL: +420 484 447 571, +420 484 447 572 WWW.SNOWPLAN.CZ
ZÁKAZNÍK	2017023-VDJH
PROJEKT	SPRÁVA VEŘEJNÉHO VODOVODU KANALIZACE PROJEKT PROJEKTANT
PROJEKT	Vodojem Horská zásobní řady a spašková kanalizace
PROJEKT	SO 04 - Vodovodní řada III. TP SO 05 - Spašková kanalizace SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
PROJEKT	CELKOVÁ SITUACE
PROJEKT	DSP LISTOPAD 2017
PROJEKT	C 2
PROJEKT	1:2000

Spašková kanalizace
Vodovodní řada III. TP
Kanalizační šachta DN1000
Vodní úzávěra


Větrné bičmenno

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení VN
Optický/metalický kabel
Stavající vodovod
Stavající kanalizace
Veřejné osvětlení
Plynovod STL

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely



INVESTICE	Statutární město Liberec
PROJEKTANT	SNOW/ SNOWPLAN spol. s r.o. SNOWPLAN spol. s r.o. TEL: +420 484 447 571, +420 484 447 572 WWW.SNOWPLAN.CZ
ZÁKAZNÍK	2017023-VDJH
PROJEKT	SPRÁVA VEŘEJNÉHO VODOVODU KANALIZACE PROJEKT PROJEKTANT
PROJEKT	Vodojem Horská zásobní řady a spašková kanalizace
PROJEKT	SO 04 - Vodovodní řada III. TP SO 05 - Spašková kanalizace SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
PROJEKT	CELKOVÁ SITUACE
PROJEKT	DSP LISTOPAD 2017
PROJEKT	C 3.1
PROJEKT	1:500



- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Optický/metallický kabel
- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace
- Veřejné osvětlení
- Plynovod STL
- Příčné řezy

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K UZEMNÍMU ŘÍZENÍ

Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,

Stavební pruh
Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně

Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely



Statutární město Liberec	
PRŮJEKT	
SNOWPLAN spol. s r.o.	PROJEKTANT
2017023-VDUH	PROJEKTANT
VODOJEM HORSKÁ	
ZÁSOBNI ŘÁDY A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
SO 04 - Vodovodní řády III. TP	SO 05 - Splašková kanalizace
SO 06 - Přeložka sňíčovacích kabelů	
KOORDINAČNÍ SITUACE	
C.3.2	1:500

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K UZEMNÍMU ŘÍZENÍ

Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,

Splašková kanalizace
Vodovodní řád III. TP



Statutární město Liberec	
PRŮJEKT	
SNOWPLAN spol. s r.o.	PROJEKTANT
2017023-VDUH	PROJEKTANT
VODOJEM HORSKÁ	
ZÁSOBNI ŘÁDY A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
SO 04 - Vodovodní řády III. TP	SO 05 - Splašková kanalizace
SO 06 - Přeložka sňíčovacích kabelů	
ZÁKRES DO KN	
C.4.1	1:1000

K STAVEBNÍMU NÍZENÍ
Splásková kanalizace
Vodovodní řád III.TP
K ÚPRAVNÍMU NÍZENÍ

Stanovisko ve smyslu čl. 16(2b) z.č. 10/1997 Sb.,

Parcelní hranice
Vlastnické hranice
Parcelní číslo
Druh parcely

725/1 parafin: číslo
Druh parafin

44.5.10.19
6107.5.47

— 25 —

Statutární město Liberec

— 100 —

SNOWPLAN, spol. s r.o.
 IČO: 475 927 42, DIČ: 475 927 42
 IČ: 475 927 42, DIČ: 475 927 42

2017023-V01H
Z. 12KA 2.
UPOW. 14.01.2017 14:02:00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

100

Vodojem Horská
zásobní řady a splašková kanalizace

2000

SO 04 - Vzdvodní řady III, TP
SO 05 - Splašková kanalizace
SO 06 - Přeložka sdružovacích kabelů

100

ZAKRES DO KN

1:1000

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

24.9.2019 20:25:19

100% 100%

Statutární město Liberec

100

SNOW/ SNOWPLAN, spol. s r.o.
IČ: 606 424 031 ZREČ
IČL: 606040321 IČA: 606040321

2017-23-VCH
ZAKS-A C.

[illegible]

235

Vodojem Horská
zásobní řady a spíšková kanalizace

Q10.

SO 04 - 26902N Jay M. Pl.

2007-01-01 10:00:00

PODÉLNÉ PROFILY I.

१०५


1:1000:1000:1

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K UŽÍVNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



INVESTOR:	Statutární město Liberec Městský úřad 400 01 Liberec - Stará město info@magistrat-liberec.cz
PROJEKTANT:	SNOWPLAN, spol. s r.o. Kraškovská 386/2, 460 02 Liberec 2 - Jeráb TEL: +420 485 511 034 - +20 734 783 406 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz
ZAKÁZKA č.:	2017023-VOLIIH
PRŮVODNÍ PRŮJEDY:	ING. PETR KOŘNEK
KONTROLA:	ING. PETR KOŘNEK
AKCE:	Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace
OBJEM:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP
PRŮJEDY:	LISTOPAD 2017
PRŮJEDY:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP
PRŮJEDY:	1:1000-1000

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K UŽÍVNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 13/1997 Sb.,



INVESTOR:	Statutární město Liberec Městský úřad 400 01 Liberec - Stará město info@magistrat-liberec.cz
PROJEKTANT:	SNOWPLAN, spol. s r.o. Kraškovská 386/2, 460 02 Liberec 2 - Jeráb TEL: +420 485 511 034 - +20 734 783 406 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz
ZAKÁZKA č.:	2017023-VOLIIH
PRŮVODNÍ PRŮJEDY:	ING. PETR KOŘNEK
KONTROLA:	ING. PETR KOŘNEK
AKCE:	Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace
OBJEM:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP
PRŮJEDY:	LISTOPAD 2017
PRŮJEDY:	SO 04 - Vodovodní řady III. TP
PRŮJEDY:	1:1000-1000

LIBEREC


SO 04 Vodovodní řady III.TP
SO 05 Splašková kanalizace



455.18

SO 04 Vodovodní řady III.TP
SO 05 Splašková kanalizace

Stávající vedení NN
Stávající vedení NN



468.90

K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
Stanovisko ve smyslu ust.
§ 16(2b) z.č. 183/1997 Sb.,

Průběh stavebního řízení
Průběh územního řízení
Průběh stavebního řízení
Průběh územního řízení
Průběh stavebního řízení
Průběh územního řízení

24.9.2018
8295.1
R.4.



INVESTOR:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 480 59 Liberec I - Stará ruda info@statustarni.mesto.cz	
PROJEKTANT:	SNOW / SNOWPLAN s.p.o. s.r.o. MĚSTSKÁ 36/2A, 480 01 LIBEREC 3 - JERAB TEL.: +420 481 945 571 GSM: +420 734 750 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	2017023-VDIH	PRŮVĚRA: ING. MARTINA BUBENÍČKOVÁ KONTROLA: ING. PETR KOŘÍNEK
AKCE:	Vodojem Horská zásobní řady a splašková kanalizace	
STADIUM:	SO 04 - Vodovodní řady III.TP	STUPEŇ: DSP DOKLAD: LISTOPAD 2017 ČÍSLO VÝKRESU: 6
PRŮVĚRA:	PŘÍČNÝ ŘEZ	ČÍSLO PRŮVĚRY: D.4_04 MĚRITEL: 1:100



Pomáháme ochránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR18ETRpo36980917



Č.j.: KRPL-21768-16/ČJ-2017-1800SU-5

Liberec 13. července 2017
Počet listů: 1



Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace – obec Liberec, k.ú. Ruprechtice, p.p.č. 587/2, 594/13, 620, 843/1, 887, 909/4, 909/9, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 2069/4, 2117, 2184/1, 2196, 2225 – žádost o vyjádření k existenci podzemních a nadzemních vedení a zařízení

k žádosti ze dne 12. července 2017, zn.

Na základě Vašeho dopisu, ve kterém nás žádáte o vyjádření k inženýrským sítím na výše uvedenou akci, Vám sdělujeme následující:


Dle zaslaných podkladů je zřejmé, že se akce **nedotýká** majetku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. S akcí **souhlasíme** a nemáme k ní žádné připomínky.

Toto stanovisko je vydáno ve smyslu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), s ohledem na příslušnost Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Liberec hospodařit s majetkem ČR.

Vyřizuje: Ing. Michaela Jeriničová


Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
46032 Liberec 1
Tel.: +420 974 461 467
Email: krpl.osm@pcr.cz



Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

TMR Ještěd
Jablonecká 41/27
460 05 Liberec 5

Naše značka:

Vyřizuje/kontakt:

V Liberci dne:

Jiří Blíml/ 602171377

31.7.2018

Věc: Stanovisko k akci: Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

Souhlasíme s realizací výstavby Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 na pozemcích 909/4, 909/9, 1705, 1719/1, 2236/1 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, okres Liberec, ve vlastnictví statutárního města Liberec a s dočasným odnětím PUPFL o celkové výměře 6 100 m2 dle níže uvedené záborového elaborátu.

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

ZÁBOROVÝ ELABORÁT

Vodojem Horstě – přivaděč a vodojem 2 x 250 m³

Katastrální území Ruprechtice

č. výk. 2014/1	č. výk. dle KA	plocha výk. dle KA	č. výk. dle KA	seznam druhů spodní	plocha SPS 2	plocha SPS 3	plocha převýšená	plocha převýšená	plocha převýšená	plocha převýšená
9000	14170	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9000	42150	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9000	10000	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9000	10150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9000	10150	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9000	10150	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9000	10150	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9000	10150	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9000	10150	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9000	10150	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9000	10150	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9000	10150	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9000	10150	13	13	13	13	13	13	13	13	13
9000	10150	14	14	14	14	14	14	14	14	14
9000	10150	15	15	15	15	15	15	15	15	15
9000	10150	16	16	16	16	16	16	16	16	16
9000	10150	17	17	17	17	17	17	17	17	17
9000	10150	18	18	18	18	18	18	18	18	18
9000	10150	19	19	19	19	19	19	19	19	19
9000	10150	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9000	10150	21	21	21	21	21	21	21	21	21
9000	10150	22	22	22	22	22	22	22	22	22
9000	10150	23	23	23	23	23	23	23	23	23
9000	10150	24	24	24	24	24	24	24	24	24
9000	10150	25	25	25	25	25	25	25	25	25
9000	10150	26	26	26	26	26	26	26	26	26
9000	10150	27	27	27	27	27	27	27	27	27
9000	10150	28	28	28	28	28	28	28	28	28
9000	10150	29	29	29	29	29	29	29	29	29
9000	10150	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9000	10150	31	31	31	31	31	31	31	31	31
9000	10150	32	32	32	32	32	32	32	32	32
9000	10150	33	33	33	33	33	33	33	33	33
9000	10150	34	34	34	34	34	34	34	34	34
9000	10150	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9000	10150	36	36	36	36	36	36	36	36	36
9000	10150	37	37	37	37	37	37	37	37	37
9000	10150	38	38	38	38	38	38	38	38	38
9000	10150	39	39	39	39	39	39	39	39	39
9000	10150	40	40	40	40	40	40	40	40	40
9000	10150	41	41	41	41	41	41	41	41	41
9000	10150	42	42	42	42	42	42	42	42	42
9000	10150	43	43	43	43	43	43	43	43	43
9000	10150	44	44	44	44	44	44	44	44	44
9000	10150	45	45	45	45	45	45	45	45	45
9000	10150	46	46	46	46	46	46	46	46	46
9000	10150	47	47	47	47	47	47	47	47	47
9000	10150	48	48	48	48	48	48	48	48	48
9000	10150	49	49	49	49	49	49	49	49	49
9000	10150	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9000	10150	51	51	51	51	51	51	51	51	51
9000	10150	52	52	52	52	52	52	52	52	52
9000	10150	53	53	53	53	53	53	53	53	53
9000	10150	54	54	54	54	54	54	54	54	54
9000	10150	55	55	55	55	55	55	55	55	55
9000	10150	56	56	56	56	56	56	56	56	56
9000	10150	57	57	57	57	57	57	57	57	57
9000	10150	58	58	58	58	58	58	58	58	58
9000	10150	59	59	59	59	59	59	59	59	59
9000	10150	60	60	60	60	60	60	60	60	60
9000	10150	61	61	61	61	61	61	61	61	61
9000	10150	62	62	62	62	62	62	62	62	62
9000	10150	63	63	63	63	63	63	63	63	63
9000	10150	64	64	64	64	64	64	64	64	64
9000	10150	65	65	65	65	65	65	65	65	65
9000	10150	66	66	66	66	66	66	66	66	66
9000	10150	67	67	67	67	67	67	67	67	67
9000	10150	68	68	68	68	68	68	68	68	68
9000	10150	69	69	69	69	69	69	69	69	69
9000	10150	70	70	70	70	70	70	70	70	70
9000	10150	71	71	71	71	71	71	71	71	71
9000	10150	72	72	72	72	72	72	72	72	72
9000	10150	73	73	73	73	73	73	73	73	73
9000	10150	74	74	74	74	74	74	74	74	74
9000	10150	75	75	75	75	75	75	75	75	75
9000	10150	76	76	76	76	76	76	76	76	76
9000	10150	77	77	77	77	77	77	77	77	77
9000	10150	78	78	78	78	78	78	78	78	78
9000	10150	79	79	79	79	79	79	79	79	79
9000	10150	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9000	10150	81	81	81	81	81	81	81	81	81
9000	10150	82	82	82	82	82	82	82	82	82
9000	10150	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9000	10150	84	84	84	84	84	84	84	84	84
9000	10150	85	85	85	85	85	85	85	85	85
9000	10150	86	86	86	86	86	86	86	86	86
9000	10150	87	87	87	87	87	87	87	87	87
9000	10150	88	88	88	88	88	88	88	88	88
9000	10150	89	89	89	89	89	89	89	89	89
9000	10150	90	90	90	90	90	90	90	90	90
9000	10150	91	91	91	91	91	91	91	91	91
9000	10150	92	92	92	92	92	92	92	92	92
9000	10150	93	93	93	93	93	93	93	93	93
9000	10150	94	94	94	94	94	94	94	94	94
9000	10150	95	95	95	95	95	95	95	95	95
9000	10150	96	96	96	96	96	96	96	96	96
9000	10150	97	97	97	97	97	97	97	97	97
9000	10150	98	98	98	98	98	98	98	98	98
9000	10150	99	99	99	99	99	99	99	99	99
9000	10150	100	100	100	100	100	100	100	100	100

S pozdravem

Bc. Jiří Bliml/

ředitel organizace


Městské lesy Liberec, p.o.
Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
tel: +420 602 171 377
fax: +420 602 171 377
e-mail: bliml.jiri@mesktske-lesy-liberec.cz
www.mestské-lesy-liberec.cz



**Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A



Váš dopis zn. / ze dne
4.9.2019

Naše zn.
2338 /2019

Vyřizuje/linka
Vondráčková/115

V Liberci dne:
15.11.2019

Věc: Vyjádření k DSP na stavbu :


„Vodojem Horská – zásobní řády a splašková kanalizace“

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme :

Nový vodovodní řád je v ulici Horská navržen uprostřed komunikace. Z provozních důvodů není možné v této lokalitě zajistit objízdnu trasu pro autobusovou MHD linku č.18, kterou zde provozujeme.

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme pouze za předpokladu, že bude po dobu stavby umožněn bezpečný průjezd MHD v Horské ulici.

S pozdravem



Lavička Ludvík
provozně -technický ředitel

Příloha : PD – paré č.4

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426


Internet:
www.dpmlj.cz
email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
KB Liberec
č. ú. 4306461/0100

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372



VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

6. 9. 2019

NAŠE ZNAČKA

1105575268

VYŘIZUJE / LINKA

Stanislav Teplík 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Liberec 9. 9. 2019

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
evidenční číslo: LB / 396 / 19 / OP.**

Vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 6. 9. 2019, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu elektrického zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: **Liberec – Vodojem Horská – zásobník řady SO 04 a splaškové kanalizace SO 05**
 2. Investor stavby: **Statutární město Liberec**
 3. Katastrální území: **Ruprechtice p. p. č. 587/2, 594/13, 620, 843/1, 887, 909/4, 909/9, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 2069/4, 2171, 2196, 2225**
 4. Předložené podklady: **Koordinační situace, projektová dokumentace**
- a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV**

Název zařízení: **Ruprechtice – K- LB_4323 – DS – NN - 102 617 - UU0018**

Ruprechtice – K- LB_4153 – DS – NN - 102 617 - UU0008

Liberec – K- LB_0071 – DS – NN - 102 579 - UU0023

2. Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení VN 10 kV**

Název zařízení: **UUK – TS – LB_0100, TS – LB_0029, TS – LB_0174 – UU 102 130**

V – Ruprechtice Kemp 29 – Lom 105 – UU 102 142

S – Janáčkova 147 – Javorová 71 – UU 102 168

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povoleny činnosti:

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

SKUPINA ČEZ

www.cezdistribuce.cz

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 – stavební práce | 2 – zemní práce | 3 – kácení a prořez |
| 4 – umístění stavby
(nehodící se škrtněte) | 5 – skladování hořlavin | 6 – skladování výbušnin |

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle zpracované projektové dokumentace
4. Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
5. Písemný požadavek na vytyčení podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
6. **Stavba vodovodního řádu v místě styku s podzemním kabelovým vedením VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena při křížení minimálně 0,4 m (v chrániče 0,2 m) a v souběhu 0,4 m od podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
7. **Stavba splaškové kanalizace v místě styku s podzemním kabelovým vedením VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena při křížení minimálně 0,3 m a v souběhu 0,5 m od podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
8. Před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.
9. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
10. Výška krytí podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
11. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
12. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
13. S kabely pod napětím je jakákoliv manipulace zakázána.
14. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
15. Obnažené podzemní kabelové vedení VN 10 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
16. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
17. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
18. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

19. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a.s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu, je žadatel před započítím stavby povinen vypořádat uživatelský vztah k dotčeným nemovitostem.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení budeme souhlasit za předpokladu respektování podmínek uvedených v tomto souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Dečín - Dečín IV-Pulimokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 267 28 035

230

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku sítě Sever
ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkonové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 60 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 860 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

NAŠE ZNAČKA
0101173019

VYŘÍZENO DNE
05.09.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace (2.část)

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101173019 ze dne 05.09.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 05.03.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02


IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1



Nenlí zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li **zobrazena** katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa **je** generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí VMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí VMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173019.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, její provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101173019.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101173019.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173019.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího WMIS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173019.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího WMIS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

NAŠE ZNAČKA
0101173015

VYŘÍZENO DNE
05.09.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace (1.část)

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101173015 ze dne 05.09.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 05.03.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních energetických zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadaje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externího VÚMIS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím extenze WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím extenze WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí VMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí VMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáje žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101173015.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101173015.
Zakresené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Plati pouze se sdělením číslo 0101173015.
Zakresené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



ŽADATEL

Ladislav Fuchs

NAŠE ZNAČKA
0700100862

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.09.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace (1.část)**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700100862 ze dne 05.09.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.09.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700100862.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení | --- Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



NAŠE ZNAČKA
0700100866

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.09.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace (2.část)**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700100866 ze dne 05.09.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.09.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700100866.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| --- | Nadzemní optické vedení | --- | Radioreléový spoj vzduch |
| — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - | Nadzemní metalické vedení | — | Hranice katastrálního území |
| — | Podzemní metalické vedení | | |



NAŠE ZNAČKA
0200960152

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.09.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace (1.část)**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200960152 ze dne 05.09.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.09.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200960152.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| --- | Nadzemní optické vedení | --- | Radioreléový spoj vzduch |
| — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - | Nadzemní metalické vedení | — | Hranice katastrálního území |
| — | Podzemní metalické vedení | | |



NAŠE ZNAČKA
0200960156

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.09.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace (2.část)**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200960156 ze dne 05.09.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.09.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200960156.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení | --- Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ... Zájmové území |
| --- Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



naše značka
5001995353

vyřizuje
Simona Kloudová

datum
13.09.2019

Věc:

Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace

K.ú. - p.č.: Ruprechtice-909/9,909/4,2195/1,2184/1,887,2171,843/1,2043/2,587/2 a další

Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovody ocel DN 50, PE d160, 90, 63, 50 + příp.,
plánovaná výstavba PZ

Pro koordinaci s výstavbou plynárenského zařízení je možné kontaktovat technika připojování a rozvoje plynárenských zařízení: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>) - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/>.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

upřesněno na místě stavby).

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001995353 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Simona Kloudová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325809
simona.kloudova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele



Legenda:

linie	regulační stanice
plynovodu	ochranné zařízení
NTL	kabel
STL	elektropřípojka
VTL	kabel protikoroziční ochrany
VVTL	anodové uzemnění
nefunkční	stanice katodové ochrany
plánovaná stavba před realizací	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	

Legenda:

linie	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě
	neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásma vlivu anodového uzemnění SKAO



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuváděno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrořípoika	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice kalodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná	
stavba před	
realizací	
ve výstavbě,	
neuveďeno do	
provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrotopolka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
plánovaná	
stavba před	
realizací	
ve výstavbě,	
neuvedeno do	
provozu	
regulační stanice	
ochranné	
zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní	
ochrany	
anodové	
uzemnění	
stanice katodové	
ochrany	
pásmo vlivu	
anodového	
uzemnění SKAO	




Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná	
stavba před	
realizací	
ve výstavbě	
neuvečeno do	
provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrospojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec. K.ú.: Ruprechtice-909/9,909/4,2195/1,2184/1,887,2171,843/1,2043,2,587/2 a další.



ROZLOŽENÍ: 1/1, 46001 LIBEREČ, K.Ú.: RUPRECHICE-909/9,909/4,2/195/1,2184/1,887,2171,843/1,2043/2,587/2 a další

[illegible]

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec. K.ú.: Ruprechtice-909/9,909/4,2195/1,2184/1,887/2,7171,843/1,2043/2,587/2 a další.




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o., Slavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 | liberec. K.ú.: Ruprechtice-909/9,909/4,2195/1,2184/1,887,2171,843/1,2043/2,587/2 a další.





Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše značka: O19690110382/TPCLI/HI
Vyřizuje: Kateřina Hlaváčková
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 5. 12. 2019



**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby a staveb s ní související
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Ruprechtice, Na Vyhliďce
	Katastrální území, parcelní číslo: Ruprechtice, 887, 2117, 2069/4, 2068/41, 594/13, 1742/6, 587/2, 2184/1, 843/1, 2043/2, 620, 2196, 2043/1, 2225, 909/4, 909/9
Žadatel:	
Adresa, tel., e-mail	
Investor:	Statutární město Liberec
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Projektant:	Ing. Petr Kořínek, 11/2017
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O17610254932/OTPCI/HI ze dne 1. 11. 2017, SCVKZAD52395 ze dne 6. 9. 2019
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	ANO		
Nová VH stavba dle SVS	Liberec, Ruprechtice, Vodojem Horská, p.p.č.909/9 – vodovod a kanalizace		
Číslo nové VH stavby	LI 032 612		
Související VHI	I. Evidenční číslo HIM SVS související VHI: Vodovod: 517777 Kanalizace: 599400		
Akcionář SVS	ANO	Člen VHS	NE



Možnost budoucího provozování nové VHL společností SČVK je možné až po souhlasném stanovisku vlastníků VHL.

Možnost budoucího předání nové VHL do majetku vlastníků VHL je možná pouze po vzájemné dohodě obou vlastníků.

V případě SVS je nezbytné kladné stanovisko SVS z majetkového projednání v Majetkové komisi SVS.

Popis navrženého řešení:

Jedná se o novostavbu vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložku sdělovacích kabelů, vyvolanou výstavbou vodovodu a kanalizace. Stavba bude sloužit ke gravitačnímu zásobení pitnou vodou spotřebiště v místní části Ruprechtice, dále k odvádění splaškových vod z části zájmové lokality.

SO 04 – Vodovodní řady III. TP:

V-III. – 1: z potrubí LT DN 200 v délce 1160,2 m

V-III. – 1/1: z potrubí LT DN 200 v délce 342,2 m

V-III. – 1/2: z potrubí LT DN 80 v délce 160,4 m

V-III. – 1/2.1: z potrubí LT DN 80 v délce 65,0 m

SO 05 – Splašková kanalizace: z potrubí KAM DN 300 v délce 516,5 m, napojeno na stávající kanalizaci zBT 400 při ul. U Pramenů

SO 06 – Přeložka sdělovacích kabelů: Při pokládce nových inženýrských sítí při ul. Kovařovicova dojde ke střetu se sítěmi CETIN. Celková délka přeložky zemního vedení CETIN je 36,0 m.

Budoucí převzetí této stavby do majetku SVS a.s. bylo projednáno v majetkové komisi SVS a.s. dne 24. 1. 2019 pod č.j. 15/2019 s doporučením **schválit převzetí stavby.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, bude posuzováno naplnění technických standardů SČVK platných v době vydání vyjádření.
- 2) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
- 3) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen - za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
- 4) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 5) Před započítáním prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 6) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.



- 7) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 8) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.
- 9) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- 10) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 11) Kontrolu celistvosti vodícího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
- 12) Podmínky 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SCVK ve stavebním deníku.
- 13) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 14) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 15) **Podmínka převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) pro akcionáře i neakcionáře SVS**
Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o **zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene)** ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či požadovaném budoucím vlastnictví SVS – nadzemní objekty a objekty v oplocení) dle pokynů provozovatele.
V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) se obraťte na Bc. Patrika Nováka patrik.novak@svs.cz, tel. č. 417 553 948, [redacted] který je oprávněn za SVS v této věci jednat.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě k posouzení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažerka útvaru TPC OZ Liberec

Příloha:

1. Podmínky pro kolaudační souhlas



Příloha č. 2: Podmínky pro kolaudační souhlas
Před zahájením kolaudace stavby požadujeme předložit doklady a dokumenty.

V případě staveb vodovodů, zejména:

1. *Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
2. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
3. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
4. *Protokol o provedení dezinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.*
5. *Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováněn:*
 - u DN < 150 - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,
 - u DN ≥ 150 - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.
6. *Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.*
7. *Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).*
8. *Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.*
9. *Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.*
10. *Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 ("dgn") na CD.*
11. *Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného vodovodního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 3.*
12. *Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.*
13. *Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody, apod.) – podepsaná pracovníkem SČVK.*
14. *Uzavřené a vložené smlouvy - služebnost inž. sítě.*
15. *Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SČVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.*
16. *Fotodokumentace v elektronické podobě.*
17. *Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
18. *Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatелеm) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.*
19. *Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.*
20. *V případě výstavby vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek*
 - *Revize všech vodovodních přípojek dle DSP, vyhotovené pracovníkem SČVK.*
 - *Sepsané smlouvy na dodávku vody s odloženou účinností na všechny vodovodní přípojky dle DSP.*

V případě staveb kanalizací, zejména:



1. Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
2. Protokol o zkoušce vodotěsnosti (průběh a výsledek zkoušky) podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
3. Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.
4. Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
5. Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.
6. Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy, manipulační řády.
7. Protokol o kamerové prohlídce realizovaného díla v celém rozsahu stavby, včetně digitálního záznamu s archivací na CD, DVD.
8. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení kanalizace včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (*.dgn) na CD.
9. Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného kanalizačního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 3.
10. Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.
11. Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů apod.) – podepsaná pracovníkem SČVK.
12. Uzavřené a vložené smlouvy služebnosti inž. sítě.
13. Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SČVK a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.
14. Fotodokumentace v elektronické podobě.
15. Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatel) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
16. Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.
21. V případě výstavby kanalizačního řadu včetně kanalizačních přípojek
 - Sepsané smlouvy na odvádění odpadních vod s odloženou účinností na všechny kanalizační přípojky dle DSP.
 - Kontrola všech kanalizačních přípojek dle DSP pracovníkem SČVK formou zápisu ve stavebním deníku.

V případě staveb objektů ÚV, ČOV, ČSOV, zejména:

1. Prohlášení o shodě a certifikáty na veškeré použité výrobky, včetně betonu.
2. Doklady, atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků od všech použitých materiálů, strojů a zařízení.
3. Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SČVK při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů apod.) – podepsaná pracovníkem SČVK.
4. Protokol o provedení zkoušek vodotěsnosti nádrží, doklady o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti a videozáznam z prohlídky neprůlezných částí gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu v případě realizace rekonstrukce části liniové stavby).
5. Typové a kusové zkoušky, osvědčení o jakosti a kompletnosti rozváděčů a rozvodnic, ES prohlášení o shodě.
6. Dodací listy k nádržím a ke všem strojním zařízením, štítky od čerpadel.
7. Záruční listy na všechny výrobky.
8. Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby 1x + 1x v el. podobě (elektro, stavební a technologická část) t. j. projektová dokumentace pro provádění stavby stavební, technologické a



- elektrické části minimálně v rozsahu dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb v rozsahu umožňujícím řádný provoz, údržbu a revize se zakreslením všech změn provedených během výstavby (skutečné provedení), úplná technická dokumentace k ASŘTP včetně algoritmů popisujících veškeré vazby uvnitř řídicího systému a zdrojových CD.
9. Geodetické zaměření skutečného provedení objektů, nádrží a žlabů, včetně přípojky NN, piliřku elektro, oplocení a případné přístupové komunikace písemně i v elektronické podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (".dgn") na CD.
 10. Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávané vodohospodářské infrastruktury. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 3.
 11. V souladu s vyhláškou platná vícepólová, případně jednopólová schémata rozvaděčů včetně liniových schémat pomocných obvodů a schémat vnějších spojů (vše dle skutečného provedení).
 12. V případě vzniku nového odběrného místa Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN, stanovisko ČEZ k žádosti o připojení odběrného místa včetně zprávy o jeho zpracování.
 13. Protokol o určení vnějších vlivů.
 14. Provozní řád nový nebo aktualizace stávajícího provozního řádu v písemné i elektronické podobě.
 15. Revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR, tj. především:
 - výchozí revizní zprávy elektro, včetně uzemnění a hromosvodů, venkovní osvětlení, ASŘTP, ke všem V TZ (elektro, tlakové nádoby, zdvihačky ...).
 - výchozí revizní zpráva nn přípojky v případě její realizace.
 16. Doklady k nově osazeným měřidlům, protokol o posouzení funkční způsobilosti měrného objektu.
 17. K jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy, pokyny a návody k obsluze.
 18. Protokol o provedení komplexních zkoušek.
 19. Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatel) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
 20. Odborné a závazné stanovisko TIČR (Technické inspekce ČR – Organizace státního odborného dozoru) k el. zařízení (případně tlakovému a plynovému) dle vyhlášky 73/2010 Sb. přílohy č.1. (zařízení třídy I., skupina B, prostory zvláště nebezpečné - vyplývá z projektové dokumentace).
 21. Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.

V případě stavby samostatné vodovodní přípojky na stávající řád v provozování (např. kolaudace staveb RD):

1. Revizí vodovodní přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
2. Prohlášení o shodě na použité výrobky.
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
4. Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

V případě stavby samostatné kanalizační přípojky na stávající řád v provozování (např. kolaudace staveb RD):

1. Revizí kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.



Váš dopis zn.: **elektronické podání**

Ze dne: **05.09.2019**

Naše značka: **SCVKZAD52395**


Vyřizuje: **Jana Matějková**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: **840 111 111**

E-mail: **info@scvk.cz**

Datum: **06.09.2019**



Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Katastrální území, parcelní číslo: Ruprechtice, 2184/1
Žadatel:	
Tel., e-mail	
Investor:	neuveďeno
Adresa, tel., e-mail	neuveďeno
Projektant:	neuveďeno
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizace DN<500 , Vodovodní řad DN<500 , Vodovodní řad DN>=500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Dále se ve výše uvedeném zájmovém území **připravuje realizace** zařízení, které může být již ve fázi výstavby a bude ho provozovat společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Konkrétně se jedná o:

Čerpací stanice pitných vod, Kanalizace DN<500, Vodovodní řad DN<500


Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeská vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
170

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažer útvaru TPČ OZ Liberec





Váš dopis:

Náše č.j.:
POS 1117/17

Vyřizuje:
Jaroslav Kysela

Datum:
18.7.2017

Věc: Vyjádření k projektu: Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy podzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 606398/17 ze dne 05.05.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.

Úpravu dotčeného vedení spol. CETIN, a.s. řeší samostatný SO 06:

Při pokládce nových inženýrských sítí dojde ke střetu se sítěmi CETIN. V místě kolize je navržena stranová přeložka kabelové trasy CETIN. Před započatím prací bude vedení CETIN vytyčeno a v místech střetů budou ručně vykopány sondy pro zjištění skutečné hloubky a způsobu uložení kabelové trasy. Po vykopání sond bude přizván správce sítě p. Petr Ježek ke kontrole. Stávající trasa sdělovacího vedení CETIN bude ručně odkryta a v celé délce kolize (36m) a v místech překládek bude bez přerušení přesunuta do nové pozice v zelené ploše. Veškeré práce budou odsouhlaseny správcem sítě a budou prováděny pod jeho dozorem. V případě jakéhokoli poškození vedení bude správce sítě neprodleně kontaktován. Délka přeložky zemního vedení CETIN (2 souběžné kabely): 36m. Po provedení prací bude zajištěno nové geodetické zaměření trasy. Práce budou provedeny na náklady investora.

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN - Petr Ježek
Jaroslav Kysela mail jaroslav.kysela@cetin.cz.

Za dodržení uvedených podmínek **souhlasíme** s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Jaroslav Kysela

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
339

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Správa sítě Čechy sever
tel. 606 757 001
jaroslav.kysela@cetin.cz

Příloha: polohopis

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(„Vyjádření“)

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 741846/19

Číslo žádosti: 0119 563 706 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Vodojem Horská ? zásobní řady a splašková kanalizace (aktualizace 09/2019)	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	[REDAKCE]	
Stavebník	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 46001	
Zájmové území	Okres	Liberec
	Obec	Liberec
	Kat. území / č. parcely	Ruprechtice
Platnost Vyjádření	5. 9. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 741846/19

Číslo žádosti: 0119 563 706

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 5. 9. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 03 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Ježek, tel.: 602 413 278, e-mail: petr.jezek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 9. 2019 pod č.j. 741846/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit toléž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizací.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 741846/19

Číslo žádosti: 0119 563 706

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnost uvedené níže:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: Jiří Knotek, [REDACTED] e-mail: jiri.knotek@cetin.cz, obslužná doba po-pa 7 - 15 hod




LEGENDA

Průběh a výhled č. 741846/19

Průběh a výhled č. 741846/19
Číslo nájem: 0119 561 706
Číslo výkresu: 0119 561 706
Číslo listu: 1/22

Průběh a výhled č. 741846/19



LEGENDA


Průběh a výhled č. 741846/19
Číslo nájem: 0119 561 706
Číslo výkresu: 0119 561 706
Číslo listu: 2/22

Průběh a výhled č. 741846/19



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

[illegible]

STUŤAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-1



LEGGENDA



[illegible]

Journal of Management Studies, 2006, 43(1), 119–130. © 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

202

This is a technical architectural drawing of a bridge structure, specifically a railroad trestle or viaduct, shown from a plan view. The drawing is oriented vertically on the page. Key features include:

- Main Structure:** A long, narrow bridge spanning across the center of the drawing. It consists of several rectangular piers supporting a continuous track bed.
- Dimensions:** Numerous numerical values are scattered throughout the drawing, indicating lengths and widths. These include "1890" at the top left, "1891" near the bottom right, and various smaller numbers like "100", "150", "200", "250", "300", "350", "400", "450", "500", "550", "600", "650", "700", "750", "800", "850", "900", "950", "1000", "1050", "1100", "1150", "1200", "1250", "1300", "1350", "1400", "1450", "1500", "1550", "1600", "1650", "1700", "1750", "1800", "1850", "1900", "1950", "2000", "2050", "2100", "2150", "2200", "2250", "2300", "2350", "2400", "2450", "2500", "2550", "2600", "2650", "2700", "2750", "2800", "2850", "2900", "2950", "3000", "3050", "3100", "3150", "3200", "3250", "3300", "3350", "3400", "3450", "3500", "3550", "3600", "3650", "3700", "3750", "3800", "3850", "3900", "3950", "4000", "4050", "4100", "4150", "4200", "4250", "4300", "4350", "4400", "4450", "4500", "4550", "4600", "4650", "4700", "4750", "4800", "4850", "4900", "4950", "5000", "5050", "5100", "5150", "5200", "5250", "5300", "5350", "5400", "5450", "5500", "5550", "5600", "5650", "5700", "5750", "5800", "5850", "5900", "5950", "6000", "6050", "6100", "6150", "6200", "6250", "6300", "6350", "6400", "6450", "6500", "6550", "6600", "6650", "6700", "6750", "6800", "6850", "6900", "6950", "7000", "7050", "7100", "7150", "7200", "7250", "7300", "7350", "7400", "7450", "7500", "7550", "7600", "7650", "7700", "7750", "7800", "7850", "7900", "7950", "8000", "8050", "8100", "8150", "8200", "8250", "8300", "8350", "8400", "8450", "8500", "8550", "8600", "8650", "8700", "8750", "8800", "8850", "8900", "8950", "9000", "9050", "9100", "9150", "9200", "9250", "9300", "9350", "9400", "9450", "9500", "9550", "9600", "9650", "9700", "9750", "9800", "9850", "9900", "9950", "10000".
- Labels:** Several letters and symbols are used to identify specific parts of the structure. These include "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "AA", "BB", "CC", "DD", "EE", "FF", "GG", "HH", "II", "JJ", "KK", "LL", "MM", "NN", "OO", "PP", "QQ", "RR", "SS", "TT", "UU", "VV", "WW", "XX", "YY", "ZZ", "AAA", "BBB", "CCC", "DDD", "EEE", "FFF", "GGG", "HHH", "III", "LLL", "MMM", "NNN", "OOO", "PPP", "QQQ", "RRR", "SSS", "TTT", "UUU", "VVV", "WWW", "XXX", "YYY", "ZZZ", "AAAA", "BBBB", "CCCC", "DDDD", "EEEE", "FFFF", "GGGG", "HHHH", "IIII", "LLLL", "MMMM", "NNNN", "OOOO", "PPPP", "QQQQ", "RRRR", "SSSS", "TTTT", "UUUU", "VVVV", "WWWW", "XXXX", "YYYY", "ZZZZ", "AAAAA", "BBBBB", "CCCCC", "DDDDD", "EEEEE", "FFFFFF", "GGGGG", "HHHHH", "IIIII", "LLLLL", "MMMMM", "NNNNN", "OOOOO", "PPPPP", "QQQQQ", "RRRRR", "SSSSS", "TTTTT", "UUUUU", "VVVVV", "WWWWW", "XXXXX", "YYYYY", "ZZZZZ", "AAAAAA", "BBBBBB", "CCCCCC", "DDDDDD", "EEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGG", "HHHHHH", "IIIIII", "LLLLLL", "MMMMMM", "NNNNNN", "OOOOOO", "PPPPPP", "QQQQQQ", "RRRRRR", "SSSSSS", "TTTTTT", "UUUUUU", "VVVVVV", "WWWWWW", "XXXXXX", "YYYYYY", "ZZZZZZ", "AAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ", "RRRRRRR", "SSSSSSS", "TTTTTTT", "UUUUUUU", "VVVVVVV", "WWWWWWW", "XXXXXXXXX", "YYYYYYY", "ZZZZZZZ", "AAAAAAAAA", "BBBBBBB", "CCCCCCC", "DDDDDDD", "EEEEEEE", "FFFFFFF", "GGGGGGG", "HHHHHHH", "IIIIIII", "LLLLLLL", "MMMMMMM", "NNNNNNN", "OOOOOOO", "PPPPPPP", "QQQQQQQ

LEÇENKA

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–407

3:22

EDGE AND...

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

10 22

LEGENDA

[illegible]


U.S. EPA, 1992; EPA, 1993). The EPA's 1992 report stated, "Improving the quality of the nation's water resources is a national priority. The EPA is committed to this effort and will continue to work with the states and the public to improve the quality of the nation's water resources."

5: 23

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu **PI-10**

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9






1. *What are the main components of a business plan?*
 2. *How do you determine the market size for a new product?*
 3. *What are the key factors to consider when selecting a location for a new business?*
 4. *How do you estimate the costs of a new business?*
 5. *What are the main sources of financing for a new business?*
 6. *How do you develop a marketing strategy for a new business?*
 7. *What are the key performance indicators (KPIs) for a new business?*
 8. *How do you manage the financial aspects of a new business?*
 9. *What are the main risks associated with starting a new business?*
 10. *How do you evaluate the success of a new business?*

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–407

15:23

[illegible]







Apple, the Apple logo, iPod, iTunes, Mac OS X, and the Mac OS X logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. All other marks contained herein are the property of their respective owners.


1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



142

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-13



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-14





SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17

[illegible]

Downloaded from www.jstor.org/stable/2344444 on Tue, 20 Jun 2016 12:04:44 UTC
All use subject to <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>

19:23

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, lískařadu P1-18




LEGENDA

● **Alte** (1970-1979) **Alte** (1980-1989) **Alte** (1990-1999) **Alte** (2000-2009) **Alte** (2010-2019) **Alte** (2020-2029) **Alte** (2030-2039) **Alte** (2040-2049) **Alte** (2050-2059) **Alte** (2060-2069) **Alte** (2070-2079) **Alte** (2080-2089) **Alte** (2090-2099) **Alte** (2100-2109) **Alte** (2110-2119) **Alte** (2120-2129) **Alte** (2130-2139) **Alte** (2140-2149) **Alte** (2150-2159) **Alte** (2160-2169) **Alte** (2170-2179) **Alte** (2180-2189) **Alte** (2190-2199) **Alte** (2200-2209) **Alte** (2210-2219) **Alte** (2220-2229) **Alte** (2230-2239) **Alte** (2240-2249) **Alte** (2250-2259) **Alte** (2260-2269) **Alte** (2270-2279) **Alte** (2280-2289) **Alte** (2290-2299) **Alte** (2300-2309) **Alte** (2310-2319) **Alte** (2320-2329) **Alte** (2330-2339) **Alte** (2340-2349) **Alte** (2350-2359) **Alte** (2360-2369) **Alte** (2370-2379) **Alte** (2380-2389) **Alte** (2390-2399) **Alte** (2400-2409) **Alte** (2410-2419) **Alte** (2420-2429) **Alte** (2430-2439) **Alte** (2440-2449) **Alte** (2450-2459) **Alte** (2460-2469) **Alte** (2470-2479) **Alte** (2480-2489) **Alte** (2490-2499) **Alte** (2500-2509) **Alte** (2510-2519) **Alte** (2520-2529) **Alte** (2530-2539) **Alte** (2540-2549) **Alte** (2550-2559) **Alte** (2560-2569) **Alte** (2570-2579) **Alte** (2580-2589) **Alte** (2590-2599) **Alte** (2600-2609) **Alte** (2610-2619) **Alte** (2620-2629) **Alte** (2630-2639) **Alte** (2640-2649) **Alte** (2650-2659) **Alte** (2660-2669) **Alte** (2670-2679) **Alte** (2680-2689) **Alte** (2690-2699) **Alte** (2700-2709) **Alte** (2710-2719) **Alte** (2720-2729) **Alte** (2730-2739) **Alte** (2740-2749) **Alte** (2750-2759) **Alte** (2760-2769) **Alte** (2770-2779) **Alte** (2780-2789) **Alte** (2790-2799) **Alte** (2800-2809) **Alte** (2810-2819) **Alte** (2820-2829) **Alte** (2830-2839) **Alte** (2840-2849) **Alte** (2850-2859) **Alte** (2860-2869) **Alte** (2870-2879) **Alte** (2880-2889) **Alte** (2890-2899) **Alte** (2900-2909) **Alte** (2910-2919) **Alte** (2920-2929) **Alte** (2930-2939) **Alte** (2940-2949) **Alte** (2950-2959) **Alte** (2960-2969) **Alte** (2970-2979) **Alte** (2980-2989) **Alte** (2990-2999) **Alte** (3000-3009) **Alte** (3010-3019) **Alte** (3020-3029) **Alte** (3030-3039) **Alte** (3040-3049) **Alte** (3050-3059) **Alte** (3060-3069) **Alte** (3070-3079) **Alte** (3080-3089) **Alte** (3090-3099) **Alte** (3100-3109) **Alte** (3110-3119) **Alte** (3120-3129) **Alte** (3130-3139) **Alte** (3140-3149) **Alte** (3150-3159) **Alte** (3160-3169) **Alte** (3170-3179) **Alte** (3180-3189) **Alte** (3190-3199) **Alte** (3200-3209) **Alte** (3210-3219) **Alte** (3220-3229) **Alte** (3230-3239) **Alte** (3240-3249) **Alte** (3250-3259) **Alte** (3260-3269) **Alte** (3270-3279) **Alte** (3280-3289) **Alte** (3290-3299) **Alte** (3300-3309) **Alte** (3310-3319) **Alte** (3320-3329) **Alte** (3330-3339) **Alte** (3340-3349) **Alte** (3350-3359) **Alte** (3360-3369) **Alte** (3370-3379) **Alte** (3380-3389) **Alte** (3390-3399) **Alte** (3400-3409) **Alte** (3410-3419) **Alte** (3420-3429) **Alte** (3430-3439) **Alte** (3440-3449) **Alte** (3450-3459) **Alte** (3460-3469) **Alte** (3470-3479) **Alte** (3480-3489) **Alte** (3490-3499) **Alte** (3500-3509) **Alte** (3510-3519) **Alte** (3520-3529) **Alte** (3530-3539) **Alte** (3540-3549) **Alte** (3550-3559) **Alte** (3560-3569) **Alte** (3570-3579) **Alte** (3580-3589) **Alte** (3590-3599) **Alte** (3600-3609) **Alte** (3610-3619) **Alte** (3620-3629) **Alte** (3630-3639) **Alte** (3640-3649) **Alte** (3650-3659) **Alte** (3660-3669) **Alte** (3670-3679) **Alte** (3680-3689) **Alte** (3690-3699) **Alte** (3700-3709) **Alte** (3710-3719) **Alte** (3720-3729) **Alte** (3730-3739) **Alte** (3740-3749) **Alte** (3750-3759) **Alte** (3760-3769) **Alte** (3770-3779) **Alte** (3780-3789) **Alte** (3790-3799) **Alte** (3800-3809) **Alte** (3810-3819) **Alte** (3820-3829) **Alte** (3830-3839) **Alte** (3840-3849) **Alte** (3850-3859) **Alte** (3860-3869) **Alte** (3870-3879) **Alte** (3880-3889) **Alte** (3890-3899) **Alte** (3900-3909) **Alte** (3910-3919) **Alte** (3920-3929) **Alte** (3930-3939) **Alte** (3940-3949) **Alte** (3950-3959) **Alte** (3960-3969) **Alte** (3970-3979) **Alte** (3980-3989) **Alte** (3990-3999) **Alte** (4000-4009) **Alte** (4010-4019) **Alte** (4020-4029) **Alte** (4030-4039) **Alte** (4040-4049) **Alte** (4050-4059) **Alte** (4060-4069) **Alte** (4070-4079) **Alte** (4080-4089) **Alte** (4090-4099) **Alte** (4100-4109) **Alte** (4110-41

[illegible]

20-22





UPC Česká republika, s.r.o.

zastoupena společností

InfoTel, spol. s r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

IČ: 00562262

IČ: 46981071

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

**VIJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E012915/19**
Název akce/stavby: **Vodajem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace (aktualizace 09/2019)**
Vyřizuje: **Růžička Jaroslav / [redacted]**
Naše značka:
Datum: **5.9.2019**
Umístěno:
Katastrální území: **Ruprechtice (682144)**
Číslo parcely: **2184/1**
Důvod vydání vyjádření: **Stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zmocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 5.9.2019



Jaroslav Růžička

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda:

— Kabelové trasy

☐ Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.


GEOMETRY COLLECTION (POLYGON((-685994.628203611 -971372.743078766, -686033.322983993
-971347.418708177, -686065.787631205 -971405.621657912, -686073.454642301 -971404.445529206, -686094.957913546
-971460.445283817, -686120.058424093 -971493.459258369, -686129.043990249 -971501.051985792, -686143.19567286
-971510.262488945, -686177.311478553 -971556.08296417, -686197.341626342 -971569.482203097, -686211.692898787
-971538.728468959, -686222.111620127 -971539.6705292903, -686352.64554013 -971614.548646907, -686406.202787332
-971621.732340644, -686420.355334706 -971630.942391234, -686482.394834446 -971692.18912429, -686476.507955832
-971699.793450337, -686409.994432676 -971633.416525975, -686349.009730145 -971621.863110069, -686222.381765476
-971550.666479018, -686215.45559941 -971556.121740158, -686208.905611745 -971576.362965521, -686244.09764396
-971591.996062544, -686285.255860688 -971624.358726037, -686323.364921642 -971656.733259342, -686379.281306926
-971682.252414532, -686462.901324043 -971757.080202977, -686462.411566508 -971765.131323921, -686528.909993661
-971769.127771995, -686527.882517704 -971784.855904894, -686467.387110712 -971780.087015355, -686446.010608005
-971785.880453935, -686438.162775988 -971810.85460765, -686450.248850013 -971833.64459189, -686601.810833477
-972021.460223022, -686721.144733561 -972166.256531138, -686874.984522102 -972116.954579621, -686838.316970454
-972069.004626584, -686849.662414876 -972080.097826347, -686822.149502949 -972103.421106373, -686870.340790704
-972145.911074182, -686860.047451355 -972154.844558316, -686812.692838568 -972109.964230036, -686717.751961715
-972190.279219633, -686637.948282873 -972094.793796197, -686565.306517892 -972007.517730062, -686549.525605561
-971988.626117089, -686480.139038486 -971905.877619194, -686427.485920847 -971831.628128654, -686418.4214369
-971814.535609683, -686442.30356221 -971757.067644686, -686377.541274845 -971695.409170591, -686325.290315517
-971671.70065032, -686308.280725201 -971663.998925199, -686240.94300147 -971603.052207959, -686206.924599618
-971587.648461374, -686191.205996125 -971601.841970534, -686180.977820025 -971572.727947226, -686127.149317548
-971510.04398166, -686114.24801586 -971495.727942819, -686090.965865356 -971462.968223171, -686083.163832048
-971458.646537385, -686069.424608138 -971417.052716578, -686046.308097197 -971421.166426681, -686022.593099625
-971370.205837221, -686000.727685919 -971384.047610187, -685994.628203611 -971372.743078766)))



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz



Naše značka: E34216/19

V Praze dne: 5.9.2019

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace (aktualizace 09/2019)

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomičkova 2144/1
115 00 Praha 4
IČ 64949681, DIČ CZ64949681



Ochrana sítí

Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E34216/19**
Název stavby /akce: **Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace (aktualizace 09/2019)**
Datum podání žádosti: **5.9.2019**
Důvod žádosti: **Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace:

IČ

DIČ

Kontaktní osoba:

Adresa:


Město / obec:

PSČ:

Stát:

E-mail:

Telefonní číslo:



Stavebník

Firma / organizace: **Statutární město Liberec**
Kontaktní osoba: **Bc.David Novotný**
Adresa: **nám.Dr.E.Beneše 1**
Město / obec: **Liberec 1**
PSČ: **46059**
Stát:
E-mail: **info@magistrat.liberec.cz**
Telefonní číslo: **485243111**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Liniová stavba**
Hodnota projektu: **46 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **06/2020**
Měsíc ukončení stavby: **12/2021**


Odeslání stanoviska

E-mail: **Ladislav.Fuchs@seznam.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-685997.754595041,-971371.104937792,-686032.490879896,-971347.620796594,-686064.950640608,-971404.30296371,-686071.694013596,-971400.392958764,-686095.583270945,-971461.601027832,-686123.242817183,-971498.742471745,-686131.650944171,-971501.845120932,-686148.871801718,-971517.127070301,-686177.378612929,-971554.920548953,-686193.801275638,-971569.924870656,-686200.217738919,-971566.437028719,-686208.979531453,-971533.73968101,-686352.058534554,-971614.231107549,-686408.944341068,-971620.606171092,-686481.346298829,-971694.213264614,-686476.815759618,-971700.501928445,-686405.597442381,-971630.165783259,-686348.240080699,-971623.090563105,-686291.02489386,-971587.468605332,-686219.832433194,-971552.883533957,-686210.56973825,-971575.755876828,-686247.127981498,-971593.115083065,-686324.942683039,-971658.419497403,-686380.195067556,-971681.741799235,-686460.217492164,-971761.216690747,-686471.830418669,-971768.471412043,-686534.942107382,-971769.860450661,-686535.549904388,-971783.476224937,-686452.542448276,-971781.603896788,-686440.808140829,-971808.980022608,-686448.863261685,-971833.049396979,-686601.647140569,-972021.468605267,-686720.750297707,-972167.435870665,-686778.317731756,-972122.745438653,-686837.123954938,-972069.906346091,-686846.823992555

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomášova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

-972080.070117629,-686821.187188947 -972103.151880183,-686870.369789555 -972147.416339452,-686861.711717392
-972154.237213209,-686813.327760905 -972110.250235351,-686713.460732748 -972190.818825471,-686635.47505589
-972091.675678956,-686620.357814792 -972074.980912996,-686550.786461097 -971993.776846438,-686487.364992989
-971912.92354979,-686427.46666097 -971832.759095843,-686416.997645253 -971816.608049045,-686441.245049783
-971756.049994601,-686378.272398115 -971696.443570964,-686312.811890337 -971664.92487638,-686263.552115264
-971622.953707766,-686239.980817033 -971602.782916287,-686207.934608827 -971587.886243535,-686190.272312683
-971595.863457693,-686180.535204837 -971573.532928296,-686151.114816203 -971543.464100843,-686114.084340274
-971495.736311042,-686090.802190777 -971462.976590812,-686084.462514776 -971461.129355989,-686070.338343374
-971416.542177894,-686036.245522934 -971421.306636336,-686014.849227351 -971376.513836696,-686003.700008524
-971381.750978875,-685997.754595041 -971371.104937792))

SNOWPLAN spol. s r.o.
Mrštíkova č.p. 399/2a
460 07 Liberec III-Jeřáb

VÁŠ DOPIS ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	E-mail	LIBEREC
z 05.05.2017	0228/Vi/17	Vítková/303	ilona.vitkova@mvv.cz	05.05.2017

Vyjádření Teplárny Liberec, a. s. k existenci zařízení pro rozvod tepelné energie

- o **Dotčená (připravovaná) stavba:**
VDJ Horská Liberec-zásobní řády, k.ú.: Ruprechtice
- o **Předložená dokumentace:**
Kopie KM s vyznačeným územím
- o **Žadatel:**
SNOWPLAN spol. s r.o., Liberec, Liberec III-Jeřáb, Mrštíkova, č.p. 399/2a, 46007
- o **Investor:**
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, č.p. 1/1, 46001

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že se na uvedených pozemcích zařízení Teplárny Liberec, a.s. nevyskytuje.

S pozdravem

Ilona Vítková

Teplárna Liberec, a. s.
Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn



Ve vyznačené oblasti se nenachází žádné zařízení
ve správě Teplárny Liberec, a. s.

Teplárna Liberec, a. s.
Jiřina Štěpánkové 1
460 01 Liberec 1

Číslo příjmu: 0228/VII/17
Datum zpracování: 5. 5. 2017

Statutární město Liberec

nám.Dr.E.Beneše 1 1

46059 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
024/2019 / 05.09.2019	UPTS/OS/227463/2019	Bc. Jan Vítvar	Praha / 05.09.2019

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace (aktualizace 09/2019)

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmu Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 05.09.2020

PIN: 9746

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/227463/2019

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Žadatel:

Ing. Ladislav Fuchs

Ing. Ladislav Fuchs

Wintrova 486/14

46001 Liberec

Vaše značka / ze dne
024/2019 / 05.09.2019

Naše značka
573/2019

Vyřizuje / telefon
Ing. Ivo Jindra / 485 243 883

V Liberci dne
16. 9. 2019

Věc: Vyjádření k akci: Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace (aktualizace 09/2019)

Odbor správy veřejného majetku (dále jen „SML“) Vám sděluje, že v uvedeném úseku jsou podzemní rozvody veřejného a slavnostního osvětlení (dále jen „VO“) a světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) v majetku statutárního města Liberec (dále jen „SML“) a souhlasí se záměrem za těchto podmínek:

1. Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou bez souhlasu SML odbor SM – správy VO a SSZ dotčeno ani poškozeno. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně potenciálních přeložek a demontáží musí být předem projednány se SML odbor SM – správa VO a SSZ. Při případné demontáži VO je stavebník povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO a SSZ musí zůstat přístupné pro údržbu
2. Zahájení prací musí být ohlášeno 14 kalendářních dnů předem na SML odbor SM – správa VO a SSZ elektronicky na e-mail ivo.jindra@magistrat.liberec.cz a poruchyVO.Liberec@eltodo.cz.
3. Při střetu se zemními kabely VO či SSZ musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a zajistit jejich ochranu. V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanizmu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu. Jakékoliv případné poškození stávajícího zařízení VO je nutno okamžitě hlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy neprodlené odstranění závady a uvedení tohoto zařízení do původního/funkčního stavu - tyto práce budou plně hrazeny stavebníkem. Trasa nesmí být vedena blíže než 0,5metru od stožáru, při realizaci nutno zdokumentovat všechna křížení a nechat odsouhlasit servisní organizací pro případné pozdější reklamace
4. Zákres rozvodů i zařízení VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených zemních tras je stavebník povinen zajistit řádné vytyčení skutečného průběhu tras VO a SSZ námi pověřenou firmou (poruchyVO.Liberec@eltodo.cz, MT 724 454 848), která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ. Při porušení této podmínky spojené s poškozením zařízení VO a SSZ bude na stavebníkovi vymáhána náhrada škody.
5. Je-li podmínkou vytyčení sítě VO, pak pokud nebude doloženo a nebude zdokumentováno nepoškození střetu s vedením VO, nebude vydán souhlas ke kolaudaci
6. Tyto podmínky je povinen projektant včlenit do realizační dokumentace a stavebník je povinen je dodržet.
7. Doba platnosti našeho vyjádření je jeden rok.
8. Zvláštní podmínky: do projektu nutno zpracovat ochranu pro křížení vedení VO

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
Odbor správy veřejného majetku
Milan Benda,
Specialista VO a SSZ

Telefon	Fax	IČ	Elektronická podatelna	E-mail	Datová schránka Statutárního města Liberec
485 243 111	485 243 113	00262978	posta@magistrat.liberec.cz	info@magistrat.liberec.cz	(Magistrát města Liberec) ID 7c6by6u

Situace



Situace



Situace





Situace



LEGENDA



Podzemní kabelové vedení



Vrchní vedení VO



Smyčky v komunikacích křižovatek

LIBERECKÁ IS

tel/fax: +420 485 243 031

e-mail: vyjadreni@is.liberec.cz

IČO: 254 501 31

DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 351 111

zastoupená pro vedení technické dokumentace
metalické a optické sítě společností
Liberecká IS, a.s.


Investor:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Bc. David Novotný

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46001 Liberec



Vaše značka:

024/2019

Číslo jednací:

480/2019

Vyřizuje:

Petra Vítová

Telefon:

+420 485 243 033,

E-mail:

vitova.petra@is.liberec.cz

Název akce:

**Vodojem Horská – zásobní řady a splašková kanalizace
(aktualizace 09/20149)**

Zájemové území:

Ruprechtice 2184/1 (Liberec)

Datum vydání vyjádření:

09.09.2019

Platnost tohoto vyjádření:

1 rok

Dobrý den,

s výše uvedenou akcí **S O U H L A S Í M E.**

Stavbou nebude dotčeno stávající vedení metalické a optické metropolitní sítě v majetku a správě společnosti Liberecká IS, a.s. a Technické univerzity v Liberci .


Vyjádření je platné pouze pro zájemové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

- grafické (počet: 1)




Petra Vítová,
vyjadřovač
Liberecká IS a.s.

Situace



Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a podmínky ochrany sítě společnosti a-net Liberec s.r.o.

Číslo jednací: 2019/383



Žadatel shora označenou žádostí vymezil zájmové území včetně důvodu pro vydání tohoto vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínek ochrany sítě společnosti a-net Liberec s.r.o. Na základě určení a vyznačení zájmového území včetně uvedení dotčených pozemkových parcel v k.ú.: Ruprechtice na akci:

„Vodojem Horská – zásobování řady a splašková kanalizace“

dle mapových podkladů vydává společnost **a-net Liberec s.r.o.** následující vyjádření:

nedojde ke střetu

se sítě elektronických komunikací společnosti a-net Liberec s.r.o. Toto vyjádření je platné pouze v rozsahu zájmového území vyznačeného žadatelem. V případě, že dojde ke střetu sítí bude stavebník postupovat viz. podmínky níže uvedené. Společnost a-net Liberec s.r.o. **souhlasí** s umístěním stavby, v předmětném území za předpokladu souhlasného územního souhlasu nebo stavebního povolení k záměru stavebníka.

Všeobecné podmínky ochrany sítě

Stavebník před zahájením prací vyzve společnost a-net Liberec s.r.o. k vytyčení jeho sítě. Vytyčení sítí se řídí platným ceníkem, který je nedílnou součástí všeobecných podmínek společnosti a-net Liberec s.r.o.

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení elektronických komunikací je stavebník, nebo jím pověřená osoba povinen respektovat ochranné pásmo vedení tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení k přístupu k tomuto vedení. Při křížení nebo souběhu s vedením je stavebník povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

Při odkrytí vedení dojde k jeho zabezpečení proti prověšení. Před záhozem bude informovat pověřenou osobu a-net Liberec s.r.o. o této činnosti a zároveň vyhotoví fotodokumentaci způsobu zakrytí a ochrany v místech souběhu a křížení. Po dokončení prací dojde ke zpětnému předání vedení společnosti a-net Liberec s.r.o. a to s předmětnou dokumentací. Vlastník sítě vystaví stavebníkovi protokol o bezchybném předání dotčené části sítě.

Vyjádření je platné 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Středisko výstavby sítí



18.9.2019

Vyřizuje: Ing. Petr Štěpančíč

+ 420 608 533 005

stepancic@anetliberec.cz



HELIOS MB s.r.o.
Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

V Mladé Boleslavi dne 10.09.2019

IČO: 27371123
DIČ: CZ27371123




Věc:
Vyjádření o existenci sítí pro akci:

Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace

Nemáme námitek. V této lokalitě nemáme vedení našich sítí.

Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Jaroslav Kadan
HELIOS MB s.r.o.

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů


Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 82876/2019-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 20. prosince 2019

Výtisk č. jediný

Počet stran: 2



Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízení

Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace(SO04 vodovodní řady III. TP, SO05 splašková kanalizace) - p.č. 587/2, 594/13 ... k.ú. Ruprechtice

K čj.

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany.

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Doručovací adresa:

Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02, IDS:hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Ing. Renata Štěpánková
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 82876/2019-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.