



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 039817/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

24.2.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace IX.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 15 (obdržena dne 22. 02. 2021)

Žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Bude možné vhodný vytěžený materiál třídy těžitelnosti II ze skupin 4 a 5 po úpravách (např. drcení) použít zpět jako zásypový a obsypový materiál místo v rozpočtu specifikovaného nakupovaného materiálu pro inženýrské sítě? “

Informace zadavatele k dotazu č. 1

U objektů SO 01.7 , SO 02 a SO 03 je již se zpětným využitím výkopku do násypů uvažováno u stavby vodojemu.

U objektů SO 04 a SO 05 není předpoklad, že výkopek bude vhodný, proto je do zásypu uvažován nakoupený materiál. Případná změna může nastat až v konkrétním případě v průběhu výstavby.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 03.03.2021 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz