



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 046719/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

5.3.2021

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace XI.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 19 (obdržena dne 02. 03. 2021)

Dotaz č. 1

Jménem uchazeče mám otázku týkající se vedení vodovodního řadu v ulici Divoká. Na základě místního šetření lze konstatovat, že u čp 150 vede zamýšlená trasa přímo přes kanalizační poklop. Rozpočet neuvažuje s demontáží poklopu ani bouráním, odvozem a uložením případné šachty. Doplní zadavatel tyto položky do rozpočtu?

Dále mám informaci od místního obyvatele, že v daném úseku vede kanalizační stoka, která není zakreslena v situaci. Může zadavatel potvrdit nebo vyvrátit, že poklop je od nefunkční šachty, potažmo stoky?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Navržená trasa v projektu vychází, mimo jiné, z geodetického zaměření a vyjádření správců stávajících IS o trasách jejich vedení. Tyto podklady mají pouze určitou míru přesnosti. Před zahájením výstavby je nutné provést vytýčení stávajících IS i navržených tras. V případě kolizních míst může být provedena korekce navržené trasy.

Žádost o vysvětlení č. 20 (obdržena dne 02. 03. 2021)

Na základě prostudování zadávací dokumentace a výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto žádáme o poskytnutí dodatečných informací.

Dotaz č. 1

*V rámci Technické zprávy je v bodě 13.1 Litinové trouby a tvarovky mimo jiné určena **délka trubek 6,0 m** pro DN 80 až 600 a vnitřní povrchová ochrana trubek – odstředivě nanášená **vystýlka z vysokopecního cementu** odolného proti síranům dle ČSN EN 197 – 1.*

Striktní požadavek na délku 6 m a použití vystýlky z vysokopecního cementu je kombinace technických parametrů, které nejsou pro požadované vlastnosti trubek jediným vhodným řešením z hlediska jejich vlastností (tedy požadavku „na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb“ ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách), přitom však ve svém důsledku vedou k výběru několika málo výrobků a naopak bezdůvodně vylučují z možnosti použití jiné výrobce, kteří by podmínky norem pro použití trubek také splňovali.

Proto vznášíme dotaz, zda jsou zde specifické okolnosti odůvodněné předmětem veřejné zakázky, které by z hlediska použití trubek odůvodňovaly požadavky na výlučné použití délky trubek 6 metrů a vystýlky z vysokopecního cementu, neboť v rámci zadávací dokumentace takové okolnosti uváděny nejsou. Jestliže zde takové zcela specifické okolnosti nejsou, pak považujeme použití trubek splňující NV č. 163/2002 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 v normované délce v souladu s ČSN EN 545 a vyložení z cementové malty dle ČSN EN 197-1 v souladu s ČSN EN 545 za srovnatelné řešení ve smyslu § 89, odst. 6 zákona o veřejných zakázkách a v tomto smyslu si dovoluujeme požádat o potvrzení této skutečnosti.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V rámci inženýrské a projektové přípravy se k navrženému řešení trasy a materiálů vyjadřovali jednotlivé dotčené organizace včetně správce a provozovatele vodovodů a kanalizací. Z jejich vyjádření vyplývá podmínka dodržení technických standardů platných v době vydání vyjádření. Vzhledem k tomu, že investor bude v budoucnosti žádat o předání přírodních řadů do provozování, je nutné dodržet navržené technické zadání uvedené v projektu včetně požadované délky trub a kvality vnitřní vystýlky.

Více ke kvalitativním parametrům viz čl. 2.2. „Kvalitativní parametry“ zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 21 (obdržena dne 03. 03. 2021)

Dotaz č. 1

Jménem uchazeče o veřejnou zakázku mám otázku k jednotkové hmotnosti suti položky "odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva stabilizovaného cementem". Opravdu se má odbourávat 1,75 t/m², tedy cca 1m³ stabilizovaných podkladů /m² nebo došlo pouze k administrativnímu pochybení a bude upraven rozpočet?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Protože nebyly provedeny sondy pro ověření skutečné skladby komunikace, je rozpočet bourání proveden odborným odhadem se započtením rezervy. Jedná se o snadno kontrolovatelné práce, které budou samozřejmě fakturovány dle skutečnosti.

Žádost o vysvětlení č. 22 (obdržena dne 03. 03. 2021)

Dotaz č. 1

V objektu SO 04 – Vodovodní řady III. TP je obsažena položka p.č. 94 pro montáž nadzemních hydrantů, ve specifikaci materiálu je však obsažen hydrant podzemní. Domníváme se, že by položka p.č. 95 měla obsahovat nadzemní hydranty. Může zadavatel opravit soupis prací?

94 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 3,000

95 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500 mm kus 3,000

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Jde o chybu ve výkazu výměr. Opraveno následně:

94 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 3,000

140 M 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500 mm kus 3,000

Opraveno v upraveném výkazu výměr III (viz informace níže).

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Výkazy výměr). Upravené výkazy výměr jsou uvedeny jako nová (upravená) příloha č. 4 zadávací dokumentace (Upravené výkazy výměr III). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1441.html). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali a ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu výkazů výměr.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

S ohledem na tuto změnu zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek** se tímto prodlužuje a končí dnem **15.03.2021 v 13:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz