

Zadavatel Statutární město Liberec  
Sídlo: 460 59 Liberec 1, nám.Dr.E.Beneše 1  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Akce: „Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH1, zdroje vody pro místní část Kateřinky“

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### **DOTAZ Č.1 :**

Je možné v rozpočtu specifikovat dvě položky a to:

- příprava staveniště - vytvoření prostoru a vyrovnání staveništního dvora, odklizení překážek, ochrana a úprava terénu (hřiště) – uvedeno na titulním listě
- ztížený nájezd (příprava pro vrtnou soupravu) – oddíl 5 v položkové části

### **ODPOVĚĎ:**

V části IX, odst. 2 Zadávací dokumentace je uvedeno: Zadavatel důrazně doporučuje uchazečům si před podáním nabídky prohlédnout místo plnění a to z důvodu ztíženého příjezdu, kdy v jednom místě je šířka na průjezd 220 cm, u vjezdu je branka s omezenou výškou – viz Příloha č. 7 -fotodokumentace tak, aby uchazeči poznali reálné poměry na místě s omezením průjezdnosti a s ohledem na technické možnosti uchazečů s tím, že při realizaci nesmí dojít k poškození plochy stávajícího hřiště.

S tímto souvisí i dvě položky přílohy č. 4 ZD– výkazu výměr.

- příprava staveniště - vytvoření prostoru a vyrovnání staveništního dvora, odklizení překážek, ochrana a úprava terénu (hřiště) – uvedeno na titulním listě
- ztížený nájezd (příprava pro vrtnou soupravu) – oddíl 5 v položkové části

Do výkazu výměr je zakázáno doplňovat jakékoliv další položky či jejich specifikaci. Lze doplňovat pouze částky!

Výše uvedené dvě položky reflektují skutečný stav v zájmovém území, kdy z ul. Ladova je nutné potřebnou technikou projet přes areál stávajícího hřiště. Viz fotodokumentace - příloha č. 7 ZD. Plocha hřiště ani související vybavení (ploty, gabionové zidky, povrchy) nesmí být průjezdem, pojezdem, stáním nebo manipulací techniky poškozeny, včetně stávajícího mobiliáře.

Uchazeč sám musí zhodnotit, dle své vrtné techniky, kterou disponuje, jaký rozsah zásahu bude na území nutný (např. rozebrání gabionové zidky u hřiště v místě, kde je úzký průjezd a následné uvedení zidky do původního stavu, položení podkladní vrstvy – geotextilie, kamenivo, pro průjezd techniky z důvodu zamezení poškození povrchů hřiště aj.). Proto je zadavatelem důrazně doporučena prohlídka místa plnění pro podání adekvátní nabídky a zahrnutí nezbytných činností z pohledu uchazeče do předmětných dvou položek přílohy č. 4 ZD – výkazu výměr.

V Liberci dne 11.3.2021

Mgr.Miroslava Pilařová  
pověřená výkonem zadavatelských činností