



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 2/21

CJ MML 027677/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

485 243 497

V Liberci dne

16.3.2021

Dodatečné informace II.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„BD – Oprava společných prostor č. p. 616 v ulici Nad Sokolovnou, Liberec
- Vesec“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto, v souladu se Směrnicí rady č. 3RM, odpovídá na dotazy vznesené z řad dodavatelů a zároveň poskytuje doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Jaká budou světla v chodbě?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel poskytuje aktualizovanou přílohu č. 4 Výkaz výměr, kde je specifikace světel uvedena. Nový výkaz výměr je volně přístupný na profilu zadavatele, viz https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1448.html, a zároveň je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz dodavatele č. 2:

V případě, že budou světla s čidly, budou se likvidovat vypínače u dveří?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

V krabici pro vypínač bude vedení propojeno a zavíčkováno.

Z důvodu přehlednosti zadavatel dále doplňuje zadávací dokumentaci o přílohu č. 5 Výpis dveří a přílohu č. 6 Stávající stav objektu. Obě přílohy jsou volně přístupné na profilu zadavatele, viz https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1448.html, a zároveň jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Vzhledem k charakteru doplnění zadávací dokumentace, zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou nově podat nebo doručit svou nabídku nejpozději do **12. 4. 2021 do 10:00** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele:

Ing. Zbyněk Karban, v.r.
náměstek primátora

Přílohy:

Příloha č. 4 – Výkaz výměr – AKTUALIZOVANÝ

Příloha č. 5 – Výpis dveří

Příloha č. 6 – Stávající stav objektu