



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 5/21

CJ MML 074883/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

8.4.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 1 (obdržena dne 06. 04. 2021)

Dotaz č. 1

U oken je požadavek na dvojsklo s $U_g=0,7W/m^2K$. Takové hodnoty u dvojskla nejde dosáhnout. Celkový prostup okna je požadován $U_w=1,0W/m^2K$. To lze dosáhnout jen s trojsklem složení 4/14/4/14/4 mm.

Prosím upřesnit požadavek na zasklení a celkový prostup okna.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V projektové dokumentaci došlo k chybě v označení skel. **Upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali dodávku izolačního trojskla 4-12-4-12-4 - požadavek $U_g = 0,7 W/m^2K$.**

Ostatní požadavky na výplň otvoru platí.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 22.04.2021 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Radka Loučková Kotasová, v.r.
náměstkyně primátora