

**ZPRÁVA O REVIZI ELEKTROINSTALACE**  
**PRAVIDELNÁ**  
č. 2020175

Revize zahájena dne : 3. 6. 2020

Revize ukončena dne : 3. 6. 2020

Revize vypracována dne : 3. 6. 2020

Následná revize byla stanovena v souladu s platným revizním řádem na: **6/2021**

**Revizní firma :** Allan Janeček – Elektra  
Oprávnění ev.č. : 0813/8/17/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A,E2B

**Revizní technik:** Jan Urbánek, ev. č. 2374/8/17 R-EZ-E2A

**Zaměstnavatel :**  
SML, MML  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec

**Revidovaný objekt :** „ Společné prostory – Nad Sokolovnou 616 “

**Typ sítě :** 3 NPE 400/230V 50 Hz TN-C-S

**Celkový posudek :**

Revidované elektrické zařízení **je bezpečné** osobám i majetku a **je** při dodržení místních pracovních a provozních předpisů **schopno bezpečného provozu.**

**Počet příloh :** x

**Rozdělovník :** 1 x SML, MML  
1 x archiv revizního technika

-----  
zaměstnavatel

-----  
revizní technik

**UPOZORNĚNÍ - Nepodepsaná (i vzadu) revizní zpráva zaměstnavatelem je neplatná!!!**

Revize byla provedena v souladu s platnými právními předpisy a českými státními normami a to včetně technických jako například :

Zákon č.309/2006 Sb.  
Nařízení vlády č.101/2005 Sb.  
ČSN 33 1500 ( Z4/2007)  
ČSN 33 2000-6 ed.2 ( III/2017)  
TNI 33 2000-6 ( XII/2008)  
ČSN 33 2130 ed.3 (XII/2014)  
ČSN EN 50310 ed.4

Obsah revizní zprávy :

- A - Podklady
- B - Specifikace/Rizika
- C - Popis
- D - Neshody
- E - Zhodnocení

### **Použité měřicí přístroje:**

Profitest 0100S  
Multimetr Unit UT 70  
Klešťový multimetr Unit UT 203  
Megger DET 14C

Všechny přístroje mají platnou kalibraci podle zákona č. 505/1990 Sb.

## **A. Podklady :**

1. Projektová dokumentace – nebyla přeložena.
2. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , ČSN 33 2000-1 ed. 2 stanoví zaměstnavatel.

### **Je k dispozici protokol č. 002/10.**

3. Záznamy o zkouškách a měřeních
  - jsou obsaženy jen v revizní zprávě.
4. Údržba zařízení
  - provádí zaměstnavatel průběžně
5. Elektroinstalaci provedla firma: xxxxxxxxxxxx
6. Předchozí revize : byla předložena, č. 2019160, rev. technik Jan Urbánek.

## **B. Specifikace/Rizika :**

Předmětem této revize je elektroinstalace společných prostor objektu, počínaje R1.

Předmětem této revize nejsou připojené stroje, spotřebiče, výtah, přívod pro výtah, STA, EZS, DT a další připojovaná zařízení.

Elektrické rozvody jsou provedeny pod povrchem pod omítkou, částečně na povrchu v lištách.

Četnost této revize je dána užíváním prostor osobami se zdravotním omezením (12 měsíců), dle ČSN 33 1500/Z3.

Společné prostory jsou definovány zákonem č. 366/2013 Sb. §6 odst. b. - do jed-  
notlivých bytů nebyl umožněn přístup. Předmětem revize tedy nejsou přívody do jed-  
notlivých bytů.

**Zaměstnavatel :**

SML, MML  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec

**Revidovaný objekt : „ Společné prostory – Nad Sokolovnou 616 “**

**D. Neshody :**

1. V rozporu s ČSN EN 50110-1 ed.2, čl. 4.7 chybí dokumentace skutečného stavu provedení elektrického zařízení.

**Zjištěné neshody odstraňte v souladu s plánem oprav a údržby.**

## E. Zhodnocení :

Elektroinstalace byla hodnocena podle ČSN platných v době její výstavby.

Připojené rozváděče byly hodnoceny jako výrobky na základě výrobních štítků a provedených měření.

Zaměstnavatel / provozovatel je povinen provozovat zařízení bezpečně a v souladu se zákony ČR.

Revizní technik vyhrazených elektrických zařízení je ustanoven vyhl. č.73/2010 Sb.

Místní provozní a bezpečnostní předpis slouží k přesné definici činnosti na vyhrazených zařízeních. Pokud není jsou uplatněny ČSN a EN v plné míře.

Rozsah revizní zprávy je dán definicí v revizním řádu a zpřístupnění jednotlivých celků. Provedená měření byla uskutečněna s ohledem na možnost vypínání jednotlivých celků.

Výši rizika působícího na elektroinstalaci stanovil zaměstnavatel / provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení komisním rozhodnutím (protokol o prostředí anebo protokol o vnějších vlivech).

Pokud byly uvedeny neshody, a přesto je zařízení bezpečné zaleží jen na rozhodnutí zaměstnavatele / provozovatele kdy a jak je uvede v soulad.

V .....dne ..... 2020      V Liberci dne 8. 6. 2020

-----  
zaměstnavatel

-----  
revizní technik

**UPOZORNĚNÍ - Nepodepsaná (i vzadu) revizní zpráva zaměstnavatelem je neplatná!!!**