

Expanzomat

Provozovatel : **Statutární město Liberec**
Náměstí Dr. Beneše 1
Liberec 50 59

Umístění : **Bytový dům -kotelna**
Žitavská 363/6
Liberec 1 460 01

Výrobce : Reflex GmbH, Reflex NG 50
Rok výroby : 2018
Výrobní číslo : 18T 1217 41369
Nejvyšší prac.přetlak : 6 bar
Zkušební přetlak : 7,8 bar
Pracovní teplota : 120 °C
Objem : 50 L

Poslední vnitřní revize a zkouška těsnosti : Výrobce

2.12.2020: Provozní revize – za provozu:

Provozní revize provedena v souladu s ČSN 69 0012 čl.92.,
s přihlédnutím k §4 odst.)2 nařízení vlády č.378/2001 Sb.
Revizi provedl : Zdeněk Chlad - č.osv. 9180/6/20/R-TZ-NA, PK3,HK3

Nádoba při provozním tlaku těsná, bez deformací. Dovolené mezní hodnoty tlaku a teploty v době revize nepřekročeny. Provozní tlakoměr nevykazuje zjevnou odchylku. Pojistný ventil přezkoušen za provozu, je průchodný a těsný. Nádoba v udržovaném stavu, umístěna ve vyhovujícím prostředí.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Pasport (event. Revizní kniha) | - nepředložen |
| 2. Výrobní štítek | - čitelný |
| 3. Vybavení bezpečnostní výstrojí | - vyhovuje |
| 4. Zkouška pojistného ventilu | - vyhovuje, PV přímý
pružinový DN 15, otevírací
tlak 3 bary |

- | | |
|--|----------------------|
| 5. Nulování tlakoměru | - nevyhovuje |
| 6. Celkový stav nádoby | - vyhovuje |
| 7. Kontrola uzávěrů (odvodnění, odkalení, odvzdušnění) | - vyhovuje |
| 8. Provozní záznamy o kontrole bezpečnosti výstroje | - vedeny obsluhou TN |
| 9. Přípustné stavy | - nepřekročeny |
| 10. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji | - vyhovuje |
| 11. Způsobnost obsluhy | - vyhovuje platí |
| 12. Pravidelné revize | - předloženy |

Zjištěné závady – nutná opatření

Bez závad

Termíny odstranění záva

Závěr – vyjádření o dalším provozu

Během revize tlakové nádoby nebyly překročeny přípustné stavy, tlakový celek je těsný.

Další provoz povolen.

Příští provozní revize – 2021.



.....
Razítko a podpis

revizního technika tlakových zařízení