

Expanzomat

Provozovatel	: Statutární město Liberec
Umístění	: Chráněné bydlení, Krejčího ul., kotelna objektu „F“ <i>1142</i>
Výrobce	: Reflex N
Rok výroby	: 2008
Výrobní číslo	: 08/0819 61282
Nejvyšší prac.přetlak	: 6 bar
Zkušební přetlak	: 7,8 bar
Pracovní teplota	: 120 °C
Objem	: 250 L
Přetlak plynu	: 1,5 bar

Poslední vnitřní revize a zkouška těsnosti : 30.11.2018

Provozní revize – za provozu

Provozní revize provedena v souladu s ČSN 69 0012 čl.92.

Datum revize : **9.12.2019**

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pasport (event. Revizní kniha) | - předložen |
| 2. Výrobní štítek | - čitelný |
| 3. Vybavení bezpečnostní výstrojí | - vyhovuje |
| 4. Zkouška pojistného ventilu | - vyhovuje |
| 5. Nulování tlakoměru | - vyhovuje |
| 6. Celkový stav nádoby | - vyhovuje |
| 7. Kontrola uzávěrů (odvodnění, odkalení, odvzdušnění) | - vyhovuje |
| 8. Provozní záznamy o kontrole bezpečnosti výstroje | - vedeny obsluhou TN |
| 9. Přípustné stavy | - nepřekročeny |
| 10. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji | - vyhovuje |
| 11. Způsobilost obsluhy | - vyhovuje |
| 12. Pravidelné revize | - předloženy |

Zjištěné závady – nutná opatření

Závady nezjištěny