

ZPRÁVA O REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

dle ČSN 690012

Vykonána dne: 7.10. 2019

Místo revize: BD F, Žitavská 292/6, Liberec

Revizní technik: Libor Havlena

Evidenční číslo: 6433/6/15/R-TZ,NA,PK3,HK3

Druh revize: Provozní revize – Zkouška těsnosti – Vnitřní revize – Tlaková zkouška

Pops tlakové nádoby:

Název: TNS REFLEX NG 50

Výrobce: REFLEX

Rok výroby: 2018

Výrobní číslo: 18T121741369

Objem: 50 l

Otop: voda

Provozní tlak: 3,00 bar

Zkušební tlak: 6,00 bar

Poslední revize: první

Umístění: BD F, Žitavská 393/6, Liberec – technická místnost

Revizí bylo zjištěno:

Prepísována dokumentace:

Revize byla provedena dle ČSN 690012 a byl ověřen stav a výstroj

Tlakový celek za přetlaku bez netěsností.

Zařízení splňuje podmínky ČSN 690012.

Stanovená opatření:

Provozovat dle ustanovení ČSN 690012

Příští revize: PR 10/2020

Vyjádření o dalším provozu:

Tlaková nádoba je schopna dalšího bezpečného provozu.

Provozovatel se zavazuje, že TNS bude užívána v souladu s ČSN 690012



Podpis a razítko revizního technika

Podpis a razítko provozovatele