

Expanzomat

Provozovatel	:	Statutární město Liberec
Umístění	:	Chráněné bydlení, Krejčího ul., kotelna objektu „B“ 1174
Výrobce	:	Reflex N
Rok výroby	:	2008
Výrobní číslo	:	08/0806 61553
Nejvyšší prac.přetlak	:	6 bar
Zkušební přetlak	:	7,8 bar
Pracovní teplota	:	120 °C
Objem	:	250 L
Přetlak plynu	:	1,5 bar

Poslední vnitřní revize a zkouška těsnosti : 30.11.2018

Provozní revize – za provozu

Provozní revize provedena v souladu s ČSN 69 0012 čl.92.

Datum revize : **10.12.2019**

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pasport (event. Revizní kniha) | - předložen |
| 2. Výrobní štítek | - čitelný |
| 3. Vybavení bezpečnostní výstrojí | - vyhovuje |
| 4. Zkouška pojistného ventilu | - vyhovuje |
| 5. Nulování tlakoměru | - vyhovuje |
| 6. Celkový stav nádoby | - vyhovuje |
| 7. Kontrola uzávěrů (odvodnění, odkalení, odvzdušnění) | - vyhovuje |
| 8. Provozní záznamy o kontrole bezpečnosti výstroje | - vedeny obsluhou TN |
| 9. Přípustné stavy | - nepřekročeny |
| 10. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji | - vyhovuje |
| 11. Způsobilost obsluhy | - vyhovuje |
| 12. Pravidelné revize | - předloženy |

Zjištěné závady – nutná opatření

Závady nezjištěny