

# Expanzomat

Provozovatel	: Statutární město Liberec
Umístění	: Chráněné bydlení, Krejčího ul., kotelna objektu „A“ 1173
Výrobce	: Reflex N
Rok výroby	: 2006
Výrobní číslo	: 06 G 0823 50103
Nejvyšší prac.přetlak	: 6 bar
Zkušební přetlak	: 7,8 bar
Pracovní teplota	: 120 °C
Objem	: 400 L
Přetlak plynu	: 1,5 bar

Poslední vnitřní revize a zkouška těsnosti : 26.11.2018

## Provozní revize – za provozu

Provozní revize provedena v souladu s ČSN 69 0012 čl.92.

Datum revize : 9.12.2019

1. Pasport (event. Revizní kniha )	- předložen
2. Výrobní štítek	- čitelný
3. Vybavení bezpečnostní výstrojí	- vyhovuje
4. Zkouška pojistného ventilu	- vyhovuje
5. Nulování tlakoměru	- vyhovuje
6. Celkový stav nádoby	- vyhovuje
7. Kontrola uzávěrů (odvodnění,odkalení,odvzdušnění)	- vyhovuje
8. Provozní záznamy o kontrole bezpečnosti výstroje	- vedeny obsluhou TN
9. Přípustné stavy	- nepřekročeny
10. Čistota, pořádek a přístup k TNS a výstroji	- vyhovuje
11. Způsobilost obsluhy	- vyhovuje
12. Pravidelné revize	- předloženy

## Zjištěné závady – nutná opatření

Závady nezjištěny