

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016 K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 230/2015 Sb.

Číslo zprávy: 2020 – 0100

Datum vystavení zprávy: 07. 02. 2020

Datum provedení kontroly: 25. 01. 2020

Adresa kontrolovaného objektu: Valdštejnská 259/19, Liberec

Příjmení a jméno odborně způsobilé osoby: Stanislav Křížka

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 003/36-024/2013

Název a IČO firmy: Stanislav Křížka, IČO: 69284652

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalínové cesty:

**TATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr.E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1**

## **Specifikace spalínových cest a spotřebičů paliv**

Pro odvod spalín ze spotřebičů paliv jsou v objektu vestavěna jednovrstvá zděná komínová tělesa. Na komínová tělesa jsou napojeny tyto spotřebiče paliv umístěné v bytech dle níže uvedeného seznamu:

### **1.NP – Centrum naděje**

Posuzována je spalínová cesta pro kombinovaný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou typu BAXI o výkonu do 24 kW v provedení C, umístěný v prostoru kuchyně. Spotřebič napojuje na komín jednovrstvý polypropylenový kouřovod typu RICOMGAS o vnitřní světlosti 80 mm a rozvinuté délky 0,5 metru. Komínový průduch je opatřen polypropylenovou vložkou typu RICOMGAS o vnitřní světlosti 80 mm. Účinná výška spalínové cesty od 90° patního kolena měří 13 metrů. Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn z prostoru společné chodby samostatným polypropylenovým potrubím DN 80 mm délky 4,5 metru

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv P1.**

### **NP – levý byt: pan Malík**

Kombinovaný kotel typu JUNKERS s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 0,7 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch není opatřen žádnou ochrannou komínovou vložkou. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 11,5 metru. Na spalínové cestě byly v době prohlídky zjištěny zjevné závady, máme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době sice funkční, ale její provedení nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Je nutné osadit průduch vhodnou komínovou vložkou. - opraveno**

### **2.NP – pravý byt: paní Husjeva**

Kombinovaný kotel typu BAXI s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru chodby. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 130 mm a celkové rozvinuté délky 0,5 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřen ohebnou hliníkovou vložkou o vnitřní světlosti 130 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 7,8 metru. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční, ale materiálové provedení vložky nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Při výměně spotřebiče bude nutné osadit průduch vhodnou vložkou.**



### 3.NP – pravý byt: paní Kubíčková

Posuzována je spalínová cesta pro krbová kamna typu HAAS + SOHN s výkonem do 7 kW, která jsou umístěna v obývací místnosti bytu. Kamna jsou napojena plechovým kouřovodem o vnitřní světlosti 150 mm a celkové rozvinuté délky 1,2 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený pevnou nerezovou vložkou o vnitřní světlosti 150 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče paliv do sopouchu až po ústí komínu měří 4,8 metru. Vybírací dvířka jsou umístěna v patě vložky v prostoru obývacího pokoje. Přístup ke kontrole a čištění komínu je zajištěn střešním otvorem. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D3.**

### 3.NP – levý byt: paní Švárová

Posuzována je spalínová cesta pro plynový ohříváč vody typu JUNKERS o výkonu do 19 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny bytu. Spotřebič napojuje na komín jednovrstvý hliníkový kouřovod o vnitřní světlosti 120 mm a rozvinuté délky 0,5 metru. Dále komín pokračuje ve vícevrstevném provedení až nad střešní plášť objektu. Jedná se o svislý kouřovod s funkcí komínu o účinné výšce 4 metry. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1.**

### Upozornění:

Na tyto spalínové cesty není možné připojit další spotřebiče paliv, nebo provést výměnu spotřebičů bez řádné revize. Je bezpodmínečně nutné zajišťovat dostatečný přívod vzduchu ke spotřebičům paliv např. přirozeným větráním, nebo větracími otvory, které nesmí být zakryty, ucpány a podobně. Pokud se ve stejném prostoru, kde jsou umístěny spotřebiče v provedení B, nachází i ventilátory nebo digestoře, nesmí se současně užívat s provozem spotřebiče. Toto potvrzení nenahrazuje odpovědnost správce nebo vlastníka objektu za nezávadný stav komínů z hlediska stavebního. **Uživatel převzetím tohoto osvědčení bere na vědomí, že je povinen dodržovat vyhlášku č. 34/2016 k provedení zákona č. 230/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Platnost této kontroly je 12 měsíců od vystavení.**

Spalínová cesta pro byt pana Malíka z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

**NEVYHOVUJE** – opatřeno 14.6.2020


Spalínové cesty pro ostatní spotřebiče z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu  
**VYHOVUJÍ**

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: nevyvločkovaný komínový průduch pro spotřebič v bytě pana Malíka.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Termín odstranění nedostatků: do odstranění závady, nedoporučujeme užívání spotřebiče

Rozdělovník:  
1 x objednavatel  
1 x archiv



Stanislav Křížka

Podpis a razítko odborně  
způsobilé osoby

# ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY

## dle zákona č. 133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle vyhlášky 34/2016

Výchozí

Číslo zprávy: 06/17/20/Br/

Datum: 17.6. 2020

Odborně způsobilá osoba:

Jaroslav Březina

Osvědčení odborně způsobilé osoby č. o.:

000 029/2013/SŠSŘ

Kominictví - Jaroslav Březina, Hejnická 740, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ:72683139,

email.: [revize@volny.cz](mailto:revize@volny.cz)

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Místo kontroly: objekt BD, Valdštejnská 259/19, Liberec

Datum kontroly: 17.6. 2020

Další kontrola 6/2021

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize:

*Jedná se o spalínovou cestu sestavenou ze zděného komína, vyveden nad hřeben šikmé střechy. Průduch je vyvložkován flexibilní nerezovou troubou průměru 150 mm. V půdici jsou instalována vymetací dvířka. Do sopouchu napojen kouřovod z nerezové oceli o průměru 150 mm.*

***Jedná se o přetlakovou spalínovou cestu, nucený odvod spalin.***

Základní údaje spotřebiče: Krbová kamna

Výkon 9 kW

Palivo – dřevo,

Umístění spotřebiče paliv: Byt č. 7, pí Kubíčková, 4 NP, obývací místnost

Výrobce komínových vložek, systémů, komponentů: nerezové vložky, kouřovodu

Dodavatel: RICOM gas s.r.o. Na Bělidle 1135, Liberec 6

Doklad o posouzení výrobku: Prohlášení o vlastnostech,

č. 010033165 – komín

**Spalínová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu  
VYHOVUJE**

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: --

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: --

Termín odstranění: --

Poznámka: RZ je určena – výstavba spalínové cesty.

Další kontrola do 6/2021





## ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY dle zákona č. 133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle vyhlášky 34/2016

Výchozí

Číslo zprávy: 09/11/20/Br/

Datum: 10.9. 2020

Odborně způsobilá osoba:

Jaroslav Březina

Osvědčení odborně způsobilé osoby č. o.:

000 029/2013/SŠSŘ

Kominictví - Jaroslav Březina, Hejnická 740, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 72683139,

email.: [revize@volny.cz](mailto:revize@volny.cz)

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Místo kontroly: objekt BD, Valdštejnská 259/19, Liberec

Datum kontroly: 10.9. 2020

Další kontrola 9/2021

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize:

*Jedná se o spalínovou cestu sestavenou ze zděného komína, vyveden nad hřeben šikmé střechy. Průduch je vyvložkován flexibilní nerezovou troubou průměru 130 mm. V půdici jsou instalována vymetací dvířka. Do sopouchu napojen kouřovod z nerezové oceli o průměru 130 mm.*

***Jedná se o přetlakovou spalínovou cestu, nucený odvod spalin.***

Základní údaje spotřebiče: Závěsný plynový kotel  
Ceraclass ZV24  
Palivo – zemní plyn

Umístění spotřebiče paliv: Byt p. Malík, 2 NP, koupelna

Výrobce komínových vložek, systémů, komponentů: nerezové vložky, kouřovodu

Dodavatel: RICOM gas s.r.o. Na Bělidle 1135, Liberec 6

Doklad o posouzení v Prohlášení o vlastnostech,  
č. 010033165 – komín

### Spalínová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu VYHOVUJE

*Dle TPG 704 01 umístování plynových spotřebičů, se provádí kontrola a měření kvality spalování- tvorba CO-oxidu uhelnatého, na základě tohoto měření se stanovuje četnost kontrol a měření, anebo odstavení spotřebiče z provozu.*

*Instalován: Detektor CO poblíž plynového spotřebiče*

*V případě výměny spotřebiče je nutná rekonstrukce spalínové cesty!*

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: --

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: --

Termín odstranění: --

Poznámka: **RZ je určena – výstavba spalínové cesty.**

