

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

## DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016

**Číslo zprávy:** 2020 – 0083

**Datum vystavení zprávy:** 23. 01. 2020

**Příjmení a jméno odborně způsobilé osoby:** Křížka Stanislav

**Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:** 003/36-024/2013

**Název a IČO firmy:** Stanislav Křížka, IČO 69284652

**Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalínové cesty:**

Magistrát Města Liberec, nám. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

**Adresa kontrolovaného objektu:** Bytový dům Krejčího 1176 – G, Liberec 6

**Datum provedení kontroly:** 14. 01. 2020

### **Specifikace spalínové cesty:**

Dva kondenzační nástěnné kotle na zemní plyn s uzavřenou spalovací komorou v provedení C typu Buderus Lagomax plus GB 162 o výkonu do 2 x 80 kW. Spotřebiče jsou umístěny v přízemí objektu v prostoru kotelny. Na komín je napojuje společný jednovrstvý segmentový polypropylenový kouřovod v kaskádovém provedení typu ALMEVA o proměnné vnitřní světlosti 80/110/160 mm rozvinuté délky cca 4,2 metru se dvěma 30° koleny a třemi kontrolními otvory. Komín je opatřený polypropylenovou segmentovou vložkou typu ALMEVA o vnitřní světlosti 160 mm a účinné výšce 13,6 metru. Napojení kouřovodu je přes 90° patní koleno. Ústí komínu není opatřeno typizovanou ukončovací hlavicí a protidešťovou manžetou. Výška a rozptyl spalínové cesty jsou dodrženy. Na spalínové cestě byly v době prohlídky zjištěny zjevné závady a máme námitek k užívání spotřebičů na plynná paliva s celkovým výkonem 160 kW.

## **Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu NEVYHOVUJE**

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:** spalínové potrubí v kaskádě kouřovodu vykazuje značné poškození a netěsnost. Je nutná jeho výměna. Dále je nutno instalovat ukončovací hlavicí a protidešťovou manžetu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:** žádné

**Termín odstranění nedostatků:** do odstranění závad na kouřovodu, nedoporučujeme užívání spotřebičů.



Rozdělovník : 1 x objednavatel  
1 x archiv

.....  
Podpis a razítko odborně  
způsobilé osoby