

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

## DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016

Číslo zprávy: 2020 – 0095

Datum vystavení zprávy: 07. 02. 2020

Datum provedení kontroly: 25. 01. 2020

Adresa kontrolovaného objektu: Bytový dům Rynoltická 1, Liberec 33

Příjmení a jméno odborně způsobilé osoby: Křížka Stanislav

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 003/36-024/2013

Název a IČO firmy: Stanislav Křížka, IČO 69284652

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalínové cesty:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1**

### **Specifikace spalínových cest:**

Pro odvod spalín ze spotřebičů paliv jsou v objektu vestavěna jednovrstvá zděná komínová tělesa. Na komínová tělesa jsou napojeny tyto spotřebiče paliv umístěné v bytech dle níže uvedeného seznamu:

### **2. NP - levá bytová jednotka: – pan Mládek** *Kachlová kamna*

Posuzována je spalínová cesta pro krbová kamna typu RETAP s výkonem do 8 kW, která jsou umístěna v obývací místnosti bytu. Kamna jsou napojena silnostěnným ocelovým kouřovodem o vnitřní světlosti 150 mm a celkové rozvinuté délky 1,4 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený pevnou nerezovou vložkou o vnitřní světlosti 150 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče paliv do sopouchu až po ústí komínu měří 7,2 metru. Vybírací dvířka jsou umístěna v patě vložky v prostoru chodby. Přístup ke kontrole a čištění komínu je zajištěn střešním otvorem. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Závěr: Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D3, N1.**


**Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu  
VYHOVUJE**

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Termín odstranění nedostatků: nestanoven.

Rozdělovník : 1 x objednavatel  
1 x archiv



Podpis a razítko odborně  
způsobilé osoby

Ing. Mečíř Jiří Protipožární servis, Radčická 373, 460 14 LIBEREC 14  
IČO: 11437456, DIČ: 192-500504008, telefon: 048-5122181  
Registrace u okresního živnostenského úřadu Okresního úřadu Liberec ev.č.: 350500-384-02

## ZÁPIS Z POŽÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

**DATUM KONTROLY :** 13.01.2020  
**FIRMA :** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Ulice, č. p. a blok :** Rynoltická 1, Liberec  
**Druh objektu :** obytný dům

Preventivní požární kontrola byla zaměřena na zajištění vybavení hasebními prostředky, udržování provozuschopnosti vnitřních komunikací, označení jednotlivých hlavních uzávěrů, dodržování předpisů požární ochrany, vedení – umístění dokumentace požární ochrany.

V době prováděné kontroly byly zjištěny tyto zjevné závady a nedostatky :

Hasicí přístroje : kontrola provedena 01/20 – bez závad.

Požární vodovod : není instalován.

Označení hlavních uzávěrů : bylo doplněno označení - 2x únikový východ luminiscenční.  
1x pozor el.zař., 1x HUV

Vnitřní komunikace : na půdě je skladován nábytek a jiný odpad.  
Tím došlo k porušení zákona o požární ochraně č.133/1985. §5

Ing. MEČÍŘ Jiří  
*Protipožární servis*  
Radčická 373 ③  
460 14 LIBEREC 14  
tel.: 485 122 181 DIČ: CZ500504008  
.....  
Z.Motyčka

V Liberci dne: 13.01.2020