

kopie

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 026/2021

Datum: 26.1.2021

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominičtví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobil: 732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby⁹, 46001 Liberec 1NP p. Štein byt v pravo ↗

Datum kontroly: 26.1.2021

další kontrola: 1/2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Z hrdla spotřebiče je vyvedena AL flexi hadice, která vyústí do AL T-kusu. V patě komína jsou revizní-čistící dvířka. Z t-kusu je vyvedena AL flexi hadice DN 120 nad střechu objektu. Hadice je uchycena AK sponou. Účinná délka vložky je 14,5m

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: Bytový dům, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: z místa spotřebiče a ze střechy objektu

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Junkers WRD 14-2 plynová karmá

Umístění spotřebiče: 1NP, koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: Vzduch pro spalování je dostačující.

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *V blízkosti spotřebiče doporučuji nainstalovat CO hlásič*

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Kominičtví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 027/2021

Datum: 26.1.2021

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominičtví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobitel: 732784978, email: kominv.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby⁹, 46001 Liberec 2NP pí. Novotná byt v pravo 2

Datum kontroly: 26.1.2021

další kontrola: 1/2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

AL kouřovod DN 110 o rozvinuté délce 1m, je napojen do nerezového T-kusu, které obsahuje plastové víčko s odtokem kondenzátu. Nahlížecké dvířka jsou v patě komínu. Na t-kus je napojena nerezová vložka DN 120 která je vyvedena nad střechu objektu. Hadice je uchycena AK sponou. Účinná výška vložky je 10m

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: Bytový dům, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: z místa spotřebiče a ze střechy objektu

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Junkers WR 11-2 19,2kw plynová karmá

Umístění spotřebiče: 2NP, koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: Vzduch pro spalování je dostačující.

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *V blízkosti spotřebiče doporučuji nainstalovat CO hlásič*

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Kominičtví
Michal Lauer

Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 028/2021

Datum: 26.1.2021

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Komínictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobil: 732784978, email: kominv.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby, 46001 Liberec 2NP pí. Mrázová byt v levo

Datum kontroly: 26.1.2021

další kontrola: 1/2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

AL kouřovod DN 120 o rozvinuté délce 1,5m, je napojen do nerezového T-kusu, které obsahuje plastové víčko s odtokem kondenzátu. Nahlížecké dvířka jsou v patě komínu. Na T-kus je napojena nerezová vložka DN 120 která je vyvedena nad střechu objektu. Hadice je uchycena AK sponou. Účinná výška vložky je 11,5m

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: Bytový dům, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: z místa spotřebiče a ze střechy objektu

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Baxi Ecofour, 24kw

Umístění spotřebiče: 2NP, koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: Vzduch pro spalování je dostačující.

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *V blízkosti spotřebiče doporučuji nainstalovat CO hlásič*

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Komínictví

Michal Lauer

Strmá 343/3, Liberec 14

IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 029/2021

Datum: 26.1.2021

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominiotví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobíl: 732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby, 46001 Liberec 3NP pí. Šindelářová byt v levo 4

Datum kontroly: 26.1.2021

další kontrola: 1/2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

AL kouřovod DN 110 o rozvinuté délce 0,5m, je napojen do nerezového T-kusu, které obsahuje plastové víčko s odtokem kondenzátu. Nahlížeč dvířka jsou v patě komínu. Na t-kus je napojena nerezová vložka DN 120 která je vyvedena nad střechu objektu. Hadice je uchycena AK sponou. Účinná výška vložky je 6,6m

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: Bytový dům, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: z místa spotřebiče a ze střechy objektu

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Junkers WR 11-1, plynová karmá

Umístění spotřebiče: 3NP, koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: Vzduch pro spalování je dostačující.

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *V blízkosti spotřebiče doporučuji nainstalovat CO hlásič*

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Kominiotví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 030/2021

Datum: 26.1.2021

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominiectví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobíl: 732 78 49 78, email: kominy.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby, 46001 Liberec 3NP pí. Cachová byt v levo 5

Datum kontroly: 26.1.2021

další kontrola: 1/2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

AL kouřovod DN 120 zredukovaný na DN 130 o rozvinuté délce 1m, je napojen do nerezového T-kusu, které obsahuje plastové víčko s odtokem kondenzátu. Nahlížecí dvířka jsou v patě komínu. Na t-kus je napojena nerezová vložka DN 120

která je vyvedena nad střechu objektu. Hadice je uchycena AK sponou.

Účinná výška vložky je 6,3m

Jedná se (podtlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalín

Objekt: Bytový dům, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: z místa spotřebiče a ze střechy objektu

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Junkers WR 11-1, plynová karma

Umístění spotřebiče: 3NP, koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: Vzduch pro spalování je dostačující.

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *V blízkosti spotřebiče doporučuji nainstalovat CO hlásič*

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Kominiectví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 031/2021

Datum: 26.1.2021

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Komínictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobíl: 732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby, 46001 Liberec 4NP pí. Hovorková

Datum kontroly: 26.1.2021

další kontrola: 1/2022

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Z hrdla spotřebiče, je vyvedena dělená příruba 80/80. Výfuk je lakovaný hliníkový kouřovod DN 80 o rozvinuté délce 2m, na cestě kouřovodu je osazeno rezvizním kolenem. Z kterého je svisle vyvedena pevná trubka až nad střechu objektu. Vložka je uchycena AK sponou. Sání je půdního prostoru
Účinná délka vložky je 4m

Jedná se (přetlakovou) spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: Bytový dům, sedlová střecha

Přístup ke kontrole a čištění: z místa spotřebiče a ze střechy objektu

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Buderus Logamax 24kw, kond.kotel

Umístění spotřebiče: 4NP, koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: Vzduch pro spalování je dostačující.

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Komínictví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890