

ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016 K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 230/2015 Sb.

Číslo zprávy: 2020 – 0098

Datum vystavení zprávy: 07. 02. 2020

Datum provedení kontroly: 25. 01. 2020

Adresa kontrolovaného objektu: Dr. Milady Horákové 339/12, Liberec

Příjmení a jméno odborně způsobilé osoby: Stanislav Křížka

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 003/36-024/2013

Název a IČO firmy: Stanislav Křížka, IČO: 69284652

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalínové cesty:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr.E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

Specifikace spalínových cest a spotřebičů paliv

Pro odvod spalín ze spotřebičů paliv jsou v objektu vestavěna jednovrstvá zděná komínová tělesa. Na komínová tělesa jsou napojeny tyto spotřebiče paliv umístěné v bytech dle níže uvedeného seznamu:

1.NP – pravý byt: paní Karvayová, pan Ira

Kombinovaný kotel typu BUDERUS s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 0,7 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený ochranným osinkocementovým pouzdrům o vnitřní světlosti 150 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 11,5 metru. Na spalínové cestě byly v době prohlídky zjištěny zjevné závady, máme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

Spalínová cesta je v současné době sice funkční, ale materiálové provedení pouzdra nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Je nutné osadit průduch vhodnou komínovou vložkou.

1.NP – levý byt: paní Kubíčková

Kombinovaný kotel typu BAXI s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 1,1 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený ohebnou nerezovou vložkou o vnitřní světlosti 125 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 11,5 metru. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1

2.NP – levý byt: pan Fiala

Kombinovaný kotel typu PROTHERM s výkonem do 25 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 1,5 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený pevnou nerezovou vložkou o vnitřní světlosti 125 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 8,5 metru. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1

2.NP – pravý byt: pan Haburaj

Kombinovaný kotel typu JUNKERS s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru koupelny. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 125 mm a celkové rozvinuté délky 1,2 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený ochranným osinkocementovým pouzdem o vnitřní světlosti 150 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 8,5 metru. Na spalinové cestě byly v době prohlídky zjištěny zjevné závady, máme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv. **Spalinová cesta je v současné době sice funkční, ale materiálové provedení pouzdra nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Je nutné osadit průduch vhodnou komínovou vložkou.**

Upozornění:

Na tyto spalinové cesty není možné připojit další spotřebiče paliv, nebo provést výměnu spotřebičů bez řádné revize. Je bezpodmínečně nutné zajišťovat dostatečný přívod vzduchu ke spotřebičům paliv např. přirozeným větráním, nebo větracími otvory, které nesmí být zakryty, ucpány a podobně. Pokud se ve stejném prostoru, kde jsou umístěny spotřebiče v provedení B, nachází i ventilátory nebo digestoře, nesmí se současně užívat s provozem spotřebiče. Toto potvrzení nenahrazuje odpovědnost správce nebo vlastníka objektu za nezávadný stav komínů z hlediska stavebního. **Uživatel převzetím tohoto osvědčení bere na vědomí, že je povinen dodržovat vyhlášku č. 34/2016 k provedení zákona č. 230/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Platnost této kontroly je 12 měsíců od vystavení.**

Spalinové cesty pro byty paní ~~Wernerové~~ a pana Haburaje z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

NEVYHOVUJÍ

Spalinové cesty pro ostatní spotřebiče z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu
VYHOVUJÍ

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: nevyvložkovaný komínový průduch pro spotřebič v bytě paní Wernerové a pana Haburaje.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Termín odstranění nedostatků: do odstranění závady, nedoporučujeme užívání spotřebiče.

Rozdělovník:
1 x objednavatel
1 x archiv



Stanislav Křížka
.....
Podpis a razítko odborně
způsobilé osoby