

C.4 ZÁKRES DO MAPY KN, M 1:500
SO 021,022,023,024



OCHRANNÁ PÁSMA: Ochranná pásma stálých vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující: Elektro nadzemní vedení NAPĚTÍ DO 1 kV: 1 m (od krajního vodiče) NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ: - PRO VODIČE BEZ IZOLACE: 7 m (od krajního vodiče) - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ: 2 m (od krajního vodiče) - PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ: 1 m (od krajního vodiče) NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ: - PRO VODIČE BEZ IZOLACE: 12 m (od krajního vodiče) - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ: 5 m (od krajního vodiče) NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ: 15 m (od krajního vodiče) NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ: 20 m (od krajního vodiče) NAPĚTÍ NAD 400 kV: 30 m (od krajního vodiče) U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV: 2 m (od krajního vodiče) Elektro podzemní vedení SÍLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ: 1,5 m (od krajního kabelu) SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ: 1 m (po obou stranách krajního kabelu) SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ: 3 m (po obou stranách krajního kabelu)	
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující: VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ: 1,5 m (od okraje potrubí) VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500: 2,5 m (od okraje potrubí) KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ: 1,5 m (od okraje stoky) KANALIZACE NAD DN 500: 2,5 m (od okraje stoky) VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200: 2,5 m (od okraje stoky) ULOŽENÉ V HLoubCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m: ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMA o 1 m	
Ochranná pásma ohnárských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující: NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODŮ V ZAST. ÚZEMÍ: 1 m (od poddorysu) OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY: 4 m (od poddorysu) TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY: 4 m (od poddorysu)	
Ochranná pásma teplovodů TEPLOVOD: 2,5 m (od okraje zařízení)	
Souřadnicový systém: S-JTSK	

C.4 Zákes do mapy KN

Objednatel:

**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.**

Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

Zhotovitel DÚR:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

ING. J. HEJRAL

	Vypracoval	L. BARANOVSKÝ, DIS.	Zak. číslo	15-LI31-026	
	Zodp. projektant	ING. T. LŽIČAR	Datum	02/2017	
	Tech. kontrola	ING. J. HEJRAL	Stupeň	DÚR	
	Akce	REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC – JABLONEC N. N. ÚSEK U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ X POŠTOVNÍ		Počet formátů	9 x A4
				Měřítko	1:500
			Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	ZÁKRES DO MAPY KN SO 021,022,023,024			
		C.4			