

[illegible]

Tepelný spád 70/55

PODZ	ZMĚNY	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 3,36 kW při 80/60°C	2
2	Rozdělovač a sítěrač DN 200	2
3	EXPAZNÍ NADOBA FLANCO C 50/6 bar	2
4	EXPAZNÍ NADOBA FLANCO FLEXCON C 500/6 bar	1
5	Rozvodnice MaR	1
6	Neutralizační box pro výkon 1500 kW	1
7	Ohřívač vody nepřetopný HR 300/2,6 m2	1

## Legenda vybavení

zodpovědný projektant: <b>Tomáš Vale, ČKAIT 0501242</b>		kreslí: <b>Tomáš Vale, ČKAIT 0501242</b>	
objekt: <div>             Magistrát města Liberec              nám. Dr. E. Beneše 11, 460 01 Liberec I-Staré Město         </div>			
místo stavby: Zakázka Škola Česká 354, 463 12 Liberec XXV-Liberec, Liberec 25			
akce:		výměna plynových kotlů a regulace	
část:	ústřední vytápění		
výkres:	Půdorys 1 PP, kotelny, umístění technologie		