



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 7/21

CJ MML 128558/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

+420 485 243 497

V Liberci dne

15.6.2021

Dodatečné informace č. I

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec“

Vážený dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 1

V technické zprávě je uvedeno, že na zdi bude osazeno ocelové zábradlí městského typu dle návrhu městského architekta. Zadávací dokumentace tento návrh neobsahuje. Zavádějící je i položka rozpočtu „zábradlí se svislou výplní – výplň z nerezové sítě oka 75/75“ (nejedná se o svislou, ale o plošnou výplň). Může zadavatel doplnit tento návrh nebo výkres zábradlí, nebo blíže specifikovat technické provedení zábradlí?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Sít' je vázaná a průběžná, tj. není vlétaná do polí. Forma dilatace oceli bude přizpůsobena dilatacím opěrné zdi. Kotvení sloupků bude mezi kamenné spáry římso s nutností drážky. Zadavatel tímto dále poskytuje výkres a fotografie požadovaného zábradlí, které jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Vzhledem k charakteru doplnění zadávací dokumentace, zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 28. 06. 2021 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný

podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberce

Přílohy:
Fotografie zábradlí
Výkres zábradlí