

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 14/21

CJ MML 135834/21

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

24.6.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace II

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Modernizace výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.

Dotaz:

Zdravím Vás a mám dotaz ohledně opraveného znění zadání velikosti kabin na adrese Burianova 969, Liberec.

Konkrétně na rozměr ložné plochy výtahu V1: šířka 1310 x hloubka 2300mm.

U výtahu V2: šířka 1310 x hloubka 2350mm. Všeobecně to znamená, že pokud nabídnu tuto šířku kabiny, musím použít technologii hydraulického výtahu, protože u trakčního výtahu se nevejde protiváha. Hydraulický výtah s touto nosností má extrémní nároky na spotřebu el. energie (cca 3xvyšší než trakční výtah), což dneska ostatně můžete na této akci vidět. Můžu tedy zůstat u původní požadované šířky kabiny 1200mm, nebo musím nabízet hydraulický výtah?

Odpověď:

Velikosti kabin na adrese Burianova 969, Liberec zůstává podle původního zadání 1 200 x 2 400 x 2 200 mm pro trakční výtah. Z důvodu objektivnosti a složitosti umístění výtahů a strojovny umožňujeme navrhnout a dodat výtahy hydraulické (pro tento objekt) s rozměry

plochy výtahů V1: šířka 1310 x hloubka 2300mm a výtahu V2: šířka 1310 x hloubka 2350mm. Preferovaný je výtah trakční z důvodu menší energetické zátěže a úspore nákladu za provoz výtahu.

Zadavatel dále informuje, že lhůta ani způsob podání nabídek se nemění.

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec