



	zásuvka nebo dvouzásuvka na 230V – rezerva – veškeré výkony musí být z kabelu CYS* a mří volný konec min. 2500 mm
	zásuvka na 230V, přiklon 0,5kW (pokud není uvedeno jinak)
	vypínač na 400V
	vývod na 400V
	vývod ze země na 400V
	vývod na 230V
	vývod ze země na 230V
	vypínač na 230V
	zásuvka na 400V

- veškeré vývody musí být z kabelu CYSY a mít volný konec min. 2500 mm
- u digestoře bude vymezen vpinatelný vývod na osvětlení 1 kW

