



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 13/21

Ing. Zdeněk Ferus/

14.9.2021

CJ MML 190305/21

485 243 499

Dodatečné informace I.

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, U Školy - sanace vlhkostních poruch spodní stavby“

Vážení dodavatelé,

v rámci výše uvedeného výběrového řízení byl při prohlídce místa plnění vznesen **dotaz**:

V technické zprávě je uvedeno, že výkopové práce budou prováděny ručně. Ve výkazu výměr je položka jak na ruční výkop, tak i na strojní. Budou tedy výkopy prováděny pouze ručně nebo strojově?

Odpověď: Výkaz výměr obsahuje položku 5 – ruční odkopávky a prokopávky a položku 6 – hloubení rýh strojně. Dílo tedy bude provedeno jak strojně, tak i ručně. Strojně po delší straně objektu a ručně v méně dostupných částech.

Dotaz s odpovědí přikládáme k zadávací dokumentaci a poskytujeme volně ke stažení na profilu zadavatele: <https://zakazky.liberec.cz/vz00001502>

Všechny výše uvedené dodatečné informace jsou dodavatelé povinni při zpracování nabídky respektovat v plném rozsahu.

S pozdravem

Za zadavatele



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora