




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem dodavatelům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
PR/SR 10/21  
CJ MML 197780/21

Vyřizuje / telefon  
Mgr. Lucie Jírová/  
485 243 207

V Liberci dne  
27.9.2021

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace X

v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

### „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na vznesené dotazy.

#### **Dotaz dodavatele č. 1 (obdržen dne 22. 09. 2021)**

Specifikace položky „Výtah osobní 5 pater“ – počet osob, konstrukce kabiny a její vybavení, rychlost zdvihu, výtah evakuační ano/ne.

#### **Odpověď zadavatele č. 1**

Do zadávací dokumentace je doplněna technická specifikace všech požadovaných výtahů. Tato příloha ZD č. 4c je volně ke stažení na profilu zadavatele: [https://zakazky.liberec.cz/contract\\_display\\_1534.html](https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1534.html)

#### **Dotaz dodavatele č. 2 (obdržen dne 22. 09. 2021)**

Vzhledem k doplnění výkazu výměr o 3 ks výtahu by mělo být i navýšení celkové hodnoty zakázky o předpokládanou hodnotu 3 ks osobních výtahů.

#### **Odpověď zadavatele č. 2**

V rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace IX bylo zveřejněno, že předpokládaná hodnota zakázky se, v souvislosti s doplněním výtahů do výkazu výměr, zvyšuje, a to o



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2 500 000 Kč bez DPH. Nová předpokládaná hodnota zakázky je tak stanovena na 122 500 000 Kč bez DPH.

**Dotaz dodavatele č. 3 (obdržen dne 22. 09. 2021)**

Z rozvaděče RSS v 1PP je vývod pro výtah kabelem CYKY 5x4 do 4NP, ale tento kabel chybí ve výkaze.

Ve výkaze je pouze kabel pro indukční desku:

SO 01 22

22

Kabel typu CYKY-J 5x4 k indukční desce

KUS

190,000

0,00

0,00

SO 02 22

22

Kabel typu CYKY-J 5x4 k indukční desce

KUS

190,000

0,00

0,00

SO 03 22

22

Kabel typu CYKY-J 5x4 k indukční desce

KUS

450,000

0,00

0,00

**Odpověď zadavatele č. 3**

Kabel doplněn do výkazu výměr. Aktuální výkaz výměr je volně ke stažení na profilu zadavatele: [https://zakazky.liberec.cz/contract\\_display\\_1534.html](https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1534.html)

**Dotaz dodavatele č. 4 (obdržen dne 24. 09. 2021)**

Žádáme o doplnění / opravu výkazu výměr .... Nenašli jsme položku pro ocenění světlíku - viz. střešní plášť.

**Odpověď zadavatele č. 4**

Světlík ve výkazu výměr obsažený je. Jedná se pouze o objekt SO.03 - položka pro nacenění ve VV:

773	766621203R0R	1	O30 - M+D - Svetlík pro požární odvětrání s el. pohonem 2000x1000, kompletní provedení vc. všech detailu - dle popisu v pd (viz tab. oken)	KUS	2,000
-----	--------------	---	--	-----	-------



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Vzhledem k povaze doplnění prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do **13. 10. 2021 do 10:00 hod.**

Děkujeme za projevený zájem.  
S pozdravem

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberce