


| Tabulka místností | | | |
|---|---|---|---|
| Číslo | Název | Plocha | Podlaží |
| 0.01 | CHODBA | 29,75 | 1.NP |
| 0.02 | SKLEP | 13,5 | |
| 0.03 | SKLEP | 57,36 | |
| 0.04 | SKLEP | 19,33 | |
| 0.05 | SKLEP | 5,18 | |
| 0.06 | SKLEP | 5,95 | |
| 0.07 | SKLEP | 21,87 | |
| 0.08 | SKLEP | 15,7 | |
| 0.09 | KOTELNA | 21,77 | |
| 0.10 | SKLEP | 31,2 | |

## Legenda:

- Vypínač
- Svítidlo se dvěmi zářivkami-120cm
- Světla
- TRASY ŽLAB-150x50
- TRASY ŽLAB-100x50
- Vedení obecně

## Legenda vybavení

| POZICE | ZAŘÍZENÍ | KS |
|---|---|---|
| 1 | PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 49kW dvě zpátečky | 2 |
| 2 | Nový sdružený rozdělovač a sběrač | 1 |
| 3 | EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C 35/6 bar | 2 |
| 4 | EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 300l/6 bar | 1 |
| 5 | Rozvodnice MaR | 1 |
| 6 | Neutralizační box | 1 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242 | | kreslil: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242 | kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.:483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz |
| stavebník: | Statutární město Liberec<br>nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1<br>00262978 | | |
| místo stavby: | Základní škola<br>28.října 94/31,<br>460 07 Liberec VII-Horní Růžodol | | formát: A1 |
| | | | datum: 6/2021 |
| akce: | Výměna plynových kotlů a regulace | | zakázka: 129 |
| | | | stupeň: DPS |
| část: | Měření a regulace | | měřítko: 1:50 |
| výkres: | Půdorys 1 PP kabelové trasy | | výkres č.: MaR-4 |