Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha	Podlaží
0.01	CHODBA	29,75	1.NP
0.02	SKLEP	13,5	
0.03	SKLEP	57,36	
0.04	SKLEP	19,33	
0.05	SKLEP	5,18	
0.06	SKLEP	5,95	
0.07	SKLEP	21,87	
0.08	SKLEP	15,7	
0.09	KOTELNA	21,77	
0.10	SKLEP	31,2	

Dopouštění soustavy vytápění

Legenda armatůr

Sym	Zkr.	Popis a druh armatury
	KU	Kulový uzávěr
	F	Filtr
	EV	Elektroventil
	MU	Úpravna vody s měřicí jednotkou
	PO	Odělovač potrubí UT a TZB
	V	Vodoměr DN 25 Q 2,5 m3/hod
	M	Manometr 0-10 Mpa se zkušebním kohoutem



Legenda vybavení

POZICE	ZAŘÍZENÍ	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 49kW dvě zpátečky	2
2	Nový sdružený rozdělovač a sběrač	1
3	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C 35/6 bar	2
4	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 300l/6 bar	1
5	Rozvodnice MaR	1
6	Neutralizační box	1

Legenda:

r Jednoduchá odbočka
- Koleno
| Přímá trouba

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kreslil: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.:483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
stavebník: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 00262978			
místo stavby: Základní škola 28.října 94/31, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol		formát:	A1
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		datum:	6/2021
		zakázka:	129
		stupeň:	DPS
část: Zdravotechnika		měřítko: 1:50	č. paré:
výkres: Půdorys 1 NP plynoinstalace		výkres č.: Z-3	