



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 14/21

CJ MML 241199/21

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

19.11.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace III

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - stavba“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 16. 11. 2021)

Dobrý den,

prosím rovněž o upřesnění k typu požadovaného boxu venkovních žaluzií.

Dle pohledů a popisu u výpisů prvků se jedná o purenitové boxy (zaomítací provedení), ale v detailech máte přiznaný (pohledový) vnější krycí plech.

Správně je PUR box s XPS 30mm dle rozpisu v rozpočtu pro nový objekt a provedení s krycím plechem a vnitřní izolací PIR v místě nadpraží pro stávající objekt?

Pro vodící lišty požadujete zaomítací izolační panely z XPS, nebo kombinaci XPS s Purenitem a platí to oba objekty?

Odpověď zadavatele č. 1

U SO01 - přístavba: Venkovní boxy žaluzií jsou navrženy purenitové, podomítkové s vnitřní tepelnou izolací tl. 50mm z POLYURETANOVÉ TVRDÉ PĚNY $\lambda = 0,022$ W/mK. V detailech 04, 05, 06, 07, SO01 je taktéž zaomítaný purenitový box.

Ve výkazu výměr byly chybně uvedeny položky PSV prvků. Poskytujeme nový výkaz výměr s opravenými položkami, tj. purenitové podomítkové boxy s vnitřní tepelnou izolací tl. 50mm z POLYURETANOVÉ TVRDÉ PĚNY $\lambda = 0,022$ W/mK - položky 483, 484, 485, 487, 488,

489, 491, 492 a 493. Dle výkazu výměr vodící lišty osazeny přes sendvičové desky tj. Purenit + XPS, mech. kotveno ke zdivu - položka 494 a 495.

U SO02: - stávající budova: Venkovní boxy žaluzií jsou pohledové hliníkové s vnitřní tepelnou izolací tl. 50mm z POLYURETANOVÉ TVRDÉ PĚNY $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. V detailech 21, 22, SO02b je zakreslen Al pohledový box. Ve výkazu výměr Al boxy se specifikací odkazující se na PD (PSV prvky) - položky 481-492. Dle výkazu výměr vodící lišty osazeny přes sendvičové desky tj. Purenit + XPS, mech. kotveno ke zdivu - položka 493 a 494.

Dotaz č. 2 (obdržen dne 16. 11. 2021)

Dobrý den,

od našeho dodavatele plošiny jsem obdržel tento dotaz:

„U plošiny je detailní specifikace, která (podle zákona tam nesmí být) jasně stanovuje jasného dodavatele plošiny! Na jakých parametrech investor tvá?“

Odpověď zadavatele č. 2

Popisovaná obecná specifikace popisuje minimálně požadované parametry, v rámci dodávky musí být alespoň tyto parametry splněny nebo může účastník nabídnout lepší (tj. může být větší nosnost, může být rychlejší pojezd, rozměry plošiny uvedeny minimální). Zároveň se plošina musí vejít do stávajícího prostoru v místě schodiště viz. PD.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLOŠINY VÝTAHU - E05

Svislá schodišťová plošina s opláštěním:

Plošina bude usazena na zapuštěném betonovém základě. Rozměr přepravní plochy plošiny: 1 400 x 1000 mm; celkový rozměr plošiny cca 1550 x 1430 mm; konstrukční výška plošiny 200 mm (zapuštění pod úroveň čisté); zdvih cca 2 830 mm; nosnost 315 kg; příkon 1,5 kW; motor třífázový; pohonový mechanismus je řetězový elektromechanický; počet stanic 2; rychlost pojezdu je 0,114 m/s; standardní materiálové provedení (ocel, plech, bezpečnostní sklo); povrchová úprava komaxit RAL 7035 nebo bílá ve standartu; vnější provedení - plošina opláštěna (materiál plech a CONNEX – bezpečnostní sklo); výška nad horní stanicí 2 200 mm.

Pohon je umístěn v technické SDK předstěně vedle výtahu, vč. výztuh. Pro hloubku cca 300 mm. Kotvení plošiny je k nosnému rámu šachty. Rám opláštění tvoří ocelová konstrukce. V jednotlivých zastávkách budou 2x kovové dveře s prosklením, dveře osazeny elektrozámky, popř. dveřními uzávěrami - jištění proti nežádoucímu otevření.

Přivolávací/odesílací tlačítka ve všech zastávkách a ovládání na plošině. Plošina je vybavena bezpečnostními prvky jako omezovač rychlosti spojen se zachycovačem. Plošina je vybavena bezpečnostním dnem a je poháněna řetězovým pohonem. Elektrická přípojka je situována uvnitř budovy. Jedná se o kabel CYKY 5 x 1,5mm + pospojování žlutozeleným kabelem o průřezu 6mm. Celý tento okruh má být jištěn jističem 6A s charakteristikou C. V místě nad horní zastávkou bude ze zdi vyveden volný konec tohoto kabelu v délce 1,5m. Plošina je určena pro přepravu osob s vozíky jízla.

Další vybavení plošiny:

- nouzový ruční pohon trvale přístupný z horní zastávky;
- barva plošina dle volby v RAL 7035 nebo barvě bílé, standart - dle architekta.

Vzhledem k výše uvedeným odpovědím dochází ke změně přílohy č. 5 Výkaz výměr. Tuto přílohu naleznete v aktuální podobě na profilu zadavatele https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1571.html.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce