



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 14/21

CJ MML 243100/21

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

22.11.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace IV

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - stavba“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 22. 11. 2021)

U výpisu oken je specifikována barva RAL 7040, 7046, 7047 z vnější strany. Ani jedna není dostupná ve folii, nebo v probarveném profilu. Bylo by možno zadání upravit na dostupné folie, třeba RAL7035, 7001, 7038. Děkuji

Odpověď zadavatele č. 1

Ano, nejsou to RALky v dostupné standardní folii. Okna u SO01 jsou v RAL7047. Okna u SO02 jsou definována ve třech odstínech, z kterých vybere projektant při realizaci ze vzorku z odstínů RAL7040, RAL7046 nebo RAL 7047.

Dodavatel má možnost tyto RALky splnit třemi možnostmi:

- a) rámy plastových oken nechat nastříkat v dané RALce;
- b) rámy opatřit Al krycími lištami (Aluclip) v dané RALce;
- c) výrobce oken bude mít ve svém sortimentu barevnostně shodný odstín viz uvedené RALky.

Děkujeme za projevený zájem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce