



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 14/21

CJ MML 251400/21

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

2.12.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace IX

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - stavba“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 1. 12. 2021)

Dobrý den,

měl bych dotaz k akci „Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – stavba“.

Dotazy:

1. V PD přístavba je u truhlářského výrobku T04 – kuchyňský kout – a je požadavek na dodání dřezové baterie, dřez, varná deska, lednička (chybí specifikace). Jsou tyto předměty součástí nabídky nebo si je budete dodávat s gastro vybavením (jsou uvedeny v dodávce gastro)?
2. V PD přístavba je u truhlářského výrobku T05 – kuchyňský kout – a je požadavek na dodání dřezové baterie, dřez, průmyslová myčka (chybí specifikace). Jsou tyto předměty součástí nabídky nebo si je budete dodávat s gastro vybavením (jsou uvedeny v dodávce gastro)?

Tyto dotazy se týkají i prvků T02-T05 u stávající budovy.

Předem děkuji.

Odpověď zadavatele č. 1

K bodu č. 1 - V SO01 – T04, v rámci dodávky kuchyňské linky budou dány i prvky vypsané pro jednotlivé PSV prvky (tj. dřezová baterie, dřez s odkapávačem, úchytky a kování (vše broušený nerez) a dále i dvou plotýnková varná deska vestavěna do pracovní desky a lednička š. 600 mm, myčka š. 450 mm + vestavba RACKu. Změna oproti projektové dokumentaci je, že vestavěná lednice nebude 450 mm, ale bude šířky 600 mm – standardní vestavěný výrobek a dřezová skříňka bude zúžena z 900 mm na 600 mm. Specifikace lednice: hlučnost max. 38 dB, třída nejhůře F.

K bodu č. 2 - V SO01 – T05, v rámci dodávky kuchyňské linky budou dány i prvky vypsané pro jednotlivé PSV prvky (tj. dřezová baterie, dřez s odkapávačem, sifonu pro dřez i myčku úchytky a kování (vše broušený nerez) a dále i podpultová průmyslová myčka š. 600 mm. Specifikace průmyslové podpultové myčky: profesionální myčka nádobí, provedení: samostatně stojící pod kuchyňskou deskou, 400 V, kapacita 30 košů / hod, koš 500x500x330 mm na sklo, talíře a košíček na příbory, nerezové provedení jednoplášťová konstrukce, dvouplášťové dveře, tlakový bojler 5,8 l, spotřeba vody 3 l / cykl, odpadní čerpadlo, 3 mycí programy, dávkovače detergentů, délka pracovních cyklů 120/180 cec, hladina hluku do 70dBA, teplota mytí min. 55-65°C, oplachová teplota min. 80-90°C, rozměry: š. 60 cm, h. 65 cm, v. 82 cm.

V SO02 – T2, T3, T4 a T5, v rámci dodávky kuchyňských linek budou dány i prvky vypsané pro jednotlivé PSV prvky (tj. dřezová baterie, dřez, úchytky a kování (vše broušený nerez). Lednice, popř. myčka není součástí dodávky stavby, ale dodávky interiéru.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce