



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“). Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části v souladu s § 35 Zákona a má souhrnný název:

Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

evidenční číslo zakázky Z2021-042988 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
a číslo 2021/S 227-598603 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ČÍSLO 10

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 Zákona

20061_1U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SO 611 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Dotaz č. 1.1 - V technické zprávě je uvedeno: „Součástí SO 611 je i obnova závěrných nátěrů ve stávajících úseku směrem ze zastávky Vratislavice-výhybna.“ Ve výkazu výměr však nic uvedeno není, žádám o doplnění o kolik kusů jde.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1.1 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Jde o 10 ks trakčních stožárů, 8 x trubkový + 2 x HEB320

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 1.1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 1.2 - V příloze č.6 jsou uvedeny vrcholové tahy stožárů. Chybí zde uvedení vrcholového tahu u stožárů typu HEB 320z/8,5 S a dále pak u typu D10 – Vo most. U typu D10 – Vo most není uveden způsob uchycení stožáru, je také přírubový?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1.2 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

HEB 320z/8,5 S má vrcholový tah 30kN

D10-vo most má vrcholový tah 22kN, je bez příruby, uchycení v souladu se stávajícím stavem (zasunutí do kotevních prvků z boku pilířů SO201, stávající kotevní prvky zůstanou zachovány)
Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 1.2 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz
email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975



Dotaz č. 1.3 - V technické zprávě je uvedeno: „Všechny základy budou provedeny s kabelovým vývodem založenou koerugovanou trubkou bez ohledu, zda budou osazeny zařízením VO, nebo nikoliv“. Žádám o doplnění typu a metráže korugované trubky do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1.3 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Typ trubky 2x DN50, základní délka dvojice chrániček 2,5m; chráničky jsou součástí položky „Betonový základ, čteně nadbet.komplet-koef.1,05 210-251102“

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 1.3 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 1.4 - V technické zprávě je uvedeno: „Základy stožárů budou vytěženy dle potřeby stavby a to minimálně do hloubky cca 1 m.“ Žádám o doplnění objemu do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1.4 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Znamé základy, jejichž odstranění je s ohledem na uvolnění staveniště nezbytné (stávající i historické nepoužívané), jsou zohledněny v rámci položek SO60x.1: 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 1.4 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

20062_2U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SO 619 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Dotaz č. 2.1 - V technické zprávě je uvedeno: „Všechny základy budou provedeny s kabelovým vývodem založenou koerugovanou trubkou bez ohledu, zda budou osazeny zařízením VO, nebo nikoliv“. Žádám o doplnění typu a metráže korugované trubky do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2.1– zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Dodavatel v identifikaci dotčeného objektu uvedl nesprávnou identifikaci dotčeného objektu. SO 619 má název VYHRÍVÁNÍ NÁSTUPIŠT, zatímco DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ je stavební objekt SO 616. S ohledem na obsah dotazu je odpověď koncipována pro SO 616 DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ.

Typ trubky 2x DN50, základní délka dvojice chrániček 2,5m; chráničky jsou součástí položky „Betonový základ, čteně nadbet.komplet-koef.1,05 210-251102“

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 2.1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.



Dotaz č. 2.2 - V technické zprávě je uvedeno: „Základy stožárů budou vytěženy dle potřeby stavby a to minimálně do hloubky cca 1 m.“ Žádám o doplnění objemu do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2.2 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Dodavatel v identifikaci dotčeného objektu uvedl nesprávnou identifikaci dotčeného objektu. SO 619 má název VYHRÍVÁNÍ NÁSTUPIŠT, zatímco DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ je stavební objekt SO 616. S ohledem na obsah dotazu je odpověď koncipována pro SO 616 DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ.

Známé základy, jejichž odstranění je s ohledem na uvolnění staveniště nezbytné (stávající i historické nepoužívané), jsou zohledněny v rámci položek SO60x.1: 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 2.2 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

20063_3U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SO 621 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Dotaz č. 3.1 - V technické zprávě je uvedeno: „Všechny základy budou provedeny s kabelovým vývodem založenou koerugovanou trubkou bez ohledu, zda budou osazeny zařízením VO, nebo nikoliv“. Žádám o doplnění typu a metráže korugované trubky do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3.1 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Typ trubky 2x DN50, základní délka dvojice chrániček 2,5m; chráničky jsou součástí položky „Betonový základ, čteně nadbet.komplet-koef.1,05 210-251102“

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 3.1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 3.2 - V technické zprávě je uvedeno: „Základy stožárů budou vytěženy dle potřeby stavby a to minimálně do hloubky cca 1 m.“ Žádám o doplnění objemu do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3.2 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Známé základy, jejichž odstranění je s ohledem na uvolnění staveniště nezbytné (stávající i historické nepoužívané), jsou zohledněny v rámci položek SO60x.1: 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 3.2 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.



20064_4U - REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘÍŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SO 626 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY – POŠTOVNÍ

Dotaz č. 4.1 - V technické zprávě je uvedeno: „Stožáry jsou navrženy ve dvou typech a to traťové trubkové typu C10 vo/16 kN, a kotevní typu HEB 320/10 zesílené.“ Ve výkazu výměr je ale uveden typ HEB 320z/9,5 S. Který je správně? Pokud je to typ HEB 320/10 jaký je jeho vrcholový tah?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4.1 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Platí specifikace uvedená v soupisu prací uvedená v příloze č. 4.5 Zadávací dokumentace - Neoceněný soupis prací vč. výkazu výměr

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 4.1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 4.2 - Všechny tři stožáry jsou navrženy jako vetknuté do ocelové trubky průměru 500 mm, jaké tloušťky má být tato trubka?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4.2 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Má být použita ocelová trubka DN500 s min. tloušťkou stěny 8 mm.

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 4.2 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 4.3 - V technické zprávě je uvedeno: „Všechny základy budou provedeny s kabelovým vývodem založenou koerugovanou trubkou bez ohledu, zda budou osazeny zařízením VO, nebo nikoliv“. Žádám o doplnění typu a metráže korugované trubky do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4.3 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Typ trubky 2x DN50, základní délka dvojice chrániček 2,5m; chráničky jsou součástí položky „Betonový základ, čteně nadbet.komplet-koef.1,05

210-251102“

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 4.3 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 4.4 - V technické zprávě je uvedeno: „Součástí objektu je demontáž stávajících stožárů (VO). Základy stožárů budou vytěženy dle potřeby stavby.“ Má se do nabídky uvažovat s demontáží základů stožárů, ve VV uvedeny nejsou?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4.4 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Znamé základy, jejichž odstranění je s ohledem na uvolnění staveniště nezbytné (stávající i historické nepoužívané), jsou zohledněny v rámci položek SO60x.1: 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz

email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975



Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 4.4 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a zadavatel tedy s ohledem na povahu provedeného vysvětlení Zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která končí dne **10.1. 2022 v 10,00 hodin**.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční dne 10.1. 2022 v 10,30 hodin.

Datum uveřejnění na profilu zadavatele: 10. 12. 2021

Za zadavatele v Liberci dne: 10 .12. 2021

.....
Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

.....
Ing. Václav Sosna
místopředseda představenstva

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz
email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372