



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“). Veřejná zakázka je rozdělená na čtyři části v souladu s § 35 Zákona a má souhrnný název:

Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

evidenční číslo zakázky Z2021-042988 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
a číslo 2021/S 227-598603 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ČÍSLO 11

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 Zákona

Dotaz č. 1 - *V zemních pracích všech inženýrských objektů (mosty, opěrné zdi, svahy ad.) nejsou uvedeny vzdálenosti odvozů u následujících položek*

- 12110 Sejmутí ornice nebo lesní půdy
- 12473 Vykopávky pro koryta vodotečí
- 13173, 13183, 13193 Hloubení jam zapaž. I nepaž. tř. I, II a III

Žádáme Zadavatele o upřesnění odvozových vzdáleností a doplnění do výkazů výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Vyhledání a smluvní zajištění příslušných skládek je výlučně v kompetenci dodavatele, proto nebyly odvozové vzdálenosti blíže určeny. V rámci staveniště je deponována pouze ornice, jejíž deponie bude na druhém úseku, cca v km 6,80 na pozemcích ve vlastnictví DPMLJ, a.s. mezi tramvajovou tratí a řekou Lužická Nisa. Koordinace skládky je v kompetenci investora.

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č.1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 2 - *Ve výkazech výměr všech čtyř úseků obecně chybí položky na odvozy vybouraných materiálů. Žádáme Zadavatele o revizi výkazů výměr, popřípadě informaci, kam si má uchazeč tyto odvozy započítat.*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

V souladu s metodikou cenové soustavy OTSKP jsou odvozy součástí položek demolic.

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č. 2 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 3 - *Objekt SO 260 ARMOVANÝ SVAH V km 7,22-7,24*

- Pol. 31711 - římsy z dílců betonových zákrytová deska
- Dle PD nesouhlasí uvedená výměra ve výkazu výměr 10,71 m3.*
Žádáme Zadavatele o revizi a případnou úpravu VV.



Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Délka v soupisu prací a projektové dokumentaci je správně a je závazná, profil zákrytových desek je závislý na konkrétním výrobku. Uchazeč proto musí nacenit položku tak, aby byl schopen realizovat technické řešení dle projektové dokumentace s jím zvoleným konkrétním prefabrikovaným dílcem.

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č.3 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 4 - Objekt SO 273 ARMOVANÝ SVAH V km 8,16-8,21

- Pol. 31711 - římsy z dílců betonových zákrytová deska .

Dle VD nesouhlasí uvedená výměra ve výkazu výměr 18,023 m3.

Žádáme Zadavatele o revizi a případnou úpravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Délka v soupisu prací a projektové dokumentaci je správně a je závazná, profil zákrytových desek je závislý na konkrétním výrobku. Uchazeč proto musí nacenit položku tak, aby byl schopen realizovat technické řešení dle projektové dokumentace s jím zvoleným konkrétním prefabrikovaným dílcem.

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č.4 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Dotaz č. 5 – zadávací dokumentace se v jednotlivých úsecích v Souhrnných technických zprávách B.1 v odstavci j) odkazuje na přílohu „Záborový elaborát“

V zaslaných podkladech podle nás ovšem chybí a je nutný k zahrnutí případných nákladů, Doplní zadavatel tuto součást dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Majetkoprávní vypořádání prostoru stavby je záležitostí investora a ze zaslaného dotazu není zřejmé, jaké "případné náklady" dodavatel uvažuje. Všichni dodavatelé však mají k dispozici geodetickou dokumentaci (součást dodatečně uveřejněné části E projektové dokumentace), jejíž součástí je i obvod staveniště.

Zadavatel, na základě výše uvedeného vysvětlení k dotazu č.5 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován, ani doplňován.

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a zadavatel tedy s ohledem na povahu provedeného vysvětlení Zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která končí dne **10.1. 2022 v 10,00 hodin**.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční dne 10.1. 2022 v 10,30 hodin.

Datum uveřejnění na profilu zadavatele: 13. 12. 2021

Za zadavatele v Liberci dne: 13. 12. 2021

Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna
místopředseda představenstva

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz
email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975