



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“). Veřejná zakázka je rozdělená na čtyři části v souladu s § 35 Zákona a má souhrnný název:

Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

evidenční číslo zakázky Z2021-042988 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
a číslo 2021/S 227-598603 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ČÍSLO 17

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 Zákona

Dotaz č. 1 - V části č.4 (úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů) je v rozpočtu objektu „SO 604.1 – Rekonstrukce TT – příprava území“ uvedena položka č.12 – 11332 – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO – 589,16 m3.

V popisu této položky jsou ale uvedeny „podkladní asfaltové vrstvy (mezi obrubami)“?

Prosím o vysvětlení této položky. Má se touto položkou odstranit štěrkodrt' nebo živice?

Tato položka se váže na položku poplatku za skládku a může vzniknout dost velký finanční rozdíl.

Předem děkuji za odpověď.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 – zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující:

Název položky č. 12 – 11332 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO je správně, jedná se o nestmelenou podkladní vrstvu pod asfaltovým souvrstvím, odstraněným v rámci položky frézování. V popisu položky je pak písařská chyba: místo "podkladní asfaltové vrstvy" má být "podkladní nestmelené vrstvy pod asfaltovým souvrstvím".

Zadavatel na základě výše uvedeného k dotazu č. 1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován ani doplňován.

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a zadavatel tedy s ohledem na povahu provedeného vysvětlení Zadávací dokumentace neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která končí dne **12.1. 2022 v 10,00 hodin**.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční dne 12.1. 2022 v 10,30 hodin.

Datum uveřejnění na profilu zadavatele: 16.12. 2021

Za zadavatele v Liberci dne: 16.12. 2021

Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

Ing. Václav Sosna
místopředseda představenstva

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz

email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975