



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“). Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části v souladu s § 35 Zákona a má souhrnný název:

Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

evidenční číslo zakázky Z2021-042988 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
a číslo 2021/S 227-598603 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ČÍSLO 23

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 Zákona.

Dotaz č. 1 – V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – technických zprávách ke SO 263, PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,37 – a ke SO 264, PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU v KM 7,41 – 7,46, se předepisuje zábradlí z kompozitu. Ve výkresové části však toto zábradlí chybí.

Žádáme zadavatele o doplnění technického řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 – zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující:

Umístění, délka, výška i požadované vlastnosti zábradlí jsou definovány v projektové dokumentaci (SO263 - příloha č.2 - Dispoziční výkres). Návrh podrobného technického řešení je předmětem RDS (realizační dokumentace stavby), respektive VTD (výrobně-technické dokumentace).

Zadavatel na základě výše uvedeného k dotazu č. 1 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován ani doplňován.

Dotaz č. 2 – V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – technické zprávě ke SO 263, PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,37 – 7,41, se předepisuje kamenný obklad zdi v tl.200mm. Ve výkresové části i v soupise prací se uvádí obklad betonovými tvarovkami v tl.50mm.

Žádáme zadavatele o upřesnění, a to včetně kotvení obkladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2 – zadavatel na základě žádosti dodavatele sděluje následující:

V technické zprávě SO 263 se jedná o překlep, platí údaje z výkresové dokumentace a soupis prací - tzn. obklad z betonových tvarovek tl. 50mm. V textu položky je uvedeno "lepený obklad" - kotvení tedy bude lepením. Projektová dokumentace nebude upravována.

Zadavatel na základě výše uvedeného k dotazu č. 2 uvádí, že dokumentace ani výkaz výměr nebude upravován ani doplňován.

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz

email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975



Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a zadavatel tedy s ohledem na povahu provedeného vysvětlení Zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která končí dne **12. 1. 2022 v 10,00 hodin**.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční dne 12.1. 2022 v 10,30 hodin.

Datum uveřejnění na profilu zadavatele: 21.12. 2021

Za zadavatele v Liberci dne: 21. 12. 2021

.....
Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

.....
Ing. Václav Sosna
místopředseda představenstva

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz
email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372