



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“). Veřejná zakázka je rozdělená na čtyři části v souladu s § 35 Zákona a má souhrnný název:

Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

evidenční číslo zakázky Z2021-042988 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek
a číslo 2021/S 227-598603 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ČÍSLO 32

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 Zákona

Dotaz č. 1 – Dotaz: Dodavatel se domnívá, že výkaz výměr 1.úseku SO 103 Úprava místních komunikací a chodníků v km 6,20 – 6,50 obsahuje v položce 20 327125 ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 výměra 70 m3 chybný údaj počtu měrných jednotek. Z údajů oslovených dodavatelů prefabrikovaných dílů vyplývá hmotnost požadovaných 200 ks prefabrikátů hodnotě cca 350 – 370 t, tj zhruba 140 m3 betonu (při 2,6 t/m3). Má Zadavatel ověřenu hmotnost (objem) požadované konstrukce? Upraví případně Zadavatel hodnotu 70 m3 na hodnotu odpovídající reálné nabídce prefabrikátů? Děkuji.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č.1 – zadavatel na základě žádosti účastníka sděluje následující:

Položka č.20 (327125) ve výkazu výměr SO 103 se vztahuje ke konstrukci popsané v technické zprávě a znázorněné v charakteristickém příčném řezu (příloha č. 1.4.3) v km 6,230, kde je zobrazena nejnejpříznivější výšková poloha zdi. Užitý prvek musí vyhovět požadavku na zatížení od pěší dopravy a občasného pojezdu lehkého vozidla údržby (charakter dopravy SO 103). V oblasti prefabrikovaných konstrukcí tohoto typu neexistuje obecná typizace, typové označení platné pro více výrobců či výrobků. Proto byl pro návrh v rámci zadávací dokumentace a pro stanovení výměry použit katalogový výrobek, pro výběrové řízení však není možné konkrétní výrobek určit. Dodavatelé ocení výměru konstrukce uvedenou v soupisu prací, jednotková cena položky pak při ocenění vychází z celkové ceny konstrukce v technickém provedení konkrétních výrobků, které jsou dodavateli dostupné. Výkaz výměr platí.

Zadavatel na základě výše uvedeného k dotazu č. 1 uvádí, že zadávací dokumentace nebude nijak upravována ani doplňována.



Dopravní podnik měst

Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975

DPMLJ/007/14, verze A

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky a zadavatel tedy s ohledem na povahu provedeného vysvětlení Zadávací dokumentace neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, která končí dne **14. 1. 2022 v 10,00 hodin**.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční dne 14. 1. 2022 v 10,30 hodin.

Datum uveřejnění na profilu zadavatele: 7. 1. 2022

Za zadavatele v Liberci dne: 7. 1. 2022

.....
Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

.....
Ing. Václav Sosna
místopředseda představenstva

Telefon:
+420 485 344 111

Fax:
+420 485 105 426

Internet:
www.dpmlj.cz
email:
dpmlj@dpmlj.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna,
a.s.
č. ú. 8090012/0800

IČO:
47311975

DIČ:
CZ47311975

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372