



Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše značka: O19690090252/TPCLI/HI
Vyřizuje: Kateřina Hlaváčková
Adresa: Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon/fax: 840 111 111 / 482 416 710
Email: info@scvk.cz
Datum: 1. 10. 2019

Digitronic CZ, s.r.o.
Irena Stránská
Šimkova 904
500 03 Hradec Králové

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Projektová příprava energetické úspory objektu základní školy Švermova v Liberci		
Účel vyjádření:	Vyjádření ke stavebnímu řízení		
Zájmové území:	Okres: Liberec		
	Obec: Liberec		
	Část obce, ulice, č.p.: Františkov u Liberce, Švermova, 403/40		
	Katastrální území, parcelní číslo: Františkov u Liberce, 140, 147/2, 147/3, 142/2		
Žadatel:	Digitronic CZ, s.r.o		
Adresa, telefon, e-mail	Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové, mob.: 608 970 290, stranska@digitronic.cz		
Investor:	Statutární město Liberec		
Projektant:	Ing. Radek Dědina, 02/2019, DSP		
Vodohospodářská stavba	NE	Číslo stavby SVS	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Předmětem projektové dokumentace je příprava energetické úspory objektů ve školním areálu ZŠ Švermova v Liberci. Stávající stav se mění pouze v nepatrném rozšíření spojovacího krčku v rámci areálu.

Veškeré práce budou prováděny za hlavním fakturačním vodoměrem. Před zahájením prací doporučujeme prověřit stávající stav a dimenzi vodovodní přípojky, aby nedošlo k nedostatečnému průtoku a tlaku do objektu. Požadujeme, aby kvalita vypouštěných vod byla v souladu s limity schváleného kanalizačního řádu. Likvidace dešťových odpadních vod zůstává stávající. Dešťové vody z nově přistaveného prostoru budou svedeny do areálové dešťové kanalizace. Plocha přistavené části je v poměru k celému objektu zanedbatelná - odtokové poměry se stavbou nezmění.

V rámci stavby nedojde k žádnému střetu s podzemním zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

V dané lokalitě byl změřen následující hydrant:

Nadzemní hydrant DN 100 z LT 500 při ul. Vilová v p.p.č. 1029/3 s naměřenými hodnotami – hydrostatický tlak 0,82 MPa, hydrodynamický tlak 0,36 MPa, průtok 27 l/s.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

 217

Kateřina Hlaváčková
referentka útvaru TPČ

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451