



Legenda armatur

Sym.	Zkr.	Popis a druh armatury
	KU	Kulový uzávěr
	F	Filtr
	EV	Elektroventil
	MU	Úprava vody s měřicí jednotkou Purotop
	PO	Odělovač potrubí UT a TZB
	V	Vodměř
	M	Manometr 0–10 Mpa se zkušebním kohoutem

Síla izolace potrubí

PRŮMĚR POTRUBÍ	Potrubí TUV a OR	Potrubí SV
DN 20	Izolace tl. v mm	Izolace tl. v mm
DN 25	13	9
DN 32	20	9
DN 40	25	13
DN 50	30	13
DN 65	30	20
DN 80	40	20

Legenda vybavení

POZICE	ZNAČENÍ	KS
1	Cirkulační čerpadlo na TUV H5m Q 2,5 m3/hod	1
2	Ohrříváče vody nepřímotopný HRS 500/6,0 m2	2
3	Expanzní nádoba Flamco Airfix 50/10 bar	2

Legenda:

- cirkulace
- kanalizace kondenzát
- studená voda
- teplá voda
- místo připojení na stávající potrubí

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kreslí: Bc. Jan Fučík	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Přivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.: 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz
stavběník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00282978	místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího 1173	formát: A2
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		
část: Zdravotnicka	výkres č. Z-6	č. paré: 1:50